

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 17
Обслуживающая организация:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 17

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №221168		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2024 0:00:00		Тхв, гр.С= 6.46	
Подающ.тр.(M1): № 517922	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22245Г	Преобр.давления: № 22245Г	№	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22245Х	Преобр.давления: № 22245Х	№
Обратн.тр.(M2): № 497778	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№	Преобр.давления: №	№	Термопреобр.: КТСП-Н	№	Преобр.давления: №	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=								

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотеплоте
Дата	Учет ЦСО (ТВ-1)						Контроль ЦСО (ТВ-2)														Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.25	24,00	-	142,22	142,22	0,00	69,87	43,06	26,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,82
24.04.25	24,00	-	138,02	138,02	0,00	69,00	42,15	26,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,71
25.04.25	24,00	-	135,95	135,95	0,00	69,47	41,76	27,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,77
26.04.25	24,00	-	133,53	133,53	0,00	69,25	41,04	28,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
27.04.25	24,00	-	134,19	134,19	0,00	69,84	40,81	29,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
28.04.25	24,00	-	138,84	138,58	0,26	70,61	41,80	28,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,01
29.04.25	24,00	-	138,04	137,58	0,46	69,93	41,73	28,20	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,91
30.04.25	24,00	-	133,31	133,31	0,00	69,01	40,65	28,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,78
01.05.25	24,00	-	136,95	136,95	0,00	70,49	41,40	29,09	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
02.05.25	24,00	-	141,86	141,86	0,00	70,91	42,54	28,37	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,02
03.05.25	24,00	-	142,25	142,25	0,00	69,78	42,47	27,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
04.05.25	24,00	-	139,59	139,59	0,00	69,21	42,06	27,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,79
05.05.25	24,00	-	135,25	135,25	0,00	69,02	41,19	27,83	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,77
06.05.25	24,00	-	137,16	137,16	0,00	69,14	41,43	27,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
07.05.25	24,00	-	133,66	133,66	0,00	68,98	40,65	28,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,79
08.05.25	24,00	-	134,77	134,38	0,39	69,40	40,78	28,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,87
09.05.25	24,00	-	139,44	139,44	0,00	70,36	41,90	28,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,97
10.05.25	24,00	-	138,47	138,47	0,00	69,84	41,69	28,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
11.05.25	24,00	-	135,48	135,48	0,00	69,21	40,98	28,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,83
12.05.25	24,00	-	140,84	140,84	0,00	69,76	42,06	27,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
13.05.25	24,00	-	140,65	140,65	0,00	69,06	42,35	26,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
14.05.25	24,00	-	125,30	125,30	0,00	67,52	40,36	27,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,41
15.05.25	24,00	-	119,47	119,47	0,00	69,07	40,56	28,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40
16.05.25	24,00	-	121,12	121,12	0,00	69,05	41,05	28,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39
17.05.25	24,00	-	116,82	116,82	0,00	69,64	41,05	28,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,34
18.05.25	24,00	-	119,34	119,34	0,00	70,73	42,15	28,58	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,41
19.05.25	24,00	-	135,27	135,27	0,00	70,65	56,96	13,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,88
20.05.25	24,00	-	152,34	152,34	0,00	71,98	71,92	0,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.25	24,00	-	74,27	74,27	0,00	71,14	71,08	0,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,27	21,73	-2,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	128,48	128,44	0,04	68,04	43,38	24,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33
Итого	720,00	-	3854,40	3853,29	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,76

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
99,76 Гкал
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: e0c7c903-8a8d-430e-b7af-7b380ffa1653
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
26.05.25 15:24 (MSK)
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
27.05.25 09:34 (MSK)