

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 7 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 7 ТЦ-1
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Вычислитель: БКТ-7 №207230									
Подающ.тр.(М1): № 517118	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 37209Г	Преобр.давления: №			№
Обратн.тр.(М2): № 517138	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 37209Х	Преобр.давления: №			№
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплототр-е
Учет СЦО (ТВ-1)											Контроль СЦО (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	103,73	103,73	0,00	71,33	46,49	24,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
24.04.25	24,00	-	102,92	102,92	0,00	70,59	45,91	24,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
25.04.25	24,00	-	100,99	100,99	0,00	70,47	44,99	25,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
26.04.25	24,00	-	98,31	98,10	0,21	69,93	43,94	25,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
27.04.25	24,00	-	99,29	99,11	0,18	70,55	44,19	26,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
28.04.25	24,00	-	103,02	103,02	0,00	69,84	44,44	25,40	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
29.04.25	24,00	-	103,48	103,27	0,21	69,63	44,49	25,14	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
30.04.25	24,00	-	102,28	102,08	0,20	70,07	44,42	25,65	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
01.05.25	24,00	-	100,86	100,86	0,00	69,85	44,32	25,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
02.05.25	24,00	-	103,10	103,10	0,00	69,96	45,06	24,90	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
03.05.25	24,00	-	104,41	104,41	0,00	70,63	46,05	24,58	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
04.05.25	24,00	-	103,65	103,65	0,00	70,18	45,72	24,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
05.05.25	24,00	-	101,50	101,50	0,00	70,27	45,02	25,25	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
06.05.25	24,00	-	106,08	106,08	0,00	70,39	45,71	24,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
07.05.25	24,00	-	99,92	99,92	0,00	69,72	44,05	25,67	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
08.05.25	24,00	-	100,71	100,71	0,00	70,55	44,23	26,32	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
09.05.25	24,00	-	101,93	101,93	0,00	69,65	44,16	25,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
10.05.25	24,00	-	101,40	101,40	0,00	69,52	44,00	25,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59
11.05.25	24,00	-	101,18	100,98	0,20	70,22	44,13	26,09	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
12.05.25	24,00	-	103,77	103,58	0,19	70,02	44,90	25,12	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
13.05.25	24,00	-	103,53	103,25	0,28	69,95	45,52	24,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
14.05.25	24,00	-	95,06	94,89	0,17	69,27	44,26	25,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,38
15.05.25	24,00	-	90,36	90,21	0,15	69,17	43,75	25,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
16.05.25	24,00	-	91,16	91,16	0,00	69,46	44,47	24,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
17.05.25	24,00	-	91,74	91,59	0,15	69,14	44,75	24,39	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
18.05.25	24,00	-	90,21	90,04	0,17	68,54	44,41	24,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
19.05.25	24,00	-	98,80	98,62	0,18	69,29	46,08	23,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
20.05.25	24,00	-	44,32	44,32	0,00	68,19	46,67	21,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96
21.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,49	31,72	-2,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,74	30,96	-2,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	91,59	91,51	0,08	67,15	43,96	23,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
Итого	720,00	-	2747,71	2745,42	2,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,03

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
69,03 Гкал
м3
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: e0c7c903-8a8d-430e-b7af-7b380ffa1653
26.05.25 15:24 (MSK)
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.05.25 09:34 (MSK)
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D