

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 27, корп. 1, лит. Б

Адрес: Караваевская ул, д. 27, корп. 1, лит. Б ИТП СО

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 36577.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ: 125288

Отопление: 125288

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель:	СПТ940 № 2108	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (M2)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,174	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0
Договорные нагрузки (ср. час), Г кал/час:						Qтех. гвс. ср	0	Qгвс. ср =	0
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:		Gот. =	167,04	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	0 Gгвс. м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		187,66	186,44	1,22	46,00	39,95	6,05	4,00	3,80												1,18
24.04.2025	24,00		187,69	186,45	1,24	45,88	39,78	6,10	4,00	3,80												1,19
25.04.2025	24,00		188,57	187,31	1,26	45,81	39,58	6,23	4,00	3,80												1,22
26.04.2025	24,00		189,34	188,08	1,26	45,86	39,45	6,41	4,00	3,80												1,26
27.04.2025	24,00		190,01	188,76	1,25	46,00	39,45	6,55	4,00	3,80												1,29
28.04.2025	24,00		189,78	188,53	1,25	46,06	39,59	6,47	4,00	3,80												1,27
29.04.2025	24,00		189,78	188,53	1,25	45,81	39,54	6,27	4,00	3,80												1,24
30.04.2025	24,00		190,09	188,83	1,26	45,85	39,46	6,39	4,00	3,80												1,26
01.05.2025	24,00		191,27	190,01	1,26	45,86	39,47	6,39	4,00	3,80												1,27
02.05.2025	24,00		188,32	187,06	1,26	45,97	39,66	6,31	4,00	3,80												1,24
03.05.2025	24,00		186,94	185,71	1,23	45,98	39,89	6,09	4,00	3,80												1,19
04.05.2025	24,00		186,70	185,47	1,23	45,81	39,74	6,07	4,00	3,80												1,18
05.05.2025	24,00		187,82	186,58	1,24	45,80	39,60	6,20	3,90	3,80												1,21
06.05.2025	24,00		186,89	185,62	1,27	45,79	39,48	6,31	3,90	3,80												1,23
07.05.2025	24,00		188,32	187,06	1,26	45,87	39,45	6,42	3,90	3,80												1,26
08.05.2025	24,00		189,37	188,08	1,29	45,82	39,35	6,47	3,90	3,80												1,27
09.05.2025	24,00		188,62	187,34	1,28	45,99	39,55	6,44	3,90	3,80												1,26
10.05.2025	24,00		188,66	187,37	1,29	45,90	39,59	6,31	3,90	3,80												1,24
11.05.2025	24,00		188,88	187,59	1,29	45,90	39,55	6,35	4,00	3,80												1,25
12.05.2025	24,00		187,49	186,22	1,27	45,96	39,70	6,26	4,00	3,80												1,22
13.05.2025	24,00		187,23	185,97	1,26	45,93	39,89	6,04	3,90	3,80												1,18
14.05.2025	24,00		186,84	185,58	1,26	46,29	40,19	6,10	4,00	3,80												1,19
15.05.2025	24,00		186,47	185,25	1,22	47,01	40,86	6,15	4,00	3,80												1,19
16.05.2025	24,00		185,75	184,52	1,23	46,92	40,96	5,96	4,10	3,80												1,16
17.05.2025	24,00		185,71	184,49	1,22	46,93	40,99	5,94	4,00	3,80												1,15
18.05.2025	24,00		185,70	184,49	1,21	47,03	41,17	5,86	4,10	3,80												1,14
19.05.2025	24,00	*	67,94	67,50	0,44	46,99	41,19	5,80	4,10	3,90												0,41
Среднее	24,00		183,62	182,40	1,22	46,11	39,89	6,22	3,99	3,80												1,19
Итого	648,00		4957,84	4924,84	33,00																	32,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	36030,9	35811,90						332,73	4955,38
23.05.2025	41175,9	40922,50						366,04	5612,82

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: 7,1 °C

Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 32,15 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 32,15 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Представитель теплонаблюдательной организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed 26.05.25 15:24 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 27.05.25 09:34 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D