

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 27, корп. 2, лит. А

Адрес: Караваевская ул, д. 27, корп. 2, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 36579.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 125290

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 1790		расходомер: Gmin= Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		PC32-30 0,2		30		КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)		PC32-30 0,2		30		КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)						СДВ-И-1,60	
Циркуляционный ГВС (M4)						СДВ-И-1,60	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,146		Qвент.= 0		Qтех.гв.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 140,16		Gвент.= 0		Gтех.гв.= 0	
						Gгвс.= 0	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		185,86	183,87	1,99	46,16	40,86	5,30	4,20	3,70												1,07
24.04.2025	24,00		185,92	183,93	1,99	46,05	40,75	5,30	4,20	3,70												1,07
25.04.2025	24,00		186,87	184,87	2,00	45,98	40,60	5,38	4,20	3,70												1,08
26.04.2025	24,00		187,59	185,58	2,01	46,00	40,50	5,50	4,20	3,70												1,11
27.04.2025	24,00		188,25	186,23	2,02	46,14	40,51	5,63	4,20	3,70												1,14
28.04.2025	24,00		188,01	186,00	2,01	46,22	40,67	5,55	4,10	3,70												1,12
29.04.2025	24,00		187,99	185,97	2,02	45,97	40,60	5,37	4,10	3,70												1,09
30.04.2025	24,00		188,30	186,28	2,02	46,03	40,60	5,43	4,10	3,70												1,11
01.05.2025	24,00		189,49	187,45	2,04	46,04	40,63	5,41	4,20	3,70												1,11
02.05.2025	24,00		186,52	184,52	2,00	46,14	40,76	5,38	4,20	3,70												1,08
03.05.2025	24,00		185,11	183,12	1,99	46,13	40,92	5,21	4,20	3,70												1,05
04.05.2025	24,00		184,85	182,87	1,98	45,97	40,77	5,20	4,20	3,70												1,04
05.05.2025	24,00		185,97	183,98	1,99	45,96	40,63	5,33	4,20	3,70												1,07
06.05.2025	24,00		185,04	183,07	1,97	45,97	40,62	5,35	4,20	3,70												1,07
07.05.2025	24,00		186,47	184,48	1,99	46,04	40,56	5,48	4,20	3,70												1,10
08.05.2025	24,00		187,54	185,54	2,00	45,99	40,47	5,52	4,20	3,70												1,12
09.05.2025	24,00		186,83	184,84	1,99	46,17	40,63	5,54	4,20	3,70												1,12
10.05.2025	24,00		186,78	184,77	2,01	46,07	40,63	5,44	4,20	3,70												1,10
11.05.2025	24,00		187,01	185,00	2,01	46,06	40,60	5,46	4,20	3,70												1,10
12.05.2025	24,00		185,57	183,57	2,00	46,13	40,79	5,34	4,20	3,70												1,07
13.05.2025	24,00		185,29	183,31	1,98	46,10	40,89	5,21	4,20	3,70												1,05
14.05.2025	24,00		184,93	182,95	1,98	46,48	41,16	5,32	4,20	3,70												1,07
15.05.2025	24,00		184,59	182,60	1,99	47,17	41,84	5,33	4,20	3,70												1,07
16.05.2025	24,00		183,87	181,90	1,97	47,08	41,86	5,22	4,20	3,70												1,04
17.05.2025	24,00		183,86	181,90	1,96	47,09	41,86	5,23	4,20	3,70												1,04
18.05.2025	24,00		183,87	181,90	1,97	47,19	42,05	5,14	4,20	3,70												1,03
19.05.2025	24,00	*	68,08	67,44	0,64	47,09	41,90	5,19	4,20	3,70												0,38
Среднее	24,00		181,87	179,92	1,95	46,27	40,91	5,36	4,19	3,70												1,06
Итого	648,00		4910,46	4857,94	52,52																	28,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	35661,7	35201,40						292,03	5163,11
23.05.2025	40757,7	40242,90						321,57	5822,14

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

7,1 °C

0 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплообслуживающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

28,5 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:24 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:34 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D