

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 29, лит. А

Адрес: Караваевская ул, д. 29, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 36940.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 125298

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2088		расходомер: РС40-45		Gmin= 0,3		Gmax= 45	
Подающий трубопровод (M1)		РС40-45		0,3		45	
Обратный трубопровод (M2)		РС40-45		0,3		45	
Подающий ГВС (M3)						Термопреобр.: КТПТР-05	
Циркуляционный ГВС (M4)						Преобр.давления: СДВ-И-1,60	
Подпиточный трубопровод (Vп)						СДВ-И-1,60	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,181		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 173,76		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс. 0	
						Gгвс.= 0	
						Gгвс.ср= 0	
						Gгвс.м= 0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		343,71	354,45	-10,74	46,24	42,67	3,57	4,20	3,70												0,77
24.04.2025	24,00		343,97	354,69	-10,72	46,14	42,52	3,62	4,20	3,70												0,79
25.04.2025	24,00		345,72	356,54	-10,82	46,07	42,41	3,66	4,20	3,70												0,81
26.04.2025	24,00		346,96	357,88	-10,92	46,07	42,29	3,78	4,20	3,60												0,85
27.04.2025	24,00		348,15	359,15	-11,00	46,21	42,38	3,83	4,20	3,60												0,87
28.04.2025	24,00		347,82	358,72	-10,90	46,32	42,51	3,81	4,20	3,60												0,86
29.04.2025	24,00		347,75	358,67	-10,92	46,06	42,37	3,69	4,20	3,60												0,82
30.04.2025	24,00		348,51	359,12	-10,61	46,13	42,35	3,78	4,20	3,60												0,87
01.05.2025	24,00		350,62	361,60	-10,98	46,14	42,34	3,80	4,20	3,60												0,87
02.05.2025	24,00		345,11	355,85	-10,74	46,26	42,50	3,76	4,20	3,70												0,84
03.05.2025	24,00		342,35	353,09	-10,74	46,22	42,61	3,61	4,20	3,70												0,78
04.05.2025	24,00		341,83	352,55	-10,72	46,06	42,45	3,61	4,20	3,70												0,78
05.05.2025	24,00		343,84	354,71	-10,87	46,02	42,33	3,69	4,20	3,70												0,81
06.05.2025	24,00		342,26	352,97	-10,71	46,07	42,34	3,73	4,20	3,70												0,82
07.05.2025	24,00		344,89	355,71	-10,82	46,12	42,35	3,77	4,20	3,70												0,84
08.05.2025	24,00		346,92	357,83	-10,91	46,08	42,28	3,80	4,20	3,60												0,86
09.05.2025	24,00		345,68	356,46	-10,78	46,28	42,49	3,79	4,20	3,70												0,85
10.05.2025	24,00		345,62	356,37	-10,75	46,19	42,46	3,73	4,20	3,70												0,83
11.05.2025	24,00		346,02	356,78	-10,76	46,16	42,38	3,78	4,20	3,70												0,85
12.05.2025	24,00		343,35	354,01	-10,66	46,25	42,53	3,72	4,20	3,70												0,82
13.05.2025	24,00		342,87	353,49	-10,62	46,22	42,62	3,60	4,20	3,70												0,78
14.05.2025	24,00		342,23	352,72	-10,49	46,59	42,90	3,69	4,20	3,70												0,81
15.05.2025	24,00		341,63	352,11	-10,48	47,30	43,59	3,71	4,20	3,70												0,81
16.05.2025	24,00		340,30	350,71	-10,41	47,20	43,63	3,57	4,20	3,70												0,76
17.05.2025	24,00		340,19	350,60	-10,41	47,22	43,63	3,59	4,20	3,70												0,77
18.05.2025	24,00		340,04	350,43	-10,39	47,31	43,74	3,57	4,20	3,70												0,76
19.05.2025	24,00 *		125,67	129,56	-3,89	47,14	43,60	3,54	4,20	3,70												0,28
Среднее	24,00		336,44	346,92	-10,47	46,37	42,68	3,70	4,20	3,67												0,80
Итого	648,00		9084,01	9366,77	-282,76																	21,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	65994,5	63312,90						466,72	5242,24
23.05.2025	75421,6	73033,60						489,06	5899,55

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,1 °C

0 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплообслуживающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 21,56 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:24 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:34 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D