

Отчет о теплотеплотреблении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 31, корп. 3, лит. А

Адрес: Караваевская ул, д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-2

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 36938.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Отопление 125297

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 205537	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. =	0,361	Qвент. =	0	Qтех.гв=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех. =	0	Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	346,56	Gвент. =	0	Gтех.гв=	0
				Gтех. =	0	Gгвс. =	0 Gгвс.м=