Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 33, корп. 1, лит. А** Договор: **37264.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Караваевская ул, д. 33, корп. 1, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **126854**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):
Вычислитель: **СПТ940 № 2113**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05		СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05		СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,17**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**163,2**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	520,16	516,64	3,52	46,25	43,81	2,44	4,60	3,40												1,44
24.04.2025	24,00	*	520,51	516,99	3,52	46,14	43,65	2,49	4,60	3,40												1,46
25.04.2025	24,00	*	523,41	519,88	3,53	46,07	43,53	2,54	4,50	3,30												1,49
26.04.2025	24,00	*	525,69	522,15	3,54	46,10	43,51	2,59	4,50	3,30												1,53
27.04.2025	24,00	*	529,13	525,55	3,58	46,24	43,60	2,64	4,50	3,30												1,57
28.04.2025	24,00	*	528,53	524,93	3,60	46,33	43,72	2,61	4,50	3,30												1,54
29.04.2025	24,00	*	528,35	524,80	3,55	46,08	43,56	2,52	4,50	3,30												1,50
30.04.2025	24,00	*	529,32	525,78	3,54	46,13	43,55	2,58	4,50	3,30												1,53
01.05.2025	24,00	*	529,29	525,75	3,54	46,13	43,56	2,57	4,50	3,30												1,53
02.05.2025	24,00	*	525,01	521,48	3,53	46,25	43,72	2,53	4,50	3,30												1,49
03.05.2025	24,00	*	520,60	517,07	3,53	46,24	43,79	2,45	4,60	3,40												1,44
04.05.2025	24,00	*	520,12	516,58	3,54	46,08	43,62	2,46	4,60	3,40												1,44
05.05.2025	24,00	*	523,07	519,61	3,46	46,06	43,53	2,53	4,60	3,40												1,48
06.05.2025	24,00	*	520,77	517,31	3,46	46,08	43,52	2,56	4,60	3,40												1,49
07.05.2025	24,00	*	524,76	521,34	3,42	46,15	43,53	2,62	4,60	3,40												1,53
08.05.2025	24,00	*	527,67	524,36	3,31	46,09	43,48	2,61	4,50	3,30												1,53
09.05.2025	24,00	*	525,84	522,36	3,48	46,27	43,67	2,60	4,50	3,30												1,53
10.05.2025	24,00	*	525,65	522,14	3,51	46,17	43,60	2,57	4,50	3,30												1,51
11.05.2025	24,00	*	526,24	522,68	3,56	46,16	43,57	2,59	4,50	3,30												1,53
12.05.2025	24,00	*	522,25	518,72	3,53	46,24	43,70	2,54	4,60	3,40												1,49
13.05.2025	24,00	*	521,19	517,63	3,56	46,20	43,76	2,44	4,60	3,40												1,44
14.05.2025	24,00	*	520,13	516,56	3,57	46,59	44,09	2,50	4,60	3,40												1,47
15.05.2025	24,00	*	519,19	515,59	3,60	47,28	44,75	2,53	4,60	3,40												1,49
16.05.2025	24,00	*	517,06	513,44	3,62	47,18	44,71	2,47	4,60	3,40												1,45
17.05.2025	24,00	*	517,01	513,35	3,66	47,20	44,71	2,49	4,60	3,40												1,46
18.05.2025	24,00	*	516,90	513,23	3,67	47,30	44,85	2,45	4,60	3,40												1,44
19.05.2025	24,00	*	193,80	192,96	0,84	46,77	44,47	2,30	4,50	3,40												0,49
Среднее	24,00		511,17	507,74	3,44	46,36	43,84	2,53	4,55	3,36												1,46
Итого	**648,00**		**13801,70**	**13708,90**	**92,77**																	**39,29**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	100026	91615,50						757,38	4036,97
23.05.2025	114347	105840,00						798,11	4037,46

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **7,1** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **39,29** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: e0c7e905-8a8d-430e-b7af-7b380ffa1653

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.25** 15:24 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.25** 09:34 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D