

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 37, лит. А**
Адрес: **Караваевская ул, д. 37, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ-22**

Договор: **42652.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЗ:
Отопление
149101

график: **146/76**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2114		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		PC40-45		0,3	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)		PC40-45		0,3	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)						СДВ-И-1,60	
Циркуляционный ГВС (M4)						СДВ-И-1,60	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	$Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето:	$Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,144		Qвент.=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qот.=	0,144		Qвент.=	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	49,3714		Gвент.=	0	
		Gот.=	49,3714		Gвент.=	0	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		156,66	155,92	0,74	46,16	39,83	6,33	4,00	3,70												1,02
24.04.2025	24,00		156,78	155,98	0,80	46,06	39,62	6,44	4,00	3,70												1,04
25.04.2025	24,00		157,55	156,67	0,88	45,99	39,48	6,51	4,00	3,70												1,06
26.04.2025	24,00		158,05	157,06	0,99	46,01	39,34	6,67	4,00	3,70												1,09
27.04.2025	24,00		158,39	157,47	0,92	46,16	39,36	6,80	4,00	3,70												1,11
28.04.2025	24,00		158,17	157,45	0,72	46,23	39,45	6,78	4,00	3,70												1,10
29.04.2025	24,00		157,98	157,35	0,63	45,99	39,40	6,59	4,00	3,70												1,06
30.04.2025	24,00		158,18	157,59	0,59	46,04	39,33	6,71	4,00	3,70												1,08
01.05.2025	24,00		157,89	157,29	0,60	46,04	39,30	6,74	4,00	3,70												1,09
02.05.2025	24,00		157,17	156,42	0,75	46,15	39,45	6,70	4,00	3,70												1,08
03.05.2025	24,00		155,92	155,21	0,71	46,14	39,64	6,50	4,00	3,70												1,04
04.05.2025	24,00		155,67	154,86	0,81	45,98	39,49	6,49	4,00	3,80												1,04
05.05.2025	24,00		156,64	155,82	0,82	45,96	39,37	6,59	4,00	3,70												1,06
06.05.2025	24,00		156,20	155,35	0,85	45,98	39,34	6,64	4,00	3,80												1,07
07.05.2025	24,00		157,49	156,65	0,84	46,05	39,30	6,75	4,00	3,70												1,09
08.05.2025	24,00		158,38	157,56	0,82	46,00	39,23	6,77	4,00	3,70												1,10
09.05.2025	24,00		157,73	156,95	0,78	46,18	39,41	6,77	4,00	3,70												1,10
10.05.2025	24,00		157,63	156,87	0,76	46,08	39,39	6,69	4,00	3,70												1,08
11.05.2025	24,00		157,80	157,06	0,74	46,07	39,30	6,77	4,00	3,70												1,10
12.05.2025	24,00		156,58	155,86	0,72	46,14	39,47	6,67	4,00	3,70												1,07
13.05.2025	24,00		156,37	155,68	0,69	46,10	39,64	6,46	4,00	3,70												1,04
14.05.2025	24,00		156,06	155,36	0,70	46,48	39,94	6,54	4,00	3,80												1,05
15.05.2025	24,00		155,73	155,06	0,67	47,18	40,61	6,57	4,00	3,80												1,05
16.05.2025	24,00		155,08	154,40	0,68	47,08	40,65	6,43	4,00	3,80												1,02
17.05.2025	24,00		155,07	154,37	0,70	47,10	40,76	6,34	4,00	3,80												1,01
18.05.2025	24,00		155,02	154,27	0,75	47,19	40,92	6,27	4,00	3,80												1,00
19.05.2025	24,00	*	58,28	57,92	0,36	47,01	40,55	6,46	4,00	3,80												0,39
Среднее	24,00		153,28	152,54	0,74	46,28	39,69	6,59	4,00	3,73												1,04
Итого	648,00		4138,47	4118,45	20,02																	28,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	29752,9	29635,40						293,71	4754,62
23.05.2025	34047,8	33909,40						322,79	5422,38

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час куб.м

Период расчета по договору:

час

/ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,1 °C

0 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплообслуживающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 28,04 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:24 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:34 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D