

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 41, корп. 3, лит. А	Договор:	40120.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Караваевская ул, д. 41, корп. 3, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		142101	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):	ОП: А3;				
Вычислитель:	ТСРВ-043 № 1807697	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,314	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 301,44	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		385,96	385,29	0,67	46,16	41,23	4,93	3,50	3,70												1,93
24.04.2025	24,00		386,26	385,59	0,67	46,03	41,07	4,96	3,60	3,70												1,94
25.04.2025	24,00		388,20	387,50	0,70	45,98	40,93	5,05	3,90	3,70												1,98
26.04.2025	24,00		391,65	390,93	0,72	46,03	40,89	5,14	4,00	3,70												2,04
27.04.2025	24,00		392,47	391,73	0,74	46,14	40,93	5,21	4,10	3,70												2,08
28.04.2025	24,00		391,96	391,22	0,74	46,22	41,04	5,18	5,20	3,70												2,07
29.04.2025	24,00		391,73	390,99	0,74	45,98	40,92	5,06	6,80	3,70												2,04
30.04.2025	24,00		392,38	391,63	0,75	46,04	40,87	5,17	6,80	3,70												2,08
01.05.2025	24,00		389,80	389,05	0,75	46,02	40,81	5,21	6,80	3,70												2,08
02.05.2025	24,00		388,51	387,76	0,75	46,16	41,00	5,16	6,80	3,70												2,06
03.05.2025	24,00		385,40	384,68	0,72	46,11	41,10	5,01	6,80	3,70												1,98
04.05.2025	24,00		384,95	384,25	0,70	45,99	41,00	4,99	6,80	3,70												1,97
05.05.2025	24,00		387,21	386,47	0,74	45,95	40,88	5,07	6,80	3,70												2,01
06.05.2025	24,00		385,36	384,62	0,74	45,96	40,86	5,10	6,80	3,70												2,02
07.05.2025	24,00		388,31	387,58	0,73	46,04	40,88	5,16	6,80	3,70												2,05
08.05.2025	24,00		390,41	389,68	0,73	45,98	40,79	5,19	6,80	3,70												2,08
09.05.2025	24,00		388,82	388,11	0,71	46,18	40,95	5,23	6,80	3,70												2,08
10.05.2025	24,00		388,86	388,14	0,72	46,03	40,87	5,16	6,80	3,70												2,06
11.05.2025	24,00		389,16	388,43	0,73	46,05	40,83	5,22	6,80	3,70												2,08
12.05.2025	24,00		386,07	385,34	0,73	46,14	40,98	5,16	6,80	3,70												2,04
13.05.2025	24,00		385,65	384,93	0,72	46,08	41,08	5,00	6,80	3,70												1,98
14.05.2025	24,00		385,06	384,29	0,77	46,51	41,43	5,08	6,80	3,70												2,01
15.05.2025	24,00		384,39	383,65	0,74	47,17	42,04	5,13	6,80	3,70												2,02
16.05.2025	24,00		382,77	382,05	0,72	47,07	42,05	5,02	6,80	3,70												1,97
17.05.2025	24,00		382,68	381,93	0,75	47,09	42,07	5,02	6,80	3,70												1,97
18.05.2025	24,00		382,65	381,93	0,72	47,20	42,26	4,94	6,80	3,70												1,94
19.05.2025	24,00		124,86	124,63	0,23	35,14	32,54	2,60	6,80	2,60												0,64
Среднее	24,00		377,83	377,13	0,71	45,83	40,83	5,01	6,19	3,66												1,97
Итого	648,00		10201,50	10182,40	19,13																	53,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	148157	147843,00						1157,09	24,00
21.05.2025	158744	158410,00						1212,21	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)	
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м		
Период расчета по договору:	час			
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды	7,1 °С	0 Гкал	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации	
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	53,2 Гкал	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 8145370605C4F8B4E609A17D1BF8D2B	
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.			

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:28 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:26 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D