

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 16, корп. 1, лит.В				Договор:	37467.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий													
Адрес:	Кибальчича ул, д. 16, корп. 1				Строит.адрес:						Код УУТЭ:	130728													
Обслуживающая организация:					Телефон:																				
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема					график: 150/70														
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:		18.07.2025		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;												
Вычислитель: СПТ 943.2 № 43959					расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:												
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ		0,067		30		КТПТР-05														
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ		0,067		30		КТПТР-05														
Подающий ГВС (М3)					ПРЭМ		0,048		12		ТПТ-15-2														
Циркуляционный ГВС (М4)																									
Подпиточный трубопровод (Vп)																									
Расчетный алгоритм:					зима:		Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:		Qгвс=M3*(h3-hхв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.=		0,158		Qвент.=		0		Qтех.=		0		Qтех.гвс=		0		Qгвс.=		0,0902		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:													Qтех.гвс.ср		0		Qгвс.ср=		0,041						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.=		47,4		Gвент.=		0		Gтех.=		0		Gтех.гвс=		0		Gгвс.=		16,4		Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	104,89	88,17	16,72	70,81	44,33	26,48	5,00	3,30	16,47		16,47	16,84		16,84		70,42		3,30		3,52
24.04.2025	24,00	*	104,38	87,80	16,58	70,13	43,98	26,15	5,00	3,30	16,34		16,34	16,71		16,71		69,36		3,30		3,46
25.04.2025	24,00	*	102,00	86,47	15,53	69,87	43,43	26,44	5,00	3,30	15,24		15,24	15,58		15,58		69,44		3,30		3,38
26.04.2025	24,00	*	100,82	84,52	16,30	69,33	42,50	26,83	5,00	3,30	16,02		16,02	16,37		16,37		68,85		3,30		3,40
27.04.2025	24,00	*	104,09	84,13	19,96	70,06	42,54	27,52	5,00	3,30	19,90		19,90	20,34		20,34		69,47		3,30		3,72
28.04.2025	24,00	*	103,84	87,15	16,69	69,29	42,93	26,36	5,00	3,30	16,39		16,39	16,75		16,75		69,05		3,30		3,46
29.04.2025	24,00	*	103,86	88,26	15,60	69,18	43,43	25,75	5,00	3,30	15,33		15,33	15,66		15,66		68,76		3,30		3,36
30.04.2025	24,00	*	103,69	87,15	16,54	69,56	43,01	26,55	5,00	3,30	16,36		16,36	16,73		16,73		69,11		3,30		3,47
01.05.2025	24,00	*	101,00	86,09	14,91	69,37	42,74	26,63	5,00	3,30	14,56		14,56	14,88		14,88		68,94		3,30		3,33
02.05.2025	24,00	*	101,35	88,12	13,23	69,49	43,56	25,93	5,00	3,30	12,78		12,78	13,07		13,07		69,03		3,30		3,21
03.05.2025	24,00	*	103,37	89,20	14,17	70,24	44,44	25,80	5,00	3,30	13,78		13,78	14,08		14,08		69,73		3,30		3,30
04.05.2025	24,00	*	105,56	88,11	17,45	69,80	44,03	25,77	5,00	3,30	17,17		17,17	17,55		17,55		69,36		3,30		3,49
05.05.2025	24,00	*	102,90	87,02	15,88	69,77	43,22	26,55	5,00	3,30	15,59		15,59	15,94		15,94		69,48		3,30		3,42
06.05.2025	24,00	*	107,17	90,44	16,73	69,99	43,77	26,22	5,00	3,30	16,40		16,40	16,77		16,77		69,50		3,30		3,55
07.05.2025	24,00	*	100,14	86,11	14,03	69,25	42,76	26,49	5,00	3,30	13,64		13,64	13,94		13,94		68,74		3,30		3,26
08.05.2025	24,00	*	100,24	86,41	13,83	70,05	42,95	27,10	5,00	3,30	13,42		13,42	13,72		13,72		69,49		3,30		3,32
09.05.2025	24,00	*	100,53	87,39	13,14	69,23	43,20	26,03	5,00	3,30	12,72		12,72	13,00		13,00		68,66		3,30		3,19
10.05.2025	24,00	*	101,38	86,92	14,46	69,08	43,25	25,83	5,00	3,30	14,11		14,11	14,42		14,42		68,55		3,30		3,25
11.05.2025	24,00	*	103,86	85,92	17,94	69,80	43,05	26,75	5,00	3,30	17,74		17,74	18,13		18,13		69,33		3,30		3,56
12.05.2025	24,00	*	103,83	88,06	15,77	69,57	43,83	25,74	5,00	3,30	15,40		15,40	15,74		15,74		69,19		3,30		3,37
13.05.2025	24,00	*	104,86	88,13	16,73	69,48	44,34	25,14	5,00	3,30	16,46		16,46	16,82		16,82		69,15		3,30		3,38
14.05.2025	24,00	*	96,57	81,31	15,26	68,80	42,90	25,90	5,00	3,30	14,95		14,95	15,27		15,27		68,34		3,30		3,16
15.05.2025	24,00	*	92,84	76,07	16,77	68,65	42,08	26,57	5,00	3,30	16,59		16,59	16,95		16,95		68,31		3,30		3,18
16.05.2025	24,00	*	92,10	76,72	15,38	68,92	42,73	26,19	5,00	3,30	15,16		15,16	15,49		15,49		68,35		3,30		3,07
17.05.2025	24,00	*	92,70	77,33	15,37	68,69	42,62	26,07	5,00	3,30	15,05		15,05	15,38		15,38		68,06		3,30		3,08
18.05.2025	24,00	*	92,66	75,91	16,75	68,03	42,28	25,75	5,00	3,30	16,50		16,50	16,85		16,85		67,89		3,30		3,10
19.05.2025	24,00	*	105,26	90,03	15,23	69,09	59,60	9,49	5,00	3,30	14,69		14,69	15,01		15,01		68,48		3,30		1,92
Среднее	24,00		101,33	85,52	15,81	69,46	43,83	25,63	5,00	3,30	15,51		15,51	15,85		15,85		69,00		3,30		3,29
Итого	648,00		2735,89	2308,94	426,95						418,76		418,76	427,99		427,99						88,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	120755	97810,80	20190,00		20702,10			5931,71	31927,10
23.05.2025	123947	100511,00	20672,10		21194,80			6060,87	32671,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °С	3,05 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	85,86 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	427,99 м.куб.		
			_____ / _____ /

