

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6075	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до:	№	Тхв, гр.С= 7.15
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер: Gmin=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер: Gmin=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер: Gmin=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер: Gmin=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Gmin=	Термопреобр.: №	№	Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)	лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	
23.04.25	24,00	-	131,62	119,95	11,67	70,06	48,02	22,04	0,54	0,35	49,39	-	49,39	50,51	-	50,51	-	70,18	-	0,37	-	3,47
24.04.25	24,00	-	131,70	119,36	12,34	69,41	47,49	21,92	0,54	0,35	49,76	-	49,76	50,87	-	50,87	-	69,49	-	0,37	-	3,48
25.04.25	24,00	-	129,61	117,38	12,23	69,09	46,95	22,14	0,54	0,35	49,10	-	49,10	50,19	-	50,19	-	69,19	-	0,37	-	3,45
26.04.25	24,00	-	127,49	114,75	12,75	68,56	46,28	22,28	0,54	0,35	48,85	-	48,85	49,91	-	49,91	-	68,67	-	0,37	-	3,44
27.04.25	24,00	-	129,28	114,41	14,88	69,28	46,50	22,78	0,54	0,35	50,69	-	50,69	51,82	-	51,82	-	69,37	-	0,37	-	3,64
28.04.25	24,00	-	131,55	118,45	13,10	68,51	46,48	22,03	0,54	0,35	50,11	-	50,11	51,20	-	51,20	-	68,65	-	0,37	-	3,51
29.04.25	24,00	-	132,13	119,91	12,22	68,47	47,06	21,40	0,54	0,35	49,75	-	49,75	50,84	-	50,84	-	68,59	-	0,37	-	3,41
30.04.25	24,00	-	131,85	118,35	13,51	68,79	46,88	21,91	0,54	0,35	50,54	-	50,54	51,64	-	51,64	-	68,90	-	0,37	-	3,53
01.05.25	24,00	-	129,49	116,83	12,66	68,60	46,62	21,98	0,54	0,35	49,30	-	49,30	50,37	-	50,37	-	68,73	-	0,37	-	3,44
02.05.25	24,00	-	130,52	119,75	10,76	68,75	47,19	21,56	0,54	0,35	48,19	-	48,19	49,25	-	49,25	-	68,90	-	0,37	-	3,33
03.05.25	24,00	-	134,01	120,97	13,04	69,55	48,26	21,29	0,54	0,35	50,66	-	50,66	51,79	-	51,79	-	69,67	-	0,37	-	3,49
04.05.25	24,00	-	133,21	119,75	13,45	69,10	47,76	21,34	0,54	0,35	50,59	-	50,59	51,71	-	51,71	-	69,22	-	0,37	-	3,49
05.05.25	24,00	-	129,95	118,37	11,57	69,02	46,95	22,07	0,54	0,35	48,36	-	48,36	49,43	-	49,43	-	69,16	-	0,37	-	3,42
06.05.25	24,00	-	135,11	123,07	12,04	69,28	47,51	21,76	0,54	0,35	50,28	-	50,28	51,40	-	51,40	-	69,38	-	0,37	-	3,52
07.05.25	24,00	-	128,39	116,97	11,42	68,48	46,33	22,15	0,54	0,35	47,81	-	47,81	48,85	-	48,85	-	68,59	-	0,37	-	3,38
08.05.25	24,00	-	129,72	117,22	12,50	69,28	46,82	22,46	0,54	0,35	48,92	-	48,92	50,01	-	50,01	-	69,39	-	0,37	-	3,50
09.05.25	24,00	-	130,58	118,54	12,04	68,50	46,86	21,64	0,54	0,35	48,87	-	48,87	49,93	-	49,93	-	68,63	-	0,37	-	3,40
10.05.25	24,00	-	129,10	118,24	10,87	68,35	46,76	21,58	0,54	0,35	47,63	-	47,63	48,66	-	48,66	-	68,45	-	0,37	-	3,30
11.05.25	24,00	-	131,40	116,66	14,74	69,01	46,62	22,39	0,54	0,35	50,83	-	50,83	51,95	-	51,95	-	69,10	-	0,37	-	3,64
12.05.25	24,00	-	133,79	119,47	14,33	68,82	47,15	21,67	0,54	0,35	51,33	-	51,33	52,46	-	52,46	-	68,95	-	0,37	-	3,58
13.05.25	24,00	-	131,96	119,99	11,96	68,75	47,62	21,13	0,54	0,35	49,26	-	49,26	50,34	-	50,34	-	68,86	-	0,37	-	3,36
14.05.25	24,00	-	123,19	110,41	12,79	68,04	46,18	21,86	0,54	0,35	47,04	-	47,04	48,05	-	48,05	-	68,15	-	0,37	-	3,29
15.05.25	24,00	-	115,63	103,58	12,05	67,86	45,59	22,27	0,54	0,35	44,27	-	44,27	45,21	-	45,21	-	67,97	-	0,37	-	3,13
16.05.25	24,00	-	116,81	104,38	12,43	68,16	46,01	22,15	0,54	0,35	44,90	-	44,90	45,87	-	45,87	-	68,28	-	0,37	-	3,16
17.05.25	24,00	-	117,01	105,17	11,85	67,95	45,92	22,03	0,54	0,35	44,61	-	44,61	45,56	-	45,56	-	68,04	-	0,37	-	3,13
18.05.25	24,00	-	114,97	103,45	11,51	67,24	45,63	21,61	0,54	0,35	43,79	-	43,79	44,72	-	44,72	-	67,40	-	0,37	-	3,01
19.05.25	24,00	-	138,50	126,47	12,04	68,33	58,33	10,00	0,54	0,35	51,77	-	51,77	52,89	-	52,89	-	68,44	-	0,37	-	2,10
20.05.25	24,00	-	159,38	147,42	11,96	68,23	64,48	3,75	0,54	0,35	58,74	-	58,74	60,02	-	60,02	-	68,41	-	0,37	-	1,38
21.05.25	24,00	-	156,60	145,77	10,83	68,05	64,22	3,82	0,54	0,35	57,19	-	57,19	58,42	-	58,42	-	68,21	-	0,37	-	1,30
22.05.25	24,00	-	154,82	142,51	12,31	68,26	64,34	3,92	0,54	0,35	57,52	-	57,52	58,76	-	58,76	-	68,43	-	0,37	-	1,41
Среднее	24,00	-	131,65	119,25	12,39	68,66	48,96	19,70	0,54	0,35	49,67	-	49,67	50,75	-	50,75	-	68,78	-	0,37	0,00	3,16
Итого	720,00	-	3949,37	3577,53	371,85	-	-	-	-	-	1490,08	-	1490,08	1522,64	-	1522,64	-	-	-	-	-	94,68

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qтопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25									
	22.05.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 91,96 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 379,44 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: a4453f7b-03dc-4f86-aff4-4e2846365d51

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:28 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:27 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D