

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 6
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 6

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №208339		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Подающ.тр.(М1): № 508465	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25683Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 500377	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25683Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 517239	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4053	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплототр-е Qобщ. Гкал
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
	ч					т	т	°C	°C	°C						МПа						
23.04.25	24,00	-	128,66	117,30	11,36	69,54	45,68	23,86	0,69	0,49	42,00	-	42,00	42,92	-	42,92	-	69,38	-	-	-	3,59
24.04.25	24,00	-	127,42	116,61	10,81	68,79	45,17	23,62	0,69	0,49	41,32	-	41,32	42,20	-	42,20	-	68,58	-	-	-	3,50
25.04.25	24,00	-	126,70	114,60	12,10	68,64	44,53	24,11	0,69	0,49	42,03	-	42,03	42,94	-	42,94	-	68,50	-	-	-	3,60
26.04.25	24,00	-	123,70	112,25	11,45	68,04	43,75	24,29	0,69	0,49	40,88	-	40,88	41,78	-	41,78	-	67,87	-	-	-	3,51
27.04.25	24,00	-	125,59	111,97	13,62	68,61	43,83	24,78	0,69	0,49	42,97	-	42,97	43,89	-	43,89	-	68,41	-	-	-	3,71
28.04.25	24,00	-	128,01	116,29	11,72	68,07	44,32	23,75	0,69	0,49	42,08	-	42,08	42,99	-	42,99	-	67,93	-	-	-	3,56
29.04.25	24,00	-	127,55	117,35	10,20	67,88	44,75	23,13	0,69	0,49	40,82	-	40,82	41,67	-	41,67	-	67,70	-	-	-	3,40
30.04.25	24,00	-	126,65	115,56	11,09	68,28	44,45	23,83	0,69	0,49	41,00	-	41,00	41,89	-	41,89	-	68,12	-	-	-	3,52
01.05.25	24,00	-	125,86	114,77	11,09	68,07	44,19	23,88	0,69	0,49	41,03	-	41,03	41,91	-	41,91	-	67,92	-	-	-	3,50
02.05.25	24,00	-	127,20	117,45	9,75	68,30	44,97	23,33	0,69	0,49	40,32	-	40,32	41,20	-	41,20	-	68,17	-	-	-	3,41
03.05.25	24,00	-	128,09	118,72	9,37	68,98	45,83	23,15	0,69	0,49	40,30	-	40,30	41,17	-	41,17	-	68,80	-	-	-	3,40
04.05.25	24,00	-	129,39	117,11	12,28	68,55	45,46	23,09	0,69	0,49	42,68	-	42,68	43,60	-	43,60	-	68,41	-	-	-	3,55
05.05.25	24,00	-	126,67	115,98	10,69	68,56	44,67	23,89	0,69	0,49	40,86	-	40,86	41,76	-	41,76	-	68,43	-	-	-	3,50
06.05.25	24,00	-	132,01	120,52	11,49	68,73	45,31	23,42	0,69	0,49	42,78	-	42,78	43,71	-	43,71	-	68,56	-	-	-	3,61
07.05.25	24,00	-	125,21	114,55	10,66	67,95	44,16	23,79	0,69	0,49	40,55	-	40,55	41,42	-	41,42	-	67,78	-	-	-	3,46
08.05.25	24,00	-	125,56	115,09	10,47	68,76	44,44	24,32	0,69	0,49	40,51	-	40,51	41,40	-	41,40	-	68,59	-	-	-	3,52
09.05.25	24,00	-	126,16	116,48	9,68	67,96	44,61	23,35	0,69	0,49	39,97	-	39,97	40,84	-	40,84	-	67,79	-	-	-	3,38
10.05.25	24,00	-	126,72	115,55	11,17	67,82	44,53	23,29	0,69	0,49	41,15	-	41,15	42,03	-	42,03	-	67,66	-	-	-	3,45
11.05.25	24,00	-	126,23	114,55	11,68	68,45	44,39	24,06	0,69	0,49	41,46	-	41,46	42,34	-	42,34	-	68,28	-	-	-	3,56
12.05.25	24,00	-	127,47	117,51	9,96	68,34	45,22	23,12	0,69	0,49	40,52	-	40,52	41,40	-	41,40	-	68,20	-	-	-	3,40
13.05.25	24,00	-	127,35	117,41	9,94	68,26	45,58	22,68	0,69	0,49	40,50	-	40,50	41,35	-	41,35	-	68,10	-	-	-	3,34
14.05.25	24,00	-	117,49	107,87	9,62	67,43	44,02	23,41	0,69	0,49	37,67	-	37,67	38,46	-	38,46	-	67,26	-	-	-	3,18
15.05.25	24,00	-	112,19	101,58	10,61	67,26	43,43	23,83	0,69	0,49	37,02	-	37,02	37,79	-	37,79	-	67,09	-	-	-	3,14
16.05.25	24,00	-	111,79	102,69	9,10	67,59	44,03	23,56	0,69	0,49	35,90	-	35,90	36,65	-	36,65	-	67,43	-	-	-	3,04
17.05.25	24,00	-	114,06	102,96	11,10	67,27	43,81	23,46	0,69	0,49	37,92	-	37,92	38,69	-	38,69	-	67,08	-	-	-	3,16
18.05.25	24,00	-	112,77	101,31	11,46	66,74	43,49	23,25	0,69	0,49	37,84	-	37,84	38,60	-	38,60	-	66,65	-	-	-	3,12
19.05.25	24,00	-	146,34	136,14	10,20	67,65	57,27	10,38	0,69	0,49	45,68	-	45,68	46,65	-	46,65	-	67,48	-	-	-	2,12
20.05.25	24,00	-	174,09	164,00	10,09	67,45	63,37	4,08	0,69	0,49	53,73	-	53,73	54,86	-	54,86	-	67,35	-	-	-	1,36
21.05.25	24,00	-	172,87	162,50	10,37	67,29	63,11	4,18	0,69	0,49	53,80	-	53,80	54,91	-	54,91	-	67,18	-	-	-	1,38
22.05.25	24,00	-	168,90	159,04	9,86	67,51	63,22	4,29	0,69	0,49	52,17	-	52,17	53,26	-	53,26	-	67,41	-	-	-	1,35
Среднее	24,00	-	129,96	119,19	10,77	68,09	46,85	21,24	0,69	0,49	41,92	-	41,92	42,81	-	42,81	-	67,94	-	-	0,00	3,18
Итого	720,00	-	3898,70	3575,71	322,99	-	-	-	-	-	1257,46	-	1257,46	1284,28	-	1284,28	-	-	-	-	-	95,29

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: a4453f7b-03dc-4f86-aff4-4e2846365d51

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:28 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:27 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D