Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 11, лит. А** Договор: **36976.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 11** Строит.адрес: Код УУТЭ: **125314**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	**09.08.2025**	Режим (схема):
Вычислитель: **СПТ941.11 № 36954**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3421**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**103,929**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	179,62	181,59	-1,97	69,66	49,98	19,68														3,44
24.04.2025	24,00	*	176,35	178,30	-1,95	68,74	49,06	19,68														3,38
25.04.2025	24,00	*	174,66	176,58	-1,92	69,12	48,87	20,25														3,45
26.04.2025	24,00	*	172,25	174,22	-1,97	68,96	48,28	20,68														3,47
27.04.2025	24,00	*	172,57	174,57	-2,00	69,50	48,36	21,14														3,56
28.04.2025	24,00	*	177,78	179,74	-1,96	70,31	49,25	21,06														3,66
29.04.2025	24,00	*	177,04	179,02	-1,98	69,72	49,17	20,55														3,55
30.04.2025	24,00	*	171,68	173,61	-1,93	68,72	48,01	20,71														3,47
01.05.2025	24,00	*	174,98	176,93	-1,95	70,14	48,85	21,29														3,64
02.05.2025	24,00	*	179,68	181,63	-1,95	70,70	49,85	20,85														3,66
03.05.2025	24,00	*	180,24	182,24	-2,00	69,56	49,75	19,81														3,48
04.05.2025	24,00	*	176,85	178,81	-1,96	68,96	49,32	19,64														3,39
05.05.2025	24,00	*	173,19	175,11	-1,92	68,76	48,57	20,19														3,41
06.05.2025	24,00	*	174,52	176,44	-1,92	68,87	48,65	20,22														3,44
07.05.2025	24,00	*	171,11	173,06	-1,95	68,70	47,80	20,90														3,49
08.05.2025	24,00	*	172,62	174,60	-1,98	69,08	47,92	21,16														3,57
09.05.2025	24,00	*	177,36	179,32	-1,96	70,08	49,12	20,96														3,63
10.05.2025	24,00	*	176,29	178,26	-1,97	69,63	48,94	20,69														3,56
11.05.2025	24,00	*	172,53	174,51	-1,98	68,92	48,24	20,68														3,48
12.05.2025	24,00	*	177,68	179,63	-1,95	69,48	49,35	20,13														3,49
13.05.2025	24,00	*	177,70	179,62	-1,92	68,95	49,67	19,28														3,34
14.05.2025	24,00	*	160,06	161,88	-1,82	67,19	47,36	19,83														3,09
15.05.2025	24,00	*	150,89	152,59	-1,70	68,81	47,65	21,16														3,12
16.05.2025	24,00	*	152,36	154,12	-1,76	68,74	48,13	20,61														3,06
17.05.2025	24,00	*	148,76	150,48	-1,72	69,36	48,25	21,11														3,06
18.05.2025	24,00	*	152,06	153,81	-1,75	70,44	49,21	21,23														3,15
19.05.2025	24,00	*	95,77	96,89	-1,12	70,46	49,35	21,11														1,97
Среднее	24,00		168,39	170,28	-1,89	69,32	48,78	20,54														3,37
Итого	**648,00**		**4546,60**	**4597,56**	**-50,96**																	**91,01**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	144317	139869,00						4204,16	30055,50
23.05.2025	149043	144648,00						4298,63	30799,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,46** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **91,01** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____________________ /____________/

Представитель теплоснабжающей организации

/ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: a4f33f7b-05dc-4f86-af4f-4e2846365d51

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed **26.05.25** 15:28 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **27.05.25** 09:27 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D