

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 16, лит. Е				Договор:	33083.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	106113			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205829					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ-32-В1 0,067					КТСП-Н 30									
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ-32-В1 0,067					КТСП-Н 30									
Подающий ГВС (М3)					ПРЭМ 0,027					ТСП-Н 12									
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,23 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,0902				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,041				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 69 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 16,4 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	89,53	80,66	8,87	71,44	47,47	23,97	6,80	4,90	8,13		8,13	8,32		8,32		70,81				2,57
24.04.2025	24,00		89,84	80,27	9,57	70,60	46,61	23,99	6,80	4,90	8,96		8,96	9,18		9,18		69,61				2,60
25.04.2025	24,00		89,18	79,00	10,18	70,59	45,95	24,64	6,80	4,90	9,59		9,59	9,81		9,81		70,00				2,67
26.04.2025	24,00		87,38	77,18	10,20	70,05	44,84	25,21	6,80	4,90	9,58		9,58	9,79		9,79		69,40				2,66
27.04.2025	24,00		89,03	77,73	11,30	70,58	44,90	25,68	6,80	4,90	10,72		10,72	10,94		10,94		69,95				2,80
28.04.2025	24,00		90,00	80,08	9,92	70,02	45,43	24,59	6,80	4,90	9,32		9,32	9,54		9,54		69,57				2,66
29.04.2025	23,00	*	86,41	77,20	9,21	69,73	45,88	23,85	6,80	4,90	8,86		8,86	9,05		9,05		69,10				2,48
30.04.2025	24,00		89,92	79,70	10,22	70,19	45,64	24,55	6,80	4,90	9,53		9,53	9,73		9,73		69,63				2,67
01.05.2025	24,00		91,43	78,85	12,58	69,96	45,30	24,66	6,80	4,90	11,94		11,94	12,19		12,19		69,54				2,83
02.05.2025	24,00		90,25	80,35	9,90	70,12	46,33	23,79	6,80	4,90	9,20		9,20	9,40		9,40		69,61				2,61
03.05.2025	24,00		91,24	81,27	9,97	70,73	47,46	23,27	6,80	4,90	9,19		9,19	9,38		9,38		70,20				2,60
04.05.2025	24,00		91,66	80,68	10,98	70,30	47,02	23,28	6,80	4,90	10,20		10,20	10,40		10,40		69,76				2,65
05.05.2025	24,00		89,83	79,45	10,38	70,43	46,05	24,38	6,80	4,90	9,75		9,75	9,97		9,97		69,98				2,67
06.05.2025	24,00		92,50	82,79	9,71	70,47	46,81	23,66	6,80	4,90	9,01		9,01	9,23		9,23		69,81				2,64
07.05.2025	24,00		87,23	78,38	8,85	69,81	45,28	24,53	6,80	4,90	8,17		8,17	8,36		8,36		69,14				2,54
08.05.2025	24,00		88,85	78,88	9,97	70,66	45,60	25,06	6,80	4,90	9,30		9,30	9,50		9,50		70,09				2,68
09.05.2025	24,00		89,06	79,67	9,39	69,75	45,88	23,87	6,80	4,90	8,73		8,73	8,94		8,94		69,13				2,56
10.05.2025	24,00		89,79	79,27	10,52	69,64	45,85	23,79	6,80	4,90	9,84		9,84	10,06		10,06		69,09				2,62
11.05.2025	24,00		89,29	79,10	10,19	70,30	45,75	24,55	6,80	4,90	9,56		9,56	9,76		9,76		69,68				2,66
12.05.2025	24,00	*	90,52	80,77	9,75	70,16	46,56	23,60	6,80	4,90	9,01		9,01	9,19		9,19		69,69				2,59
13.05.2025	24,00		90,18	80,54	9,64	70,09	47,12	22,97	6,80	4,90	8,94		8,94	9,10		9,10		69,53				2,53
14.05.2025	24,00		83,95	73,95	10,00	69,42	45,62	23,80	6,80	4,90	9,31		9,31	9,50		9,50		68,85				2,46
15.05.2025	24,00		79,35	70,08	9,27	69,36	45,18	24,18	6,80	4,90	8,59		8,59	8,77		8,77		68,89				2,34
16.05.2025	24,00		80,57	70,60	9,97	69,64	45,91	23,73	6,80	4,90	9,28		9,28	9,49		9,49		69,08				2,37
17.05.2025	24,00	*	79,89	71,03	8,86	69,26	45,84	23,42	6,80	4,90	8,24		8,24	8,41		8,41		68,63				2,28
18.05.2025	24,00	*	79,87	70,07	9,80	68,76	45,61	23,15	6,80	4,90	9,11		9,11	9,32		9,32		68,60				2,30
19.05.2025	24,00	*	37,08	28,11	8,97	69,08	45,71	23,37	6,80	4,90	8,66		8,66	8,85		8,85		67,89				1,28
Среднее	23,96		86,20	76,25	9,95	70,04	45,99	24,06	6,80	4,90	9,30		9,30	9,50		9,50		69,45				2,53
Итого	647,00		2323,83	2055,66	268,17						250,72		250,72	256,18		256,18						68,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	86762	75828,90	10927,40		11204,40			3508,01	29195,00
23.05.2025	89204,9	77965,20	11215,70		11499,00			3600,92	29938,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	1 час	0,11 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	1 час	0,4 куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			Представитель теплоснабжающей организации
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °С	1,92 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	66,51 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	256,58 м.куб.		

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 16, лит. Е

Адрес: Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 33083.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 106113

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205829		расходомер: Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1		0,067		30	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1		0,067		30	
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,027		12	
Циркуляционный ГВС (M4)						ТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,23		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 69		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс= 0	
						Gгвс.= 0,0902	
						Gгвс.ср= 0,041	
						Gгвс.= 16,4	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
		НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал	
Дата	Ти		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	9,43	0,00	9,43	69,16	48,73	20,43	6,80	4,90	9,35		9,35	9,56		9,56		67,25				0,63	
21.05.2025	24,00	*	10,30	0,00	10,30	69,13	48,09	21,04	6,80	4,90	10,21		10,21	10,42		10,42		67,39				0,69	
22.05.2025	24,00	*	9,55	0,00	9,55	69,30	47,54	21,76	6,80	4,90	9,42		9,42	9,64		9,64		67,44				0,63	
Среднее	24,00		9,76	0,00	9,76	69,20	48,12	21,08	6,80	4,90	9,66		9,66	9,87		9,87		67,36				0,65	
	72,00		29,28	0,00	29,28						28,98		28,98	29,62		29,62						1,95	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	86762	75828,90	10927,40		11204,40			3508,01	29195,00
23.05.2025	89204,9	77965,20	11215,70		11499,00			3600,92	29938,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,21 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,74 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 29,62 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: a4453f7b-03dc-4f86-aff4-4e2846365d51

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:28 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:27 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D