

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 18, лит. Д				Договор:	33085.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	106114			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 215581					расходемер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ-32-В1 0,067					КТСП-Н 30									
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ 0,067					КТСП-Н 30									
Подающий ГВС (М3)					ПРЭМ 0,027					ТСП-Н 12									
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,23 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,0858				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qгвс.ср= 0,039				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 69 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 15,6 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		91,81	83,92	7,89	71,25	51,16	20,09	6,80	4,90	9,76		9,76	9,99		9,99		70,75				2,25
24.04.2025	24,00		112,60	104,50	8,10	70,39	52,97	17,42	6,80	4,90	10,43		10,43	10,67		10,67		69,66				2,40
25.04.2025	24,00	*	125,27	118,38	6,89	70,46	53,77	16,69	6,80	4,90	9,33		9,33	9,53		9,53		69,96				2,46
26.04.2025	24,00	*	128,43	120,41	8,02	69,93	53,28	16,65	6,80	4,90	10,44		10,44	10,69		10,69		69,43				2,57
27.04.2025	24,00		131,00	120,31	10,69	70,45	53,49	16,96	6,80	4,90	13,36		13,36	13,64		13,64		69,79				2,80
28.04.2025	24,00	*	110,10	102,26	7,84	69,72	51,81	17,91	6,80	4,90	9,95		9,95	10,16		10,16		69,42				2,38
29.04.2025	24,00	*	118,43	110,56	7,87	69,52	52,83	16,69	6,80	4,90	10,12		10,12	10,33		10,33		69,00				2,40
30.04.2025	24,00		121,71	114,38	7,33	70,02	52,85	17,17	6,80	4,90	9,76		9,76	9,96		9,96		69,54				2,48
01.05.2025	24,00	*	117,47	109,67	7,80	69,78	52,49	17,29	6,80	4,90	9,98		9,98	10,22		10,22		69,37				2,44
02.05.2025	24,00		81,91	74,90	7,01	69,78	50,24	19,54	6,80	4,90	8,53		8,53	8,71		8,71		69,47				1,96
03.05.2025	24,00		77,84	69,56	8,28	70,49	49,52	20,97	6,80	4,90	9,81		9,81	10,02		10,02		69,96				2,05
04.05.2025	24,00		92,78	84,45	8,33	70,08	51,57	18,51	6,80	4,90	10,18		10,18	10,40		10,40		69,67				2,15
05.05.2025	24,00	*	126,73	119,74	6,99	70,29	54,32	15,97	6,80	4,90	9,52		9,52	9,75		9,75		69,92				2,41
06.05.2025	24,00		111,88	104,61	7,27	70,29	53,21	17,08	6,80	4,90	9,59		9,59	9,81		9,81		69,73				2,30
07.05.2025	24,00		126,05	119,90	6,15	69,70	53,48	16,22	6,80	4,90	8,46		8,46	8,65		8,65		69,15				2,38
08.05.2025	24,00		122,61	116,40	6,21	70,50	53,27	17,23	6,80	4,90	8,73		8,73	8,91		8,91		69,87				2,45
09.05.2025	24,00		105,98	99,25	6,73	69,56	51,78	17,78	6,80	4,90	8,89		8,89	9,07		9,07		69,07				2,24
10.05.2025	24,00		113,17	107,66	5,51	69,48	52,58	16,90	6,80	4,90	7,73		7,73	7,89		7,89		68,83				2,21
11.05.2025	24,00		112,13	103,16	8,97	70,14	52,47	17,67	6,80	4,90	11,20		11,20	11,46		11,46		69,45				2,46
12.05.2025	24,00		88,65	79,64	9,01	69,78	50,64	19,14	6,80	4,90	10,73		10,73	10,98		10,98		69,56				2,16
13.05.2025	24,00	*	73,23	65,89	7,34	69,70	48,89	20,81	6,80	4,90	8,73		8,73	8,92		8,92		69,29				1,89
14.05.2025	24,00	*	87,04	79,72	7,32	69,14	50,61	18,53	6,80	4,90	8,91		8,91	9,12		9,12		68,59				1,99
15.05.2025	24,00		66,98	58,94	8,04	69,13	48,59	20,54	6,80	4,90	9,29		9,29	9,51		9,51		68,59				1,77
16.05.2025	24,00		52,92	45,68	7,24	69,26	45,90	23,36	6,80	4,90	8,21		8,21	8,39		8,39		68,95				1,57
17.05.2025	24,00	*	65,32	57,38	7,94	68,63	47,98	20,65	6,80	4,90	9,17		9,17	9,36		9,36		68,20				1,73
18.05.2025	24,00		53,37	44,98	8,39	68,07	45,83	22,24	6,80	4,90	9,40		9,40	9,59		9,59		68,33				1,57
19.05.2025	24,00	*	36,32	28,05	8,27	68,81	48,67	20,14	6,80	4,90	9,05		9,05	9,24		9,24		68,38				1,13
Среднее	24,00		98,21	90,53	7,68	69,79	51,27	18,52	6,80	4,90	9,60		9,60	9,81		9,81		69,33				2,17
Итого	648,00		2651,73	2444,30	207,43						259,26		259,26	264,97		264,97						58,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	89759,9	84580,70	11705,60		11979,80			3143,87	29231,00
23.05.2025	92531,2	87110,00	12001,80		12282,70			3227,02	29975,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	1,48 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	57,12 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	264,97 м.куб.		

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 18, лит. Д

Адрес: Красных Зорь б-р, д. 18, лит. Д

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 33085.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий Код УУТЭ: 106114

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		05.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 215581		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1		0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ		0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,23	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	69	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	15,6
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	8,67	0,00	8,67	69,00	36,96	32,04	6,80	4,90	8,86		8,86	9,08		9,08		68,25				0,61
21.05.2025	24,00	*	9,39	0,00	9,39	68,99	36,47	32,52	6,80	4,90	9,66		9,66	9,86		9,86		68,27				0,66
22.05.2025	24,00	*	8,39	0,00	8,39	68,95	36,80	32,15	6,80	4,90	8,60		8,60	8,81		8,81		68,13				0,59
Среднее	24,00		8,82	0,00	8,82	68,98	36,74	32,24	6,80	4,90	9,04		9,04	9,25		9,25		68,22				0,62
	72,00		26,45	0,00	26,45						27,12		27,12	27,75		27,75						1,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	89759,9	84580,70	11705,60		11979,80			3143,87	29231,00
23.05.2025	92531,2	87110,00	12001,80		12282,70			3227,02	29975,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

7,15 °C

1,67 Гкал

27,75 м.куб.

Гкал

куб.м

0,19 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: a4453f7b-03dc-4f86-aff4-4e2846365d51

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:28 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:27 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D