

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 2, лит. X				Договор:	32819.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 2, лит. X				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	105288			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207177					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ-40-B1 0,1					КТСП-Н 45									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ-40-B1 0,1					КТСП-Н 45									
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ-32-D 0,2					ТСП-Н 30									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,379 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,1628				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср= 0					Qгвс.ср= 0,074				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 113,7 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 29,6 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	148,16	135,54	12,62	70,13	44,09	26,04	6,80	4,90	14,26		14,26	14,59		14,59		70,71				4,42
24.04.2025	24,00	*	147,91	133,16	14,75	69,50	43,35	26,15	6,80	4,90	16,40		16,40	16,75		16,75		69,53				4,51
25.04.2025	24,00		145,26	130,92	14,34	69,23	42,55	26,68	6,80	4,90	15,97		15,97	16,30		16,30		69,89				4,49
26.04.2025	24,00	*	142,50	127,26	15,24	68,52	41,63	26,89	6,80	4,90	16,87		16,87	17,23		17,23		69,27				4,47
27.04.2025	24,00		144,78	127,13	17,65	69,44	41,58	27,86	6,80	4,90	19,28		19,28	19,70		19,70		69,73				4,77
28.04.2025	24,00	*	146,80	133,49	13,31	68,75	42,33	26,42	6,80	4,90	14,81		14,81	15,12		15,12		69,35				4,44
29.04.2025	24,00	*	148,25	134,02	14,23	68,37	42,71	25,66	6,80	4,90	15,92		15,92	16,29		16,29		68,95				4,41
30.04.2025	24,00		146,42	132,49	13,93	69,04	42,38	26,66	6,80	4,90	15,43		15,43	15,77		15,77		69,50				4,49
01.05.2025	24,00		145,66	129,76	15,90	68,85	41,96	26,89	6,80	4,90	17,06		17,06	17,45		17,45		69,28				4,59
02.05.2025	24,00	*	146,65	134,66	11,99	68,81	42,98	25,83	6,80	4,90	13,08		13,08	13,39		13,39		69,54				4,30
03.05.2025	24,00	*	149,55	135,61	13,94	69,59	43,87	25,72	6,80	4,90	14,98		14,98	15,32		15,32		69,96				4,46
04.05.2025	24,00	*	150,05	132,53	17,52	69,14	43,38	25,76	6,80	4,90	18,76		18,76	19,17		19,17		69,63				4,63
05.05.2025	24,00		146,28	131,29	14,99	69,14	42,73	26,41	6,80	4,90	16,18		16,18	16,51		16,51		69,80				4,50
06.05.2025	24,00		152,80	136,64	16,16	69,52	43,45	26,07	6,80	4,90	17,52		17,52	17,89		17,89		69,62				4,69
07.05.2025	24,00	*	143,75	129,76	13,99	68,63	42,16	26,47	6,80	4,90	15,29		15,29	15,61		15,61		69,03				4,40
08.05.2025	24,00		145,28	130,30	14,98	69,31	42,24	27,07	6,80	4,90	16,25		16,25	16,60		16,60		69,87				4,57
09.05.2025	24,00		146,21	132,21	14,00	68,67	42,41	26,26	6,80	4,90	15,35		15,35	15,69		15,69		69,05				4,43
10.05.2025	24,00	*	146,15	130,86	15,29	68,45	42,39	26,06	6,80	4,90	16,64		16,64	16,99		16,99		68,88				4,46
11.05.2025	24,00		146,39	129,49	16,90	69,20	42,36	26,84	6,80	4,90	18,29		18,29	18,69		18,69		69,41				4,65
12.05.2025	24,00		148,18	134,64	13,54	68,99	43,19	25,80	6,80	4,90	14,86		14,86	15,18		15,18		69,52				4,41
13.05.2025	15,00	*	92,01	82,34	9,67	69,01	43,62	25,39	6,80	4,90	11,39		11,39	11,65		11,65		69,35				2,76
14.05.2025	20,00	*	113,24	101,25	11,99	68,03	42,59	25,44	6,80	4,90	14,98		14,98	15,30		15,30		68,62				3,39
15.05.2025	24,00	*	129,94	114,90	15,04	67,90	42,03	25,87	6,80	4,90	15,42		15,42	15,75		15,75		68,75				3,99
16.05.2025	24,00		130,24	116,83	13,41	68,59	42,67	25,92	6,80	4,90	13,87		13,87	14,18		14,18		68,97				3,95
17.05.2025	24,00	*	133,40	118,53	14,87	67,93	42,91	25,02	6,80	4,90	15,41		15,41	15,74		15,74		68,26				3,98
18.05.2025	24,00	*	130,54	114,67	15,87	67,56	42,36	25,20	6,80	4,90	16,53		16,53	16,89		16,89		68,35				3,96
19.05.2025	24,00	*	139,20	126,43	12,77	68,83	59,17	9,66	6,80	4,90	14,42		14,42	14,73		14,73		69,02				2,11
Среднее	23,52		143,83	129,14	14,70	68,86	43,30	25,56	6,80	4,90	16,07		16,07	16,42		16,42		69,33				4,32
Итого	635,00		3805,60	3416,71	388,89						425,22		425,22	434,48		434,48						114,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:								
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал
22.04.2025	153476	136055,00	19001,60		19474,90			6258,13
23.05.2025	157866	140001,00	19490,50		19974,40			6413,52

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	13 час	2,34 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	13 час	8,83 куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			Представитель теплоснабжающей организации
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	2,84 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	113,73 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	443,31 м.куб.		

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 2, лит. X

Адрес: Красных Зорь б-р, д. 2, лит. X

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 32819.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Код УУТЭ: 105288

Общий график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		17.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207177		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,379	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0,1628
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,074
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	113,7	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	29,6
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	147,53	133,75	13,78	68,77	68,92	-0,15	6,80	4,90	16,16		16,16	16,50		16,50		69,26				1,12	
21.05.2025	24,00	*	144,58	131,56	13,02	68,48	68,78	-0,30	6,80	4,90	15,31		15,31	15,64		15,64		69,19				1,06	
22.05.2025	24,00	*	143,53	129,35	14,18	68,57	68,88	-0,31	6,80	4,90	16,47		16,47	16,83		16,83		69,25				1,14	
Среднее	24,00		145,21	131,55	13,66	68,61	68,86	-0,25	6,80	4,90	15,98		15,98	16,32		16,32		69,23				1,11	
Итого	72,00		435,64	394,66	40,98						47,94		47,94	48,97		48,97						3,32	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	153476	136055,00	19001,60		19474,90			6258,13	30794,00
23.05.2025	157866	140001,00	19490,50		19974,40			6413,52	31525,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,34 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2,98 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 48,97 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: a4453f7b-03dc-4f86-aff4-4e2846365d51

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:28 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:27 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D