

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 3, лит. А
Адрес: Красных Зорь б-р, д. 3
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 33077.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ: 106188

Отопление
106188
график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		09.08.2025		Режим (схема): ОП: СП-0;	
Вычислитель: СПТТ-941.10 № 36949		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D		0,2		30		КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D		0,2		30		КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)									
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,309		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 92,7		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0	
								Gгвс.= 0	
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00	*	154,08	151,80	2,28	70,29	49,63	20,66														3,30
24.04.2025	24,00	*	165,97	163,54	2,43	69,49	49,91	19,58														3,38
25.04.2025	24,00	*	161,32	159,04	2,28	68,94	48,88	20,06														3,35
26.04.2025	24,00	*	155,54	153,37	2,17	68,61	47,86	20,75														3,34
27.04.2025	24,00	*	156,35	154,10	2,25	69,41	47,91	21,50														3,48
28.04.2025	24,00	*	143,58	141,74	1,84	68,09	46,52	21,57														3,19
29.04.2025	24,00	*	139,66	138,78	0,88	68,20	46,06	22,14														3,14
30.04.2025	24,00	*	118,57	117,65	0,92	68,09	43,97	24,12														2,91
01.05.2025	24,00	*	127,09	125,97	1,12	68,34	44,66	23,68														3,06
02.05.2025	24,00	*	130,20	128,80	1,40	68,52	45,41	23,11														3,08
03.05.2025	24,00	*	135,46	133,56	1,90	69,43	46,69	22,74														3,18
04.05.2025	24,00	*	134,92	133,00	1,92	69,00	46,48	22,52														3,13
05.05.2025	24,00	*	132,78	130,78	2,00	68,77	45,60	23,17														3,17
06.05.2025	24,00	*	140,72	138,44	2,28	69,25	46,48	22,77														3,32
07.05.2025	24,00	*	135,46	134,20	1,26	68,44	45,48	22,96														3,17
08.05.2025	24,00	*	135,33	133,86	1,47	69,07	45,24	23,83														3,30
09.05.2025	24,00	*	135,97	134,86	1,11	68,41	45,37	23,04														3,19
10.05.2025	24,00	*	135,35	134,23	1,12	68,28	45,44	22,84														3,15
11.05.2025	24,00	*	134,20	133,13	1,07	68,90	45,29	23,61														3,22
12.05.2025	24,00	*	136,87	135,86	1,01	68,63	45,87	22,76														3,17
13.05.2025	24,00	*	137,50	136,58	0,92	68,72	46,69	22,03														3,08
14.05.2025	24,00	*	131,35	129,66	1,69	68,08	45,87	22,21														3,00
15.05.2025	24,00	*	125,49	123,68	1,81	67,68	45,57	22,11														2,86
16.05.2025	24,00	*	126,58	124,69	1,89	67,98	46,36	21,62														2,83
17.05.2025	24,00	*	127,77	125,79	1,98	67,95	46,59	21,36														2,83
18.05.2025	24,00	*	125,60	123,54	2,06	67,09	46,28	20,81														2,71
19.05.2025	24,00	*	77,24	75,96	1,28	67,48	46,68	20,80														1,67
Среднее	24,00		135,59	133,95	1,64	68,56	46,40	22,16														3,08
Итого	648,00		3660,95	3616,61	44,34																	83,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	116746	114667,00						3478,35	30206,20
23.05.2025	120569	118443,00						3564,85	30950,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

_____ / _____ /

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

0 Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 83,21 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:28 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:27 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D