

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 7, лит. А				Договор:	33079.046.6				Телефон:					Узел учета:	Отопление			
Адрес:	Красных Зорь б-р, д. 7				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	106189			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 150/70			
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		15.06.2027		Режим (схема):											
Вычислитель: СПТ-941.10 № 36504		расходемер: Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:											
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2		30		КТПТР-05											
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2		30		КТПТР-05											
Подающий ГВС (M3)																			
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)															
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,5264		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гв.= 0		Qгвс.= 0									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0		Qгвс.ср= 0									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 157,92		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гв.= 0		Gгвс.= 0		Gгвс.м=							

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		210,04	207,87	2,17	70,91	49,25	21,66														4,67
24.04.2025	24,00		209,05	206,78	2,27	70,33	48,70	21,63														4,64
25.04.2025	24,00		205,41	203,16	2,25	69,97	47,78	22,19														4,67
26.04.2025	24,00		200,82	198,60	2,22	69,47	46,88	22,59														4,65
27.04.2025	24,00		201,98	199,78	2,20	70,23	47,02	23,21														4,80
28.04.2025	24,00		208,14	205,91	2,23	68,79	46,69	22,10														4,71
29.04.2025	24,00		209,68	207,53	2,15	69,28	47,10	22,18														4,76
30.04.2025	24,00 *		170,10	168,76	1,34	57,13	38,88	18,25														3,81
01.05.2025	24,00		204,87	202,71	2,16	69,42	49,97	19,45														4,10
02.05.2025	24,00		208,64	206,34	2,30	69,52	49,89	19,63														4,22
03.05.2025	24,00		211,52	209,37	2,15	70,24	50,46	19,78														4,30
04.05.2025	24,00		210,14	208,26	1,88	69,83	50,10	19,73														4,25
05.05.2025	24,00		206,64	204,62	2,02	69,74	48,69	21,05														4,46
06.05.2025	24,00		215,20	213,17	2,03	70,04	48,21	21,83														4,80
07.05.2025	24,00		203,84	201,79	2,05	69,29	46,70	22,59														4,71
08.05.2025	24,00		204,92	202,97	1,95	70,06	46,81	23,25														4,87
09.05.2025	24,00		206,85	204,90	1,95	69,29	47,02	22,27														4,71
10.05.2025	24,00		206,11	204,18	1,93	69,13	47,10	22,03														4,64
11.05.2025	24,00		205,51	203,54	1,97	69,82	47,19	22,63														4,75
12.05.2025	24,00		209,83	207,90	1,93	69,60	47,85	21,75														4,66
13.05.2025	24,00		209,73	207,82	1,91	69,56	48,33	21,23														4,55
14.05.2025	24,00		193,40	191,45	1,95	68,91	47,20	21,71														4,30
15.05.2025	24,00		182,28	180,32	1,96	68,72	46,68	22,04														4,12
16.05.2025	24,00		183,63	181,73	1,90	68,97	47,22	21,75														4,09
17.05.2025	24,00		185,08	183,27	1,81	68,80	47,45	21,35														4,04
18.05.2025	24,00		182,26	180,46	1,80	68,04	47,01	21,03														3,93
19.05.2025	24,00 *		108,10	107,04	1,06	39,94	27,50	12,44														2,37
Среднее	24,00		198,29	196,30	1,98	67,96	46,80	21,16														4,39
Итого	648,00		5353,77	5300,23	53,54																	118,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	81561,6	82527,80						2679,15	14965,30
23.05.2025	87125,4	88053,00						2801,54	15709,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

118,58 Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:28 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:27 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D