

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	9038.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Матюшенко пер, д. 14, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	23561
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	29.06.2026	Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 253403	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,245	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0033
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0015
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 74,4304	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0,6 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	43,30	43,26	0,04	69,94	37,91	32,03	6,80	4,90	0,14		0,14	0,14		0,14		62,43		5,80		1,39
24.04.2025	24,00	*	53,82	53,82	0,00	69,15	39,85	29,30	6,80	4,90	0,00		0,00	0,00		0,00		32,99		5,80		1,58
25.04.2025	24,00	*	63,98	63,96	0,02	69,70	41,63	28,07	6,80	4,90	0,20		0,20	0,20		0,20		52,75		5,80		1,80
26.04.2025	24,00	*	76,62	76,62	0,00	69,54	43,62	25,92	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		55,61		5,80		1,98
27.04.2025	24,00	*	75,29	75,29	0,00	70,10	43,78	26,32	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		33,28		5,80		1,98
28.04.2025	24,00	*	46,36	46,34	0,02	70,78	38,86	31,92	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		37,50		5,80		1,48
29.04.2025	24,00	*	51,46	51,34	0,12	70,07	38,85	31,22	6,80	4,90	0,40		0,40	0,40		0,40		64,47		5,80		1,61
30.04.2025	24,00	*	70,18	70,13	0,05	69,30	42,20	27,10	6,80	4,90	0,19		0,19	0,19		0,19		60,50		5,80		1,91
01.05.2025	24,00	*	59,02	59,02	0,00	70,57	41,63	28,94	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		35,44		5,80		1,71
02.05.2025	24,00	*	35,31	35,31	0,00	70,96	38,12	32,84	6,80	4,90	0,05		0,05	0,05		0,05		46,89		5,80		1,16
03.05.2025	24,00	*	35,97	35,83	0,14	69,89	36,06	33,83	6,80	4,90	0,29		0,29	0,29		0,29		65,37		5,80		1,22
04.05.2025	24,00	*	42,50	42,50	0,00	69,38	37,82	31,56	6,80	4,90	0,09		0,09	0,09		0,09		40,94		5,80		1,34
05.05.2025	24,00	*	66,95	66,95	0,00	69,29	42,01	27,28	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		42,25		5,80		1,83
06.05.2025	24,00	*	55,05	55,05	0,00	69,36	40,24	29,12	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		35,45		5,80		1,60
07.05.2025	24,00	*	75,78	75,78	0,00	69,27	43,09	26,18	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		36,13		5,80		1,98
08.05.2025	24,00	*	66,97	66,78	0,19	69,64	42,41	27,23	6,80	4,90	0,36		0,36	0,36		0,36		63,89		5,80		1,83
09.05.2025	24,00	*	45,84	45,84	0,00	70,45	38,57	31,88	6,80	4,90	0,07		0,07	0,07		0,07		41,12		5,80		1,46
10.05.2025	24,00	*	51,58	51,58	0,00	70,00	39,38	30,62	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		34,69		5,80		1,58
11.05.2025	24,00	*	58,63	58,58	0,05	69,32	41,54	27,78	6,80	4,90	0,16		0,16	0,16		0,16		41,36		5,80		1,63
12.05.2025	24,00	*	36,33	36,33	0,00	69,64	37,01	32,63	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		44,14		5,80		1,19
13.05.2025	24,00	*	29,32	29,32	0,00	69,11	34,65	34,46	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		29,21		5,80		1,01
14.05.2025	24,00	*	40,71	40,71	0,00	67,77	36,70	31,07	6,80	4,90	0,04		0,04	0,04		0,04		36,76		5,80		1,26
15.05.2025	24,00	*	25,74	25,47	0,27	68,95	35,09	33,86	6,80	4,90	0,47		0,47	0,47		0,47		59,07		5,80		0,88
16.05.2025	24,00	*	18,49	18,48	0,01	68,73	32,88	35,85	6,80	4,90	0,17		0,17	0,17		0,17		51,99		5,80		0,66
17.05.2025	24,00	*	27,57	27,60	-0,03	69,59	35,86	33,73	6,80	4,90	0,08		0,08	0,08		0,08		50,96		5,80		0,93
18.05.2025	24,00	*	16,65	16,75	-0,10	70,26	33,79	36,47	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		26,81		5,80		0,60
19.05.2025	24,00	*	14,47	14,46	0,01	70,63	35,60	35,03	6,80	4,90	0,22		0,22	0,22		0,22		56,97		5,80		0,51
Среднее	24,00		47,55	47,52	0,03	69,68	38,86	30,82	6,80	4,90	0,12		0,12	0,12		0,12		45,89		5,80		1,41
Итого	648,00		1283,89	1283,10	0,79						3,32		3,32	3,32		3,32						38,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	46994,3	47009,80	69,82		69,82			1560,35	23146,00
23.05.2025	48356,4	48371,20	73,55		73,55			1599,95	23890,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	0,01 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	38,1 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	3,32 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9038.038.1**
Строит. адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Общий
23561
график: **149/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 29.06.2026		Режим (схема):	
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 253403	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,245	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,0033	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,0015	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 74,4304	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0,6	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	15,08	15,10	-0,02	72,51	71,80	0,71	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		48,80		5,80		0,00
21.05.2025	24,00	*	23,09	23,16	-0,07	71,46	70,90	0,56	6,80	4,90	0,02		0,02	0,02		0,02		40,71		5,80		0,00
22.05.2025	24,00	*	2,90	2,89	0,01	70,99	68,11	2,88	6,80	4,90	0,09		0,09	0,09		0,09		62,89		5,80		0,01
Среднее	24,00		13,69	13,72	-0,03	71,65	70,27	1,38	6,80	4,90	0,06		0,06	0,06		0,06		50,80		5,80		0,00
Итого	72,00		41,07	41,15	-0,08						0,17		0,17	0,17		0,17						0,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	46994,3	47009,80	69,82		69,82			1560,35	23146,00
23.05.2025	48356,4	48371,20	73,55		73,55			1599,95	23890,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,46** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0,01** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **0,17** м.куб.

Гкал
куб.м
Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮИдентификатор: a4453f7b-03dc-4f86-aff4-4e2846365d51

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:28 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:27 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D