

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В				Договор:	32785.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий								
Адрес:	Матюшенко пер, д. 16, лит. В				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	105379								
Обслуживающая организация:					Телефон:																			
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	149/70								
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					17.08.2025									
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207187					расходомер:					Термопреобр.:					Режим (схема):									
Подводящий трубопровод (M1)					ПРЭМ					КТСП-Н					Преобр.давления:									
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ					КТСП-Н														
Подводящий ГВС (M3)					ПРЭМ					ТСП-Н														
Циркуляционный ГВС (M4)																								
Подпиточный трубопровод (Vп)																								
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,3512					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0,0089					Qгвс.= 0,3211				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0,0089					Qгвс.ср= 0,0869				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 106,694					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 3,56					Gгвс.= 34,76 Gгвс.м=				
					Gвент.= 0																			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	91,74	77,82	13,92	69,53	41,65	27,88	6,80	4,90	12,05		12,05	12,31		12,31		68,57				3,14
24.04.2025	24,00	*	101,27	86,67	14,60	68,76	42,45	26,31	6,80	4,90	12,54		12,54	12,82		12,82		67,75				3,28
25.04.2025	24,00	*	105,17	91,44	13,73	69,37	42,80	26,57	6,80	4,90	11,57		11,57	11,83		11,83		68,60				3,38
26.04.2025	24,00	*	108,13	92,66	15,47	69,13	42,51	26,62	6,80	4,90	13,17		13,17	13,45		13,45		68,16				3,54
27.04.2025	24,00	*	109,18	93,77	15,41	69,76	42,70	27,06	6,80	4,90	12,90		12,90	13,16		13,16		68,95				3,61
28.04.2025	24,00	*	102,26	87,47	14,79	70,39	42,75	27,64	6,80	4,90	12,44		12,44	12,71		12,71		69,38				3,46
29.04.2025	24,00	*	102,08	88,51	13,57	69,73	42,46	27,27	6,80	4,90	11,24		11,24	11,48		11,48		68,62				3,36
30.04.2025	24,00	*	105,76	91,70	14,06	68,91	42,27	26,64	6,80	4,90	11,70		11,70	11,93		11,93		67,94				3,41
01.05.2025	24,00	*	104,09	91,52	12,57	70,27	42,98	27,29	6,80	4,90	10,12		10,12	10,33		10,33		69,31				3,38
02.05.2025	24,00	*	76,64	64,94	11,70	70,47	41,17	29,30	6,80	4,90	9,89		9,89	10,09		10,09		69,05				2,73
03.05.2025	24,00	*	80,41	68,01	12,40	69,42	40,21	29,21	6,80	4,90	10,51		10,51	10,72		10,72		68,26				2,85
04.05.2025	24,00	*	91,52	77,69	13,83	68,99	41,84	27,15	6,80	4,90	11,82		11,82	12,06		12,06		67,87				3,06
05.05.2025	24,00	*	105,42	91,03	14,39	68,91	42,48	26,43	6,80	4,90	11,97		11,97	12,22		12,22		67,95				3,40
06.05.2025	24,00	*	100,78	88,02	12,76	68,97	42,29	26,68	6,80	4,90	10,39		10,39	10,61		10,61		67,89				3,23
07.05.2025	24,00	*	109,35	96,82	12,53	68,89	42,78	26,11	6,80	4,90	9,86		9,86	10,07		10,07		67,79				3,39
08.05.2025	24,00	*	108,33	95,36	12,97	69,28	42,45	26,83	6,80	4,90	10,44		10,44	10,66		10,66		68,13				3,46
09.05.2025	24,00	*	94,29	81,68	12,61	70,07	41,78	28,29	6,80	4,90	10,48		10,48	10,70		10,70		69,01				3,20
10.05.2025	24,00	*	103,57	90,51	13,06	69,64	42,80	26,84	6,80	4,90	10,72		10,72	10,93		10,93		68,43				3,34
11.05.2025	24,00	*	103,63	87,32	16,31	69,02	42,27	26,75	6,80	4,90	13,96		13,96	14,23		14,23		68,25				3,46
12.05.2025	24,00	*	78,85	64,96	13,89	69,24	40,47	28,77	6,80	4,90	12,15		12,15	12,41		12,41		68,32				2,83
13.05.2025	24,00	*	69,58	57,24	12,34	68,70	39,59	29,11	6,80	4,90	10,76		10,76	10,95		10,95		67,19				2,52
14.05.2025	24,00	*	84,34	70,74	13,60	67,29	40,29	27,00	6,80	4,90	11,76		11,76	11,98		11,98		66,73				2,83
15.05.2025	24,00	*	62,90	49,51	13,39	68,40	39,68	28,72	6,80	4,90	12,03		12,03	12,28		12,28		67,28				2,34
16.05.2025	24,00	*	49,37	37,09	12,28	68,06	36,88	31,18	6,80	4,90	11,26		11,26	11,49		11,49		67,02				1,99
17.05.2025	24,00	*	61,65	48,56	13,09	69,04	39,36	29,68	6,80	4,90	11,79		11,79	12,04		12,04		67,97				2,35
18.05.2025	24,00	*	42,33	29,22	13,11	69,59	36,90	32,69	6,80	4,90	12,45		12,45	12,70		12,70		68,54				1,87
19.05.2025	24,00	*	58,87	44,89	13,98	70,14	50,16	19,98	6,80	4,90	12,94		12,94	13,21		13,21		68,66				1,88
Среднее	24,00		89,32	75,75	13,57	69,26	41,70	27,56	6,80	4,90	11,59		11,59	11,83		11,83		68,21				3,01
Итого	648,00		2411,51	2045,15	366,36						312,91		312,91	319,37		319,37						81,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	164028	147115,00	14202,70		14562,10			5757,72	28736,00
23.05.2025	166965	149630,00	14561,20		14928,00			5869,83	29480,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	2,37 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	78,92 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	319,37 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пер. Матюшенко, д.16, лит. В

Адрес: Матюшенко пер, д. 16, лит. В

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 32785.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий 105379

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 17.08.2025		Режим (схема):				
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207187	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н					
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н					
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н					
Циркуляционный ГВС (M4)										
Подпиточный трубопровод (Vп)										
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,3512	Qвент. =	0	Qтех.гв=	0,0089	Qгвс. =	0,3211	
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0,0089	Qгвс.ср=	0,0869	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	106,694	Gвент. =	0	Gтех.гв=	3,56	Gгвс. =	34,76	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		Гкал
20.05.2025	24,00	*	144,13	129,60	14,53	72,22	71,55	0,67	6,80	4,90	11,61		11,61	11,84		11,84		71,37				0,83	
21.05.2025	24,00	*	145,81	132,30	13,51	70,85	70,22	0,63	6,80	4,90	10,53		10,53	10,75		10,75		69,75				0,74	
22.05.2025	24,00	*	151,86	138,09	13,77	72,06	71,42	0,64	6,80	4,90	10,80		10,80	11,01		11,01		71,21				0,77	
Среднее	24,00		147,27	133,33	13,94	71,71	71,06	0,65	6,80	4,90	10,98		10,98	11,20		11,20		70,78				0,78	
Итого	72,00		441,80	399,99	41,81						32,94		32,94	33,60		33,60						2,34	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	164028	147115,00	14202,70		14562,10			5757,72	28736,00
23.05.2025	166965	149630,00	14561,20		14928,00			5869,83	29480,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

6,46 °С

2,13 Гкал

33,6 м.куб.

0,21 Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: a4453f7b-03dc-4f86-aff4-4e2846365d51

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:28 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:26 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D