

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025  
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25  
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №206408		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Подаяющ.тр.(М1): № 519403	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(М2): № 534347	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): № 530457	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4532	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.ср.ср=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	61,32	59,59	1,73	69,92	45,23	24,69	0,69	0,49	17,50	-	17,50	17,87	-	17,87	-	66,38	-	-	-	1,60
24.04.25	24,00	-	32,36	29,79	2,57	64,68	39,84	24,84	0,69	0,49	11,21	-	11,21	11,38	-	11,38	-	59,39	-	-	-	0,92
25.04.25	24,00	-	84,41	78,64	5,77	69,65	42,55	27,10	0,69	0,49	18,70	-	18,70	19,10	-	19,10	-	69,63	-	-	-	2,53
26.04.25	24,00	-	81,70	76,70	5,00	69,12	41,85	27,27	0,69	0,49	18,16	-	18,16	18,56	-	18,56	-	69,08	-	-	-	2,44
27.04.25	24,00	-	84,66	76,87	7,79	69,67	42,20	27,47	0,69	0,49	20,58	-	20,58	21,03	-	21,03	-	69,59	-	-	-	2,65
28.04.25	24,00	-	84,71	78,37	6,34	69,12	42,65	26,47	0,69	0,49	18,92	-	18,92	19,33	-	19,33	-	69,16	-	-	-	2,51
29.04.25	24,00	-	85,14	78,82	6,32	68,79	43,13	25,66	0,69	0,49	19,03	-	19,03	19,44	-	19,44	-	68,79	-	-	-	2,46
30.04.25	24,00	-	82,49	78,06	4,43	69,19	42,62	26,57	0,69	0,49	17,48	-	17,48	17,88	-	17,88	-	69,16	-	-	-	2,38
01.05.25	24,00	-	82,53	77,40	5,13	69,00	42,38	26,62	0,69	0,49	18,71	-	18,71	19,11	-	19,11	-	69,00	-	-	-	2,41
02.05.25	24,00	-	83,04	78,39	4,65	69,19	43,30	25,89	0,69	0,49	17,99	-	17,99	18,40	-	18,40	-	69,18	-	-	-	2,35
03.05.25	24,00	-	83,19	79,22	3,97	69,82	44,44	25,38	0,69	0,49	17,08	-	17,08	17,47	-	17,47	-	69,77	-	-	-	2,29
04.05.25	24,00	-	84,84	78,67	6,17	69,44	44,10	25,34	0,69	0,49	18,84	-	18,84	19,23	-	19,23	-	69,42	-	-	-	2,42
05.05.25	24,00	-	81,94	77,72	4,22	69,51	43,06	26,45	0,69	0,49	16,96	-	16,96	17,33	-	17,33	-	69,50	-	-	-	2,35
06.05.25	24,00	-	41,85	44,24	2,39	69,32	42,87	26,45	0,69	0,49	13,92	-	13,92	14,12	-	14,12	-	58,54	-	-	-	1,02
07.05.25	24,00	-	46,55	44,51	2,04	68,22	39,50	28,72	0,69	0,49	14,20	-	14,20	14,46	-	14,46	-	63,07	-	-	-	1,42
08.05.25	24,00	-	81,27	76,35	4,92	69,53	41,98	27,55	0,69	0,49	17,60	-	17,60	18,01	-	18,01	-	69,49	-	-	-	2,45
09.05.25	24,00	-	81,51	76,68	4,83	68,71	42,46	26,25	0,69	0,49	17,66	-	17,66	18,05	-	18,05	-	68,68	-	-	-	2,35
10.05.25	24,00	-	81,19	76,36	4,83	68,62	42,68	25,94	0,69	0,49	17,55	-	17,55	17,94	-	17,94	-	68,59	-	-	-	2,31
11.05.25	24,00	-	82,34	76,16	6,18	69,31	42,73	26,58	0,69	0,49	18,95	-	18,95	19,36	-	19,36	-	69,24	-	-	-	2,45
12.05.25	24,00	-	82,14	77,11	5,03	69,21	43,41	25,80	0,69	0,49	17,49	-	17,49	17,86	-	17,86	-	69,18	-	-	-	2,34
13.05.25	24,00	-	82,46	77,09	5,37	69,20	44,00	25,20	0,69	0,49	17,66	-	17,66	18,04	-	18,04	-	69,18	-	-	-	2,31
14.05.25	24,00	-	77,39	72,56	4,83	68,45	42,98	25,47	0,69	0,49	17,44	-	17,44	17,81	-	17,81	-	68,40	-	-	-	2,18
15.05.25	24,00	-	74,69	69,60	5,09	68,39	42,46	25,93	0,69	0,49	17,80	-	17,80	18,17	-	18,17	-	68,44	-	-	-	2,15
16.05.25	24,00	-	75,05	70,03	5,02	68,68	43,15	25,53	0,69	0,49	17,64	-	17,64	18,03	-	18,03	-	68,64	-	-	-	2,13
17.05.25	24,00	-	75,33	70,28	5,05	68,31	43,04	25,27	0,69	0,49	17,36	-	17,36	17,74	-	17,74	-	68,25	-	-	-	2,12
18.05.25	24,00	-	75,96	69,76	6,20	67,86	42,88	24,98	0,69	0,49	18,85	-	18,85	19,25	-	19,25	-	68,04	-	-	-	2,16
19.05.25	24,00	-	77,65	72,47	5,18	68,87	57,11	11,76	0,69	0,49	18,22	-	18,22	18,60	-	18,60	-	68,82	-	-	-	1,21
20.05.25	24,00	-	77,48	73,80	3,68	68,92	65,07	3,85	0,69	0,49	16,68	-	16,68	17,03	-	17,03	-	68,91	-	-	-	0,54
21.05.25	24,00	-	77,44	72,71	4,73	68,83	64,81	4,02	0,69	0,49	17,82	-	17,82	18,18	-	18,18	-	68,85	-	-	-	0,62
22.05.25	24,00	-	76,83	72,09	4,74	68,96	64,86	4,10	0,69	0,49	17,86	-	17,86	18,26	-	18,26	-	68,96	-	-	-	0,63
Среднее	24,00	-	75,98	71,33	4,81	68,88	45,44	23,44	0,69	0,49	17,53	-	17,53	17,90	-	17,90	-	68,04	-	-	0,00	1,99
Итого	720,00	-	2279,46	2140,04	144,20	-	-	-	-	-	525,86	-	525,86	537,04	-	537,04	-	-	-	-	-	59,70

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25									
	22.05.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 7.15 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 58,69 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 147,14 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: a4453f7b-03dc-4f86-aff4-4e2846365d51

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.05.25 15:28 (MSK)** Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **27.05.25 09:27 (MSK)** Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР