

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 27

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: БКТ-7 №206117		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 7.15	
Подающ.тр.(М1): № 519305	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47818Г	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2): № 515427	Расходомер:	ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 47818Х	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3): № 528421	Расходомер:	ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4491	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	№	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																							Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Общ. Гкал	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.04.25	24,00	-	97,25	94,47	2,78	70,94	47,63	23,31	0,69	0,49	61,31	-	61,31	62,67	-	62,67	-	69,04	-	-	-	2,41	
24.04.25	24,00	-	55,63	52,26	3,37	66,70	44,49	22,21	0,69	0,49	40,50	-	40,50	41,23	-	41,23	-	63,01	-	-	-	1,40	
25.04.25	24,00	-	145,47	127,33	18,14	70,62	45,43	25,19	0,69	0,49	86,72	-	86,72	88,71	-	88,71	-	70,55	-	-	-	4,49	
26.04.25	24,00	-	139,96	123,78	16,18	70,10	44,48	25,62	0,69	0,49	82,92	-	82,92	84,81	-	84,81	-	70,03	-	-	-	4,31	
27.04.25	24,00	-	142,77	124,29	18,48	70,57	44,92	25,65	0,69	0,49	85,43	-	85,43	87,39	-	87,39	-	70,46	-	-	-	4,50	
28.04.25	24,00	-	142,87	127,68	15,19	70,09	45,26	24,83	0,69	0,49	84,03	-	84,03	85,94	-	85,94	-	70,02	-	-	-	4,24	
29.04.25	24,00	-	143,82	128,73	15,09	69,68	45,53	24,15	0,69	0,49	84,75	-	84,75	86,62	-	86,62	-	69,61	-	-	-	4,16	
30.04.25	24,00	-	141,06	127,34	13,72	70,13	45,12	25,01	0,69	0,49	82,63	-	82,63	84,49	-	84,49	-	70,05	-	-	-	4,15	
01.05.25	24,00	-	142,25	126,28	15,97	69,95	45,05	24,90	0,69	0,49	84,27	-	84,27	86,16	-	86,16	-	69,87	-	-	-	4,26	
02.05.25	24,00	-	143,38	128,32	15,06	70,18	45,94	24,24	0,69	0,49	84,41	-	84,41	86,33	-	86,33	-	70,12	-	-	-	4,17	
03.05.25	24,00	-	144,61	130,08	14,53	70,71	46,88	23,83	0,69	0,49	84,88	-	84,88	86,81	-	86,81	-	70,63	-	-	-	4,13	
04.05.25	24,00	-	145,61	129,24	16,37	70,35	46,45	23,90	0,69	0,49	86,16	-	86,16	88,10	-	88,10	-	70,27	-	-	-	4,25	
05.05.25	24,00	-	142,01	127,49	14,52	70,51	45,51	25,00	0,69	0,49	83,45	-	83,45	85,36	-	85,36	-	70,44	-	-	-	4,21	
06.05.25	24,00	-	69,57	75,48	5,91	70,14	45,22	24,92	0,69	0,49	48,59	-	48,59	49,54	-	49,54	-	65,28	-	-	-	1,48	
07.05.25	24,00	-	83,95	77,16	6,79	69,58	42,97	26,61	0,69	0,49	53,96	-	53,96	55,12	-	55,12	-	67,97	-	-	-	2,54	
08.05.25	24,00	-	138,30	123,57	14,73	70,51	44,58	25,93	0,69	0,49	81,30	-	81,30	83,14	-	83,14	-	70,43	-	-	-	4,25	
09.05.25	24,00	-	140,34	124,53	15,81	69,65	45,13	24,52	0,69	0,49	82,97	-	82,97	84,83	-	84,83	-	69,58	-	-	-	4,16	
10.05.25	24,00	-	139,47	124,51	14,96	69,57	45,10	24,47	0,69	0,49	82,31	-	82,31	84,16	-	84,16	-	69,50	-	-	-	4,09	
11.05.25	24,00	-	141,38	124,55	16,83	70,23	44,90	25,33	0,69	0,49	84,08	-	84,08	85,98	-	85,98	-	70,15	-	-	-	4,34	
12.05.25	24,00	-	142,44	127,01	15,43	70,16	45,59	24,57	0,69	0,49	83,81	-	83,81	85,72	-	85,72	-	70,10	-	-	-	4,21	
13.05.25	24,00	-	142,02	127,42	14,60	70,12	46,24	23,88	0,69	0,49	83,38	-	83,38	85,27	-	85,27	-	70,05	-	-	-	4,07	
14.05.25	24,00	-	132,29	118,11	14,18	69,42	44,76	24,66	0,69	0,49	78,19	-	78,19	79,93	-	79,93	-	69,35	-	-	-	3,90	
15.05.25	24,00	-	127,52	111,89	15,63	69,40	44,30	25,10	0,69	0,49	76,38	-	76,38	78,05	-	78,05	-	69,34	-	-	-	3,89	
16.05.25	24,00	-	126,63	112,87	13,76	69,69	45,11	24,58	0,69	0,49	74,98	-	74,98	76,65	-	76,65	-	69,62	-	-	-	3,73	
17.05.25	24,00	-	126,31	113,56	12,75	69,24	44,82	24,42	0,69	0,49	74,46	-	74,46	76,09	-	76,09	-	69,16	-	-	-	3,66	
18.05.25	24,00	-	128,00	112,43	15,57	68,83	44,66	24,17	0,69	0,49	76,70	-	76,70	78,37	-	78,37	-	68,79	-	-	-	3,79	
19.05.25	24,00	-	130,34	116,72	13,62	69,80	57,41	12,39	0,69	0,49	76,80	-	76,80	78,50	-	78,50	-	69,72	-	-	-	2,41	
20.05.25	24,00	-	131,27	118,60	12,67	69,88	64,59	5,29	0,69	0,49	76,60	-	76,60	78,30	-	78,30	-	69,81	-	-	-	1,52	
21.05.25	24,00	-	130,48	116,32	14,16	69,80	64,35	5,45	0,69	0,49	76,78	-	76,78	78,47	-	78,47	-	69,73	-	-	-	1,63	
22.05.25	24,00	-	129,18	114,78	14,40	69,99	64,50	5,49	0,69	0,49	76,11	-	76,11	77,79	-	77,79	-	69,93	-	-	-	1,64	
Среднее	24,00	-	129,54	116,23	13,71	69,88	47,56	22,32	0,69	0,49	77,30	-	77,30	79,02	-	79,02	-	69,42	-	-	0,00	3,53	
Итого	720,00	-	3886,18	3486,80	411,20	-	-	-	-	-	2318,86	-	2318,86	2370,53	-	2370,53	-	-	-	-	-	105,97	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час

Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: a4453f7b-03dc-4f86-aff4-4e2846365d51

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:28 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.05.25 09:27 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D