

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:
Телефон:

Установленные приборы:										Часовые и суточн. архивы в файлах:									
Вычислитель: БКТ-7 №207933										Режим (схема):									
Подающ.тр.(M1): № 133156										Приборы УУТЭ поверены до:									
Обратн.тр.(M2): № 400192										Тхв, гр.С= 7.15									
Тр. ГВС(M3): №										Преобр.давления:									
Тр.цирк.ГВС(M4): №										Преобр.давления:									
Тр.подпитки(V5):										Преобр.давления:									
Расчетный алгоритм:										Преобр.давления:									
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)										лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:										Qот=									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:										Gот=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплототр-е
Учет СЦО (ТВ-1)											Контроль СЦО (ТВ-2)											Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.25	24,00	-	70,18	70,92	-0,74	70,21	49,97	20,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
24.04.25	24,00	-	40,31	41,07	-0,76	65,64	45,54	20,10	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
25.04.25	24,00	-	101,72	101,72	0,00	70,69	48,07	22,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30
26.04.25	24,00	-	98,65	98,65	0,00	70,17	47,38	22,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
27.04.25	24,00	-	99,43	99,43	0,00	70,65	47,36	23,29	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
28.04.25	24,00	-	102,26	102,26	0,00	70,17	47,99	22,18	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
29.04.25	24,00	-	102,71	102,71	0,00	69,74	48,20	21,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
30.04.25	24,00	-	101,52	101,52	0,00	70,21	47,76	22,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
01.05.25	24,00	-	100,88	100,88	0,00	70,01	47,69	22,32	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
02.05.25	24,00	-	102,53	102,53	0,00	70,26	48,27	21,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
03.05.25	24,00	-	103,93	103,93	0,00	70,76	49,14	21,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
04.05.25	24,00	-	103,26	103,26	0,00	70,41	48,95	21,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,22
05.05.25	24,00	-	101,76	101,76	0,00	70,59	48,31	22,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
06.05.25	24,00	-	49,89	53,19	-3,30	69,90	48,02	21,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
07.05.25	24,00	-	59,06	61,76	-2,70	69,67	44,91	24,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
08.05.25	24,00	-	99,92	99,92	0,00	70,59	47,53	23,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31
09.05.25	24,00	-	100,71	100,71	0,00	69,72	47,51	22,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
10.05.25	24,00	-	100,34	100,34	0,00	69,67	47,46	22,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
11.05.25	24,00	-	100,09	100,09	0,00	70,30	47,64	22,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
12.05.25	24,00	-	102,03	102,03	0,00	70,23	48,31	21,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
13.05.25	24,00	-	102,34	102,34	0,00	70,18	48,67	21,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,21
14.05.25	24,00	-	94,39	94,39	0,00	69,49	47,40	22,09	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
15.05.25	24,00	-	89,47	89,47	0,00	69,45	46,76	22,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
16.05.25	24,00	-	90,20	90,20	0,00	69,74	47,24	22,50	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,03
17.05.25	24,00	-	90,68	90,68	0,00	69,27	47,16	22,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
18.05.25	24,00	-	89,92	89,92	0,00	68,89	47,08	21,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,96
19.05.25	24,00	-	41,65	45,25	-3,60	69,02	45,15	23,87	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91
20.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,06	17,90	0,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,34	15,39	0,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,92	16,40	-0,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	81,33	81,70	-0,37	64,53	44,51	20,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81
Итого	720,00	-	2439,83	2450,93	-11,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,25

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/_____
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
54,25 Гкал
м3
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: a4453f7b-03dc-4f86-aff4-4e2846365d51
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D