

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 17, лит. А	Договор:	32831.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 17, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	106214
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205595	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-65-D	0,8	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-65-D	0,8	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,4506	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 432,576	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		809,20	809,20	0,00	44,88	42,61	2,27	4,90	4,20												1,85
24.04.2025	24,00		813,41	813,41	0,00	46,67	44,17	2,50	4,80	4,20												2,04
25.04.2025	24,00		813,71	813,71	0,00	49,05	46,24	2,81	4,80	4,20												2,29
26.04.2025	24,00		815,17	815,17	0,00	50,87	47,83	3,04	4,80	4,20												2,49
27.04.2025	24,00		813,71	813,71	0,00	50,63	47,55	3,08	4,80	4,10												2,51
28.04.2025	24,00		810,94	810,94	0,00	46,73	44,12	2,61	4,80	4,20												2,12
29.04.2025	24,00		810,48	810,48	0,00	46,62	44,00	2,62	4,80	4,10												2,13
30.04.2025	24,00		807,86	807,86	0,00	49,72	46,69	3,03	4,80	4,10												2,45
01.05.2025	24,00		810,44	810,44	0,00	47,89	45,10	2,79	4,80	4,10												2,26
02.05.2025	24,00		807,98	807,98	0,00	45,46	43,06	2,40	4,80	4,10												1,94
03.05.2025	24,00		806,81	806,81	0,00	43,76	41,54	2,22	4,80	4,10												1,80
04.05.2025	24,00		806,57	806,57	0,00	44,95	42,59	2,36	4,70	4,10												1,92
05.05.2025	24,00		799,58	799,58	0,00	48,95	46,05	2,90	4,70	4,00												2,33
06.05.2025	24,00		799,87	799,87	0,00	47,45	44,73	2,72	4,70	4,00												2,18
07.05.2025	24,00		797,93	797,93	0,00	51,43	48,15	3,28	4,60	4,00												2,62
08.05.2025	24,00		785,69	785,69	0,00	50,01	46,85	3,16	4,60	3,90												2,49
09.05.2025	23,00	*	736,61	736,61	0,00	46,24	43,48	2,76	4,50	3,90												2,04
10.05.2025	24,00		766,47	766,47	0,00	46,87	44,00	2,87	4,40	3,80												2,20
11.05.2025	24,00		785,92	785,92	0,00	48,80	45,78	3,02	4,40	3,70												2,38
12.05.2025	24,00	*	670,22	670,22	0,00	45,35	42,63	2,72	4,40	3,60												1,83
13.05.2025	24,00		715,88	715,88	0,00	44,04	41,56	2,48	4,40	3,70												1,78
14.05.2025	24,00		598,69	598,69	0,00	44,10	41,19	2,91	4,00	3,50												1,74
15.05.2025	24,00		570,13	570,13	0,00	44,21	41,31	2,90	3,90	3,40												1,65
16.05.2025	24,00		531,36	531,36	0,00	43,48	40,58	2,90	3,70	3,30												1,54
17.05.2025	24,00		734,56	734,56	0,00	43,38	41,15	2,23	4,90	4,20												1,65
18.05.2025	24,00		731,49	731,49	0,00	43,38	41,19	2,19	4,90	4,20												1,61
19.05.2025	24,00	*	303,33	303,33	0,00	43,36	41,14	2,22	3,10	2,90												0,68
Среднее	23,96		743,89	743,89	0,00	46,60	43,90	2,70	4,55	3,92												2,02
Итого	647,00		20054,00	20054,00	0,00																	54,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	554715	552680,00						2908,82	29715,00
23.05.2025	575576	573542,00						2965,15	30458,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

1 час 0,08 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

1 час 0 куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,72 °C

0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Представитель теплоснабжающей организации

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.

54,6 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

м.куб.

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:28 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:27 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D