

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 21, лит. А				Договор:	40165.046.6				Телефон:					Узел учета:	Отопление			
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 21, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	142105			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	95/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					05.08.2025				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 207927					расходомер:					Gmin=					Термопреобр.:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ					0,8					120				
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ					0,8					120				
Подающий ГВС (M3)															КТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)															КТСП-Н				
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,415					Qвент.= 0					Qтех.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гв= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 398,4					Gвент.= 0					Qтех.гвс.ср= 0				
															Qгвс.ср= 0				
															Qгвс.= 0				
															Qгвс.м= 0				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		384,26	384,26	0,00	46,09	41,04	5,05	6,80	4,90												1,96
24.04.2025	24,00		381,41	381,41	0,00	45,94	40,78	5,16	6,80	4,90												1,98
25.04.2025	24,00		388,47	388,47	0,00	47,28	41,76	5,52	6,80	4,90												2,16
26.04.2025	24,00		382,61	382,61	0,00	49,19	42,97	6,22	6,80	4,90												2,39
27.04.2025	24,00		384,74	384,74	0,00	49,29	43,12	6,17	6,80	4,90												2,38
28.04.2025	24,00		390,03	390,03	0,00	47,18	41,64	5,54	6,80	4,90												2,17
29.04.2025	24,00		387,67	387,67	0,00	46,32	40,98	5,34	6,80	4,90												2,08
30.04.2025	24,00		381,66	381,66	0,00	48,72	42,60	6,12	6,80	4,90												2,34
01.05.2025	24,00		378,45	378,45	0,00	48,71	42,68	6,03	6,80	4,90												2,29
02.05.2025	24,00		373,05	373,05	0,00	46,34	40,95	5,39	6,80	4,90												2,02
03.05.2025	24,00		372,24	372,24	0,00	46,04	40,84	5,20	6,80	4,90												1,95
04.05.2025	24,00		382,64	382,64	0,00	46,68	41,44	5,24	6,80	4,90												2,01
05.05.2025	24,00		388,53	388,53	0,00	47,93	42,35	5,58	6,80	4,90												2,18
06.05.2025	24,00		381,57	381,57	0,00	47,08	41,52	5,56	6,80	4,90												2,13
07.05.2025	24,00		386,21	386,21	0,00	48,88	42,84	6,04	6,80	4,90												2,34
08.05.2025	24,00		388,59	388,59	0,00	48,49	42,65	5,84	6,80	4,90												2,28
09.05.2025	22,00	*	339,59	339,59	0,00	46,37	40,85	5,52	6,80	4,90												1,88
10.05.2025	24,00		371,70	371,70	0,00	46,70	41,07	5,63	6,80	4,90												2,10
11.05.2025	24,00		379,27	379,27	0,00	48,03	42,19	5,84	6,80	4,90												2,23
12.05.2025	24,00		390,28	390,28	0,00	46,65	41,41	5,24	6,80	4,90												2,06
13.05.2025	24,00		388,81	388,81	0,00	46,54	41,42	5,12	6,80	4,90												2,00
14.05.2025	24,00		390,43	390,43	0,00	46,75	41,65	5,10	6,80	4,90												2,00
15.05.2025	24,00		390,90	390,90	0,00	46,97	41,93	5,04	6,80	4,90												1,98
16.05.2025	24,00		390,49	390,49	0,00	47,21	42,22	4,99	6,80	4,90												1,96
17.05.2025	24,00		387,37	387,37	0,00	47,28	42,28	5,00	6,80	4,90												1,95
18.05.2025	24,00		389,50	389,50	0,00	47,46	42,51	4,95	6,80	4,90												1,94
19.05.2025	24,00	*	163,23	162,43	0,80	47,20	42,32	4,88	6,80	4,90												0,83
Среднее	23,93		375,74	375,71	0,03	47,31	41,85	5,46	6,80	4,90												2,07
Итого	646,00		10113,70	10112,90	0,80																	55,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	347407	345106,00						2624,27	30002,00
23.05.2025	357918	355602,00						2682,13	30744,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	2 час	0,17 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	2 час	0 куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Корректировка на температуру холодной воды	6,72 °C	0 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	55,76 Гкал	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.		

ОТПРАВЛЕНО

10.07.2025 15:38 (MSK)

А.С. "ТЭК СПб" - Яковлев, Дня Александровна

36.05.25 15:38 (MSK)

Ссылка на документ: 05A1C35B8907F830C8B156600417D1B5FD3B

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:28 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:27 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D