

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А				Договор:	38385.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132583			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):				
Вычислитель: СПТ941.20 № 94521					расходомер: Gmin=					Gmax=					Термопреобр.: Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					PC20-6 0,04					6					КТПТР-05 СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (M2)					PC20-6 0,04					6					КТПТР-05 СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (M3)					PC20-6 0,04					6					ТПТ-15-2				
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,092 Qвент.= 0					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0 Qгвс.= 0,04				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,0182				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 27,6 Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 0 Gгвс.= 7,28 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	40,06	37,60	2,46	71,52	47,69	23,83			40,06	37,60	2,46	41,00	38,01	2,99		71,52	47,69			1,07
24.04.2025	24,00	*	40,14	37,30	2,84	70,75	46,33	24,42			40,14	37,30	2,84	41,06	37,69	3,37		70,75	46,33			1,11
25.04.2025	24,00	*	39,38	36,45	2,93	70,63	45,51	25,12			39,38	36,45	2,93	40,28	36,81	3,47		70,63	45,51			1,12
26.04.2025	24,00	*	38,15	35,36	2,79	70,12	44,53	25,59			38,15	35,36	2,79	39,00	35,70	3,30		70,12	44,53			1,10
27.04.2025	24,00	*	38,90	35,49	3,41	70,73	44,36	26,37			38,90	35,49	3,41	39,78	35,82	3,96		70,73	44,36			1,18
28.04.2025	24,00	*	39,85	36,84	3,01	70,05	44,84	25,21			39,85	36,84	3,01	40,75	37,19	3,56		70,05	44,84			1,14
29.04.2025	24,00	*	40,16	37,36	2,80	69,82	45,06	24,76			40,16	37,36	2,80	41,05	37,72	3,33		69,82	45,06			1,12
30.04.2025	24,00	*	39,48	36,60	2,88	70,25	44,49	25,76			39,48	36,60	2,88	40,37	36,95	3,42		70,25	44,49			1,15
01.05.2025	24,00	*	39,07	36,13	2,94	70,07	44,79	25,28			39,07	36,13	2,94	39,95	36,48	3,47		70,07	44,79			1,12
02.05.2025	24,00	*	40,07	37,12	2,95	70,18	45,83	24,35			40,07	37,12	2,95	40,97	37,49	3,48		70,18	45,83			1,11
03.05.2025	24,00	*	40,41	37,90	2,51	70,83	46,86	23,97			40,41	37,90	2,51	41,33	38,30	3,03		70,83	46,86			1,09
04.05.2025	24,00	*	40,53	37,62	2,91	70,37	46,58	23,79			40,53	37,62	2,91	41,44	38,01	3,43		70,37	46,58			1,10
05.05.2025	24,00	*	39,52	36,70	2,82	70,44	45,49	24,95			39,52	36,70	2,82	40,42	37,07	3,35		70,44	45,49			1,12
06.05.2025	24,00	*	21,05	21,53	-0,48	70,14	45,35	24,79			21,05	21,53	-0,48	21,52	21,75	-0,23		70,14	45,35			0,50
07.05.2025	24,00	*	20,52	20,00	0,52	69,70	40,85	28,85			20,52	20,00	0,52	20,97	20,17	0,80		69,70	40,85			0,61
08.05.2025	24,00	*	38,77	36,07	2,70	70,70	43,52	27,18			38,77	36,07	2,70	39,66	36,40	3,26		70,70	43,52			1,17
09.05.2025	24,00	*	39,35	36,71	2,64	69,78	43,35	26,43			39,35	36,71	2,64	40,22	37,04	3,18		69,78	43,35			1,16
10.05.2025	24,00	*	39,36	36,57	2,79	69,65	43,64	26,01			39,36	36,57	2,79	40,23	36,91	3,32		69,65	43,64			1,15
11.05.2025	24,00	*	39,38	36,30	3,08	70,36	43,56	26,80			39,38	36,30	3,08	40,27	36,64	3,63		70,36	43,56			1,19
12.05.2025	24,00	*	40,40	37,29	3,11	70,17	44,73	25,44			40,40	37,29	3,11	41,31	37,65	3,66		70,17	44,73			1,17
13.05.2025	24,00	*	40,04	37,41	2,63	70,13	45,96	24,17			40,04	37,41	2,63	40,94	37,79	3,15		70,13	45,96			1,09
14.05.2025	24,00	*	37,01	34,40	2,61	69,54	44,81	24,73			37,01	34,40	2,61	37,83	34,73	3,10		69,54	44,81			1,03
15.05.2025	24,00	*	35,03	32,25	2,78	69,44	43,98	25,46			35,03	32,25	2,78	35,80	32,55	3,25		69,44	43,98			1,01
16.05.2025	24,00	*	35,01	32,47	2,54	69,68	43,75	25,93			35,01	32,47	2,54	35,79	32,77	3,02		69,68	43,75			1,02
17.05.2025	24,00	*	35,11	32,48	2,63	69,43	44,76	24,67			35,11	32,48	2,63	35,89	32,79	3,10		69,43	44,76			0,98
18.05.2025	24,00	*	34,86	32,18	2,68	68,76	43,70	25,06			34,86	32,18	2,68	35,61	32,47	3,14		68,76	43,70			0,99
19.05.2025	24,00	*	36,88	33,64	3,24	69,84	57,75	12,09			36,88	33,64	3,24	37,70	34,18	3,52		69,84	57,75			0,63
Среднее	24,00		37,35	34,73	2,62	70,11	45,26	24,85			37,35	34,73	2,62	38,19	35,08	3,11		70,11	45,26			1,05
Итого	648,00		1008,49	937,77	70,72						1008,49	937,77	70,72	1031,14	947,08	84,06						28,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	17136,1	16107,50	17136,10	16107,50	17604,30	16301,90		1056,80	8945,83
23.05.2025	18295,1	17185,10	18295,10	17185,10	18789,40	17391,40		1116,88	9519,58

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	0,51 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	27,72 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	84,06 м.куб.		

Телефон:	Узел учета: Код УУТЭ:	Общий 132583
		график: 150/70

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0	
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПБ", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:31 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:35 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D