

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 229/7, лит. В
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 38389.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 132584

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207152		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-50-В1		0,16	72	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-50-В1		0,16	72	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1		0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)	
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,2874	Qвент. =	0	Qтех.гвс=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	86,22	Gвент. =	0	Gтех.гвс=	0
						Gгвс. =	42
						Gгвс.м=	0,231
							0,105

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	130,03	115,41	14,62	71,05	48,47	22,58	8,10	4,90	12,01		12,01	12,27		12,27		70,04				3,65
24.04.2025	24,00	*	128,76	114,79	13,97	70,23	47,74	22,49	8,10	4,90	11,29		11,29	11,54		11,54		68,77				3,57
25.04.2025	24,00	*	127,48	113,28	14,20	70,25	46,82	23,43	8,10	4,90	11,51		11,51	11,79		11,79		69,15				3,66
26.04.2025	24,00	*	125,50	111,13	14,37	69,76	45,61	24,15	8,10	4,90	11,69		11,69	11,94		11,94		68,73				3,69
27.04.2025	24,00	*	126,85	111,88	14,97	70,23	45,39	24,84	8,00	4,90	12,32		12,32	12,56		12,56		69,06				3,84
28.04.2025	24,00	*	128,31	114,62	13,69	69,69	45,79	23,90	8,10	4,90	10,92		10,92	11,14		11,14		68,67				3,70
29.04.2025	24,00	*	131,03	115,51	15,52	69,39	46,13	23,26	8,10	4,90	12,74		12,74	13,02		13,02		68,34				3,77
30.04.2025	24,00	*	128,98	114,14	14,84	69,84	45,61	24,23	8,10	4,90	12,12		12,12	12,38		12,38		68,75				3,81
01.05.2025	24,00	*	127,94	113,18	14,76	69,66	45,71	23,95	8,10	4,90	12,05		12,05	12,31		12,31		68,64				3,75
02.05.2025	24,00	*	129,09	115,04	14,05	69,80	46,66	23,14	8,10	4,90	11,32		11,32	11,55		11,55		68,78				3,65
03.05.2025	24,00	*	131,66	116,55	15,11	70,34	47,89	22,45	8,20	4,90	12,28		12,28	12,56		12,56		69,22				3,68
04.05.2025	24,00	*	131,66	115,84	15,82	69,97	47,76	22,21	8,10	4,90	12,97		12,97	13,25		13,25		68,86				3,68
05.05.2025	24,00	*	128,90	114,10	14,80	70,14	46,74	23,40	8,10	4,90	11,96		11,96	12,21		12,21		69,17				3,72
06.05.2025	24,00	*	132,02	118,40	13,62	70,16	47,20	22,96	8,20	4,90	10,85		10,85	11,07		11,07		68,92				3,68
07.05.2025	24,00	*	126,28	112,53	13,75	69,55	45,67	23,88	8,00	4,90	11,12		11,12	11,33		11,33		68,45				3,65
08.05.2025	24,00	*	127,15	113,38	13,77	70,32	45,92	24,40	8,10	4,90	11,06		11,06	11,31		11,31		69,22				3,74
09.05.2025	24,00	*	127,87	114,22	13,65	69,43	45,82	23,61	8,10	4,90	10,79		10,79	11,02		11,02		68,37				3,65
10.05.2025	24,00	*	126,72	113,81	12,91	69,32	45,72	23,60	8,10	4,90	10,09		10,09	10,29		10,29		68,20				3,58
11.05.2025	24,00	*	129,35	113,35	16,00	69,97	45,77	24,20	8,10	4,90	13,11		13,11	13,38		13,38		68,80				3,87
12.05.2025	24,00	*	131,85	115,67	16,18	69,84	46,70	23,14	8,10	4,90	13,30		13,30	13,58		13,58		68,91				3,81
13.05.2025	24,00	*	129,38	115,34	14,04	69,76	47,51	22,25	8,20	4,90	11,22		11,22	11,45		11,45		68,77				3,56
14.05.2025	24,00	*	120,64	105,90	14,74	69,06	46,21	22,85	7,70	4,90	12,00		12,00	12,24		12,24		68,06				3,44
15.05.2025	24,00	*	114,92	100,51	14,41	68,84	45,98	22,86	7,30	4,90	11,79		11,79	12,04		12,04		67,81				3,29
16.05.2025	24,00	*	116,19	102,04	14,15	68,93	46,84	22,09	7,40	4,90	11,54		11,54	11,76		11,76		67,93				3,23
17.05.2025	24,00	*	116,15	102,01	14,14	68,61	46,73	21,88	7,30	4,90	11,54		11,54	11,77		11,77		67,60				3,20
18.05.2025	24,00	*	115,08	101,34	13,74	68,10	46,64	21,46	7,30	4,90	11,11		11,11	11,33		11,33		67,25				3,11
19.05.2025	24,00	*	118,33	104,16	14,17	69,03	59,53	9,50	7,30	4,90	11,69		11,69	11,93		11,93		67,96				1,98
Среднее	24,00		126,23	111,78	14,44	69,68	46,98	22,69	7,94	4,90	11,72		11,72	11,96		11,96		68,61				3,55
Итого	648,00		3408,12	3018,13	389,99						316,39		316,39	323,02		323,02						95,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	11517,7	10305,00	1415,40		1453,07			501,13	2123,00
23.05.2025	15409,6	13753,80	1775,59		1820,79			628,43	2867,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C 2,79 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. 93,17 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 323,02 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 229/7, лит. В

Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 229, корп. 7

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 38389.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УУТЭ: 132584

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207152	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-50-B1	0,16	72	КТСП-Н	ПДТВХ-1-02	
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. = 0,2874	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв = 0	Qгвс. = 0,231	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср = 0,105	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 86,22	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв = 0	Gгвс. = 42	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		Гкал
20.05.2025	24,00	*	119,09	105,89	13,20	68,97	68,10	0,87	7,20	4,90	10,89		10,89	11,10		11,10		68,05				0,74	
21.05.2025	24,00	*	117,17	103,90	13,27	68,91	68,03	0,88	7,10	4,90	11,01		11,01	11,22		11,22		68,04				0,75	
22.05.2025	24,00	*	115,60	102,57	13,03	69,05	68,16	0,89	7,00	4,90	10,84		10,84	11,07		11,07		68,15				0,74	
Среднее	24,00		117,29	104,12	13,17	68,98	68,10	0,88	7,10	4,90	10,91		10,91	11,13		11,13		68,08				0,74	
	72,00		351,86	312,36	39,50						32,74		32,74	33,39		33,39						2,23	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	11517,7	10305,00	1415,40		1453,07			501,13	2123,00
23.05.2025	15409,6	13753,80	1775,59		1820,79			628,43	2867,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C 0,23 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 2 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 33,39 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D