

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А			Договор:	36952.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий		
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А			Строит.адрес:						Код УУТЭ:	126837		
Обслуживающая организация:				Телефон:									
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		16.07.2025		Режим (схема):		ОП: A23-12; МП: A23-12;	
Вычислитель:				Взлет TCPB-026M № 140159		расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				ЭРСВ-440ЛВ-32		Gmin= 0,116		28,98		СДВ-И-2,5-1,6			
Обратный трубопровод (M2)				ЭРСВ-440ЛВ-32		0,116		28,98		СДВ-И-2,5-1,6			
Подающий ГВС (M3)				ЭРСВ-440ЛВ-20		0,045		11,32		СДВ-И-2,5-1,6			
Циркуляционный ГВС (M4)													
Подпиточный трубопровод (Vп)													
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,279		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0,1155	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0		Qгвс.ср= 0,0525	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 83,7		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 21 Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	88,63	82,69	5,94	70,81	47,30	23,51	7,40	4,20	7,44		7,44	7,60		7,60		69,60		7,40		2,37
24.04.2025	24,00	*	89,11	82,45	6,66	70,07	46,74	23,33	7,40	4,20	8,17		8,17	8,35		8,35		68,76		7,40		2,39
25.04.2025	24,00	*	87,94	82,50	5,44	69,95	46,25	23,70	7,40	4,20	6,81		6,81	6,96		6,96		67,94		7,40		2,34
26.04.2025	24,00	*	88,78	81,26	7,52	69,40	45,66	23,74	7,40	4,20	8,09		8,09	8,27		8,27		67,52		7,40		2,45
27.04.2025	24,00	*	89,30	82,20	7,10	70,05	45,80	24,25	7,40	4,20	8,47		8,47	8,65		8,65		68,24		7,40		2,49
28.04.2025	24,00	*	90,59	83,10	7,49	69,32	45,60	23,72	7,40	4,20	9,02		9,02	9,21		9,21		67,70		7,40		2,50
29.04.2025	24,00	*	90,00	83,19	6,81	69,15	45,73	23,42	7,50	4,20	8,18		8,18	8,35		8,35		67,56		7,40		2,42
30.04.2025	24,00	*	90,13	83,27	6,86	69,56	45,66	23,90	7,50	4,20	8,39		8,39	8,57		8,57		67,91		7,40		2,47
01.05.2025	24,00	*	89,20	82,78	6,42	69,30	45,56	23,74	7,40	4,20	7,86		7,86	8,02		8,02		67,67		7,40		2,41
02.05.2025	24,00	*	89,40	82,84	6,56	69,38	45,88	23,50	7,40	4,20	8,01		8,01	8,18		8,18		67,77		7,40		2,41
03.05.2025	24,00	*	88,81	83,09	5,72	70,04	46,74	23,30	7,50	4,20	7,26		7,26	7,42		7,42		68,68		7,40		2,34
04.05.2025	24,00	*	91,75	83,61	8,14	69,63	46,51	23,12	7,50	4,20	9,75		9,75	9,97		9,97		67,85		7,40		2,50
05.05.2025	24,00	*	89,85	82,85	7,00	69,66	46,04	23,62	7,40	4,20	8,62		8,62	8,81		8,81		68,36		7,40		2,45
06.05.2025	24,00	*	90,68	84,09	6,59	69,79	46,29	23,50	7,50	4,20	8,28		8,28	8,47		8,47		68,31		7,40		2,44
07.05.2025	24,00	*	86,69	81,57	5,12	69,14	45,54	23,60	7,40	4,20	6,61		6,61	6,75		6,75		67,28		7,40		2,28
08.05.2025	24,00	*	90,37	82,63	7,74	69,92	45,71	24,21	7,50	4,20	9,39		9,39	9,60		9,60		68,50		7,40		2,55
09.05.2025	24,00	*	87,24	82,42	4,82	69,07	45,40	23,67	7,40	4,20	6,36		6,36	6,50		6,50		67,75		7,40		2,29
10.05.2025	24,00	*	88,12	82,28	5,84	68,98	45,28	23,70	7,40	4,20	7,50		7,50	7,66		7,66		67,83		7,40		2,36
11.05.2025	24,00	*	89,38	82,31	7,07	69,74	45,54	24,20	7,40	4,20	8,76		8,76	8,95		8,95		68,33		7,40		2,49
12.05.2025	24,00	*	89,75	83,45	6,30	69,53	45,88	23,65	7,50	4,20	7,93		7,93	8,10		8,10		67,31		7,40		2,42
13.05.2025	24,00	*	87,95	82,35	5,60	69,47	46,19	23,28	7,50	4,20	7,21		7,21	7,36		7,36		67,79		7,50		2,31
14.05.2025	24,00	*	82,97	76,15	6,82	68,73	44,99	23,74	7,00	4,20	8,46		8,46	8,64		8,64		67,26		6,90		2,28
15.05.2025	24,00	*	77,78	71,94	5,84	68,65	44,57	24,08	6,40	4,20	7,20		7,20	7,36		7,36		66,97		6,40		2,14
16.05.2025	24,00	*	78,69	72,25	6,44	68,98	44,93	24,05	6,40	4,20	7,83		7,83	8,00		8,00		67,37		6,40		2,19
17.05.2025	24,00	*	78,25	71,78	6,47	68,62	44,80	23,82	6,40	4,20	8,00		8,00	8,17		8,17		67,06		6,40		2,16
18.05.2025	24,00	*	78,89	71,56	7,33	68,05	44,66	23,39	6,40	4,20	9,05		9,05	9,24		9,24		66,98		6,40		2,18
19.05.2025	24,00	*	78,52	72,12	6,40	69,00	58,99	10,01	6,30	4,20	7,99		7,99	8,16		8,16		67,38		6,30		1,17
Среднее	24,00		86,99	80,47	6,52	69,41	46,23	23,18	7,23	4,20	8,02		8,02	8,20		8,20		67,84		7,20		2,33
Итого	648,00		2348,77	2172,73	176,04						216,64		216,64	221,32		221,32						62,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	201276	182987,00	17938,80		18338,60			7494,34	54621,70
23.05.2025	203946	185456,00	18186,70		18591,90			7577,94	55365,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	1,26 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	61,54 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	221,32 м.куб.		
			_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А

Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"

Договор: 36952.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 126837

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2025	Режим (схема):	ОП: A23-12; МП: A23-12;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 140159 расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Подающий ГВС (М3)	ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32	Взлёт ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,279	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1155
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0525
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 83,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 21 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
		НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал	
Дата	Ти		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
	час		Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2
20.05.2025	24,00	*	78,74	72,22	6,52	68,57	68,29	0,28	6,10	4,20	8,21		8,21	8,39		8,39		67,04		6,10		0,56
21.05.2025	24,00	*	77,41	70,86	6,55	68,38	68,08	0,30	6,00	4,20	8,15		8,15	8,32		8,32		66,27		6,00		0,55
22.05.2025	24,00	*	75,94	69,63	6,31	68,56	68,20	0,36	5,90	4,20	7,93		7,93	8,10		8,10		66,45		5,90		0,54
Среднее	24,00		77,36	70,90	6,46	68,50	68,19	0,31	6,00	4,20	8,10		8,10	8,27		8,27		66,59		6,00		0,55
Итого	72,00		232,09	212,71	19,38						24,29		24,29	24,81		24,81						1,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	201276	182987,00	17938,80		18338,60			7494,34	54621,70
23.05.2025	203946	185456,00	18186,70		18591,90			7577,94	55365,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C 0,17 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,48 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 24,81 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D