

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 3, лит. А

Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 3, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 27082.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УУТЭ: 78747

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 10.09.2025		Режим (схема): ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1; МП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;	
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 102367	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,027	12	ТПТ-15-2		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. = 0,176	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв. = 0	Qгвс. = 0,0854	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0388	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 52,8	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв. = 0	Gгвс. = 15,52	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2
20.05.2025	24,00	*	67,12	60,07	7,05	68,27	66,92	1,35	7,80	4,90	6,60		6,60	6,74		6,74		68,14		5,80		0,45
21.05.2025	24,00	*	65,29	58,93	6,36	68,07	66,68	1,39	7,80	4,90	5,92		5,92	6,04		6,04		67,90		5,80		0,40
22.05.2025	24,00	*	65,24	58,20	7,04	68,21	66,87	1,34	7,80	4,90	6,64		6,64	6,77		6,77		68,14		5,80		0,45
Среднее	24,00		65,88	59,07	6,82	68,18	66,82	1,36	7,80	4,90	6,39		6,39	6,52		6,52		68,06		5,80		0,43
Итого	72,00		197,65	177,20	20,45						19,16		19,16	19,55		19,55						1,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	74513,2	66338,40	24244,40		24763,30			3805,00	31670,00
23.05.2025	76763,3	68364,10	24446,70		24970,10			3877,36	32414,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,14 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,16 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 19,55 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D