

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 291-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 291-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: ВКТ-7 №102370		Режим (схема):	
Подающ.тр.(М1): №		Приборы УУТЭ поверены до:	
Обратн.тр.(М2): №		Тхв, гр.С= 7.15	
Тр. ГВС(М3): №		Преобр.давления:	
Тр.цирк.ГВС(М4): №		Преобр.давления:	
Тр.подпитки(V5):		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм:		Преобр.давления:	
зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qотв.=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gотв.=	
		Gтех.пот.=	
		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.25	24,00	-	86,94	81,15	5,79	70,50	52,37	18,13	0,78	0,49	4,50	-	4,50	4,58	-	4,58	-	70,33	-	0,59	-	1,88
24.04.25	24,00	-	85,18	79,42	5,76	69,72	51,50	18,22	0,78	0,49	4,70	-	4,70	4,77	-	4,77	-	68,63	-	0,59	-	1,85
25.04.25	24,00	-	89,22	83,02	6,20	69,66	51,71	17,95	0,78	0,49	4,80	-	4,80	4,91	-	4,91	-	69,42	-	0,59	-	1,93
26.04.25	24,00	-	88,60	82,66	5,94	69,13	51,03	18,10	0,78	0,49	4,57	-	4,57	4,66	-	4,66	-	68,92	-	0,59	-	1,91
27.04.25	24,00	-	90,05	83,17	6,88	69,70	51,36	18,34	0,78	0,49	5,56	-	5,56	5,69	-	5,69	-	69,44	-	0,59	-	2,01
28.04.25	24,00	-	89,54	83,86	5,68	69,09	51,20	17,89	0,78	0,49	4,34	-	4,34	4,40	-	4,40	-	69,13	-	0,59	-	1,90
29.04.25	24,00	-	90,62	84,23	6,39	68,83	51,16	17,67	0,78	0,49	5,05	-	5,05	5,16	-	5,16	-	68,61	-	0,59	-	1,93
30.04.25	24,00	-	89,99	83,83	6,16	69,27	51,01	18,26	0,78	0,49	4,81	-	4,81	4,90	-	4,90	-	69,17	-	0,59	-	1,96
01.05.25	24,00	-	89,27	83,40	5,87	69,05	50,93	18,12	0,78	0,49	4,44	-	4,44	4,55	-	4,55	-	69,02	-	0,59	-	1,92
02.05.25	24,00	-	89,04	83,51	5,53	69,20	51,31	17,89	0,78	0,49	4,11	-	4,11	4,18	-	4,18	-	69,15	-	0,59	-	1,88
03.05.25	24,00	-	89,38	83,96	5,42	69,82	51,98	17,84	0,78	0,49	3,89	-	3,89	3,96	-	3,96	-	69,55	-	0,59	-	1,88
04.05.25	24,00	-	90,41	83,80	6,61	69,39	51,80	17,59	0,78	0,49	5,20	-	5,20	5,30	-	5,30	-	69,17	-	0,59	-	1,94
05.05.25	24,00	-	89,89	83,54	6,35	69,49	51,47	18,02	0,78	0,49	5,03	-	5,03	5,13	-	5,13	-	69,54	-	0,59	-	1,95
06.05.25	24,00	-	89,93	84,35	5,58	69,56	51,69	17,87	0,78	0,49	4,10	-	4,10	4,18	-	4,18	-	69,14	-	0,59	-	1,90
07.05.25	24,00	-	88,91	82,81	6,10	68,87	50,79	18,08	0,78	0,49	4,77	-	4,77	4,87	-	4,87	-	68,70	-	0,59	-	1,92
08.05.25	24,00	-	89,41	83,38	6,03	69,64	51,23	18,41	0,78	0,49	4,69	-	4,69	4,79	-	4,79	-	69,45	-	0,59	-	1,96
09.05.25	24,00	-	88,73	83,19	5,54	68,78	50,89	17,89	0,78	0,49	4,18	-	4,18	4,25	-	4,25	-	68,54	-	0,59	-	1,87
10.05.25	24,00	-	88,91	83,08	5,83	68,69	50,82	17,87	0,78	0,49	4,46	-	4,46	4,53	-	4,53	-	68,49	-	0,59	-	1,89
11.05.25	24,00	-	89,64	83,36	6,28	69,40	50,98	18,42	0,78	0,49	4,88	-	4,88	5,00	-	5,00	-	69,14	-	0,59	-	1,98
12.05.25	24,00	-	89,76	83,87	5,89	69,24	51,33	17,91	0,78	0,49	4,49	-	4,49	4,57	-	4,57	-	69,18	-	0,59	-	1,92
13.05.25	24,00	-	88,91	83,05	5,86	69,18	51,67	17,51	0,78	0,49	4,54	-	4,54	4,62	-	4,62	-	68,99	-	0,59	-	1,86
14.05.25	24,00	-	83,20	76,74	6,46	68,47	50,45	18,02	0,78	0,49	5,19	-	5,19	5,30	-	5,30	-	68,29	-	0,59	-	1,83
15.05.25	24,00	-	78,46	72,78	5,68	68,36	49,92	18,44	0,78	0,49	4,39	-	4,39	4,48	-	4,48	-	68,33	-	0,59	-	1,74
16.05.25	24,00	-	78,41	72,75	5,66	68,65	50,33	18,32	0,78	0,49	4,34	-	4,34	4,43	-	4,43	-	68,47	-	0,59	-	1,72
17.05.25	24,00	-	78,25	72,62	5,63	68,30	50,09	18,21	0,78	0,49	4,39	-	4,39	4,45	-	4,45	-	67,87	-	0,59	-	1,71
18.05.25	24,00	-	78,48	72,47	6,01	67,77	49,81	17,96	0,78	0,49	4,76	-	4,76	4,86	-	4,86	-	68,11	-	0,59	-	1,71
19.05.25	24,00	-	79,02	73,35	5,67	68,67	61,26	7,41	0,78	0,49	4,46	-	4,46	4,54	-	4,54	-	68,43	-	0,59	-	0,94
20.05.25	24,00	-	79,13	73,87	5,26	68,32	68,17	0,15	0,78	0,49	4,17	-	4,17	4,23	-	4,23	-	68,30	-	0,59	-	0,37
21.05.25	24,00	-	78,14	72,58	5,56	68,16	68,00	0,16	0,78	0,49	4,60	-	4,60	4,68	-	4,68	-	68,34	-	0,59	-	0,39
22.05.25	24,00	-	76,81	71,67	5,14	68,26	68,10	0,16	0,78	0,49	4,17	-	4,17	4,22	-	4,22	-	68,28	-	0,59	-	0,37
Среднее	24,00	-	86,07	80,18	5,89	69,04	53,15	15,89	0,78	0,49	4,59	-	4,59	4,67	-	4,67	-	68,87	-	0,59	0,00	1,70
Итого	720,00	-	2582,23	2405,47	176,76	-	-	-	-	-	137,58	-	137,58	140,19	-	140,19	-	-	-	-	-	51,02

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/_____
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
50,03 Гкал
140,19 м3
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

26.05.25 15:31 (MSK)

27.05.25 09:35 (MSK)