

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 70
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 70
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:
Телефон:

Установленные приборы:										Часовые и суточн. архивы в файлах:									
Вычислитель: СПТ941.11 №36186										Режим (схема):									
Подающ.тр.(M1): № 546634										Приборы УУТЭ поверены до:									
Обратн.тр.(M2): № 136041										Тхв, гр.С=									
Тр. ГВС(M3): №										Преобр.давления:									
Тр.цирк.ГВС(M4): №										Преобр.давления:									
Тр.подпитки(V5):										Преобр.давления:									
Расчетный алгоритм:										Преобр.давления:									
зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)										лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:										Qотв.=									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.пот.=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:										Qгвс.=									
										Gотв.=									
										Gтех.пот.=									
										Gгвс.=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплототр-е
Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)												Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.25	24,00	-	164,10	166,25	-2,15	39,66	35,74	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65
24.04.25	24,00	-	163,22	165,38	-2,16	41,44	36,93	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74
25.04.25	24,00	-	162,81	164,96	-2,15	45,42	39,85	5,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91
26.04.25	24,00	-	163,55	165,72	-2,17	47,92	41,70	6,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02
27.04.25	24,00	-	162,89	165,06	-2,17	48,75	42,28	6,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,06
28.04.25	24,00	-	162,49	164,65	-2,17	42,88	37,96	4,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80
29.04.25	24,00	-	162,48	164,65	-2,17	40,15	35,80	4,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71
30.04.25	24,00	-	161,05	163,20	-2,15	45,11	39,37	5,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
01.05.25	24,00	-	162,73	164,92	-2,19	45,69	40,02	5,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
02.05.25	24,00	-	163,17	165,35	-2,18	42,10	37,42	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77
03.05.25	24,00	-	163,79	166,01	-2,22	39,46	35,48	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66
04.05.25	24,00	-	163,80	166,02	-2,23	39,49	35,50	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66
05.05.25	24,00	-	161,71	163,93	-2,22	44,04	38,68	5,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
06.05.25	24,00	-	162,16	164,38	-2,23	42,47	37,67	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78
07.05.25	24,00	-	161,50	163,73	-2,23	46,87	40,72	6,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
08.05.25	24,00	-	162,83	165,10	-2,27	47,58	41,37	6,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
09.05.25	24,00	-	162,92	165,17	-2,26	42,94	37,97	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81
10.05.25	24,00	-	162,82	165,08	-2,27	42,53	37,52	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82
11.05.25	24,00	-	162,17	164,45	-2,28	45,17	39,47	5,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
12.05.25	24,00	-	161,43	163,69	-2,26	41,12	36,56	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74
13.05.25	24,00	-	162,70	164,99	-2,29	39,71	35,62	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
14.05.25	24,00	-	162,78	165,09	-2,31	39,44	35,44	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65
15.05.25	24,00	-	163,53	165,86	-2,33	39,42	35,54	3,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,64
16.05.25	24,00	-	163,80	166,15	-2,35	39,70	35,86	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,63
17.05.25	24,00	-	164,08	166,45	-2,37	39,42	35,65	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
18.05.25	24,00	-	164,10	166,48	-2,37	39,77	36,03	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
19.05.25	24,00	-	74,71	75,79	-1,08	39,49	35,78	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,28
20.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,07	15,23	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
21.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,67	14,90	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,77	15,08	0,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	143,64	145,62	-1,97	39,84	35,44	4,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70
Итого	720,00	-	4309,31	4368,50	-59,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,91

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
20,91 Гкал
м3
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0
26.05.25 15:31 (MSK)
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
27.05.25 09:35 (MSK)
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D