

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 22, лит. А				Договор:	38011.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий								
Адрес:	Ольминского ул, д. 22, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132581								
Обслуживающая организация:					Телефон:																			
Источник:	котельная 1 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	147/71								
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):									
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208351					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:									
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ 0,067					КТСП-Н 30														
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ 0,067					КТСП-Н 30														
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ 0,067					Взлет ТПС 30														
Циркуляционный ГВС (M4)																								
Подпиточный трубопровод (Vп)																								
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,311					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,1936				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,088				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 98,2105					Gвент.= 0					Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 35,2 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	137,98	127,72	10,26	69,74	51,41	18,33	6,80	4,90	9,17		9,17	9,36		9,36		69,06				3,06
24.04.2025	24,00	*	137,55	126,95	10,60	68,92	50,59	18,33	6,80	4,90	9,59		9,59	9,77		9,77		68,23				3,06
25.04.2025	24,00	*	135,88	125,92	9,96	69,04	50,10	18,94	6,80	4,90	8,85		8,85	9,04		9,04		68,31				3,08
26.04.2025	24,00	*	136,23	124,29	11,94	68,65	49,43	19,22	6,80	4,90	10,78		10,78	10,98		10,98		68,17				3,21
27.04.2025	24,00	*	135,65	123,93	11,72	68,11	49,02	19,09	6,80	4,90	10,41		10,41	10,62		10,62		67,53				3,17
28.04.2025	24,00	*	135,68	125,44	10,24	69,23	49,83	19,40	6,80	4,90	9,03		9,03	9,23		9,23		68,58				3,14
29.04.2025	24,00	*	134,74	124,82	9,92	68,08	49,37	18,71	6,80	4,90	8,79		8,79	8,97		8,97		67,24				3,01
30.04.2025	24,00	*	134,79	123,88	10,91	68,98	49,44	19,54	6,80	4,90	9,68		9,68	9,89		9,89		68,40				3,18
01.05.2025	24,00	*	134,96	124,79	10,17	69,71	50,06	19,65	6,80	4,90	9,05		9,05	9,24		9,24		69,06				3,16
02.05.2025	24,00	*	135,66	126,54	9,12	70,54	51,16	19,38	6,80	4,90	8,05		8,05	8,23		8,23		69,77				3,10
03.05.2025	24,00	*	136,73	126,37	10,36	68,55	50,43	18,12	6,80	4,90	9,31		9,31	9,51		9,51		67,94				3,00
04.05.2025	24,00	*	136,58	125,86	10,72	69,11	50,64	18,47	6,80	4,90	9,77		9,77	9,98		9,98		68,51				3,07
05.05.2025	24,00	*	133,49	124,06	9,43	68,77	49,83	18,94	6,80	4,90	8,46		8,46	8,62		8,62		68,18				3,00
06.05.2025	24,00	*	135,09	125,01	10,08	69,00	50,02	18,98	6,80	4,90	9,07		9,07	9,26		9,26		68,11				3,07
07.05.2025	24,00	*	132,68	122,87	9,81	68,32	49,01	19,31	6,80	4,90	8,70		8,70	8,87		8,87		67,64				3,05
08.05.2025	24,00	*	133,21	123,79	9,42	69,37	49,54	19,83	6,80	4,90	8,30		8,30	8,48		8,48		68,62				3,11
09.05.2025	24,00	*	134,51	125,30	9,21	69,86	50,22	19,64	6,80	4,90	8,24		8,24	8,42		8,42		69,15				3,11
10.05.2025	24,00	*	134,20	124,79	9,41	68,63	49,64	18,99	6,80	4,90	8,28		8,28	8,45		8,45		67,94				3,02
11.05.2025	24,00	*	133,84	123,56	10,28	68,70	49,28	19,42	6,80	4,90	9,11		9,11	9,29		9,29		68,26				3,11
12.05.2025	24,00	*	135,94	124,71	11,23	69,88	50,46	19,42	6,80	4,90	10,08		10,08	10,30		10,30		69,44				3,21
13.05.2025	24,00	*	134,83	124,64	10,19	69,31	50,65	18,66	6,80	4,90	9,19		9,19	9,38		9,38		68,70				3,03
14.05.2025	24,00	*	135,47	124,88	10,59	68,64	50,38	18,26	6,80	4,90	9,60		9,60	9,79		9,79		68,11				3,01
15.05.2025	24,00	*	130,43	119,84	10,59	68,26	50,01	18,25	6,80	4,90	9,55		9,55	9,78		9,78		67,61				2,91
16.05.2025	24,00	*	129,58	119,47	10,11	69,12	50,68	18,44	6,80	4,90	9,36		9,36	9,55		9,55		68,74				2,91
17.05.2025	24,00	*	130,10	120,76	9,34	69,47	51,25	18,22	6,80	4,90	8,47		8,47	8,65		8,65		68,83				2,85
18.05.2025	24,00	*	130,82	121,10	9,72	69,54	51,56	17,98	6,80	4,90	8,90		8,90	9,09		9,09		69,11				2,86
19.05.2025	24,00	*	121,75	112,50	9,25	70,59	61,76	8,83	6,80	4,90	8,55		8,55	8,75		8,75		70,36				1,66
Среднее	24,00		134,01	123,84	10,17	69,12	50,58	18,53	6,80	4,90	9,12		9,12	9,31		9,31		68,50				3,01
Итого	648,00		3618,37	3343,79	274,58						246,34		246,34	251,50		251,50						81,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	126618	115309,00	9936,61		10176,10			4350,54	30010,00
23.05.2025	130706	119085,00	10217,60		10463,10			4456,19	30754,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,81 °C	1,87 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	79,28 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	251,5 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 22, лит. А

Адрес: Ольминского ул, д. 22, лит. А

Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Источник:

Договор: 38011.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Код УУТЭ:

Общий 132581

график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		05.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208351		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,067		30		Взлет ТПС	
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,311		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гв.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.= 0,1936	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 98,2105		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Qтех.гвс.ср 0	
								Qгвс.ср= 0,088	
								Gгвс.= 35,2	
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
		НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал	
Дата	Ти		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	119,30	109,55	9,75	73,46	73,19	0,27	6,80	4,90	9,04		9,04	9,25		9,25		72,94				0,66	
21.05.2025	24,00	*	100,46	92,62	7,84	74,19	73,85	0,34	6,80	4,90	7,55		7,55	7,73		7,73		73,45				0,56	
22.05.2025	24,00	*	112,08	102,84	9,24	71,92	71,59	0,33	6,80	4,90	8,56		8,56	8,77		8,77		71,78				0,62	
Среднее	24,00		110,61	101,67	8,94	73,19	72,88	0,31	6,80	4,90	8,38		8,38	8,58		8,58		72,72				0,61	
Итого	72,00		331,84	305,01	26,83						25,15		25,15	25,75		25,75						1,84	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	126618	115309,00	9936,61		10176,10			4350,54	30010,00
23.05.2025	130706	119085,00	10217,60		10463,10			4456,19	30754,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,81 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,17 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,67 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 25,75 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна

26.05.25 15:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР