

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 8, лит. В				Договор:	42366.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий		
Адрес:	Ольминского ул, д. 8 ИТПЗ				Строит.адрес:						Код УУТЭ:	145037		
Обслуживающая организация:					Телефон:									
Источник:	котельная 1 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема					график: 147/71			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		17.08.2025		Режим (схема):			
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 256012					расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ		0,027		12		ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)														
Подпиточный трубопровод (Vп)														
Расчетный алгоритм:					зима:		Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето:		Qгвс=M3*(h3-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.=		0,142		Qвент.=		0		Qтех.=	
											0		Qтех.гвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:											0		Qгвс.=	
											0		0,1298	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.=		44,8421		Gвент.=		0		Qтех.гвс.ср	
											0		Qгвс.ср=	
											0		0,059	
													Gгвс.=	
													23,6 Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	51,90	48,11	3,79	65,68	44,01	21,67	6,80	4,90	4,56		4,56	4,62		4,62		64,86				1,29
24.04.2025	24,00	*	51,57	47,75	3,82	64,83	43,33	21,50	6,80	4,90	4,54		4,54	4,60		4,60		63,95				1,27
25.04.2025	24,00		50,98	47,33	3,65	64,91	42,86	22,05	6,80	4,90	4,44		4,44	4,47		4,47		64,24				1,28
26.04.2025	24,00	*	51,15	46,69	4,46	64,51	42,22	22,29	6,80	4,90	5,19		5,19	5,28		5,28		63,90				1,33
27.04.2025	24,00	*	50,78	46,54	4,24	63,80	41,57	22,23	6,80	4,90	4,97		4,97	5,05		5,05		62,84				1,30
28.04.2025	24,00	*	51,77	47,14	4,63	64,95	42,48	22,47	6,80	4,90	5,39		5,39	5,46		5,46		64,35				1,36
29.04.2025	24,00	*	50,25	46,82	3,43	63,95	42,21	21,74	6,80	4,90	4,23		4,23	4,27		4,27		63,01				1,24
30.04.2025	24,00		50,61	46,51	4,10	64,66	42,05	22,61	6,80	4,90	4,90		4,90	4,96		4,96		63,94				1,32
01.05.2025	24,00	*	50,43	46,92	3,51	65,35	42,57	22,78	6,80	4,90	4,30		4,30	4,33		4,33		64,52				1,30
02.05.2025	24,00		50,56	47,69	2,87	66,21	43,62	22,59	6,80	4,90	3,73		3,73	3,75		3,75		65,24				1,27
03.05.2025	24,00		51,74	47,48	4,26	64,44	42,93	21,51	6,80	4,90	5,15		5,15	5,22		5,22		63,60				1,30
04.05.2025	24,00	*	51,89	47,22	4,67	65,03	43,19	21,84	6,80	4,90	5,51		5,51	5,61		5,61		64,40				1,34
05.05.2025	24,00	*	50,50	46,51	3,99	64,50	42,25	22,25	6,80	4,90	4,80		4,80	4,86		4,86		63,91				1,29
06.05.2025	24,00	*	50,67	46,90	3,77	64,74	42,63	22,11	6,80	4,90	4,53		4,53	4,58		4,58		63,90				1,28
07.05.2025	24,00		50,47	46,09	4,38	64,07	41,73	22,34	6,80	4,90	5,22		5,22	5,28		5,28		63,21				1,31
08.05.2025	24,00	*	50,88	46,43	4,45	65,03	42,18	22,85	6,80	4,90	5,28		5,28	5,35		5,35		64,35				1,35
09.05.2025	24,00		50,74	47,07	3,67	65,51	42,80	22,71	6,80	4,90	4,63		4,63	4,69		4,69		64,75				1,31
10.05.2025	24,00	*	50,88	46,79	4,09	64,41	42,31	22,10	6,80	4,90	5,03		5,03	5,10		5,10		63,69				1,30
11.05.2025	24,00	*	50,14	46,33	3,81	64,38	42,05	22,33	6,80	4,90	4,61		4,61	4,67		4,67		63,69				1,28
12.05.2025	24,00		50,78	46,94	3,84	65,54	43,17	22,37	6,80	4,90	4,74		4,74	4,80		4,80		64,81				1,30
13.05.2025	24,00	*	51,40	46,91	4,49	65,14	43,33	21,81	6,80	4,90	5,30		5,30	5,39		5,39		64,69				1,32
14.05.2025	24,00	*	51,06	47,06	4,00	64,48	43,13	21,35	6,80	4,90	4,80		4,80	4,87		4,87		63,70				1,26
15.05.2025	24,00	*	49,02	44,99	4,03	63,97	42,82	21,15	6,80	4,90	4,83		4,83	4,90		4,90		63,18				1,21
16.05.2025	24,00		48,19	45,06	3,13	64,68	43,28	21,40	6,80	4,90	3,93		3,93	3,99		3,99		64,08				1,17
17.05.2025	24,00	*	48,89	45,48	3,41	65,02	43,62	21,40	6,80	4,90	4,24		4,24	4,31		4,31		64,32				1,20
18.05.2025	24,00		49,50	45,74	3,76	65,15	43,94	21,21	6,80	4,90	4,57		4,57	4,65		4,65		64,71				1,22
19.05.2025	24,00	*	47,56	43,54	4,02	64,14	53,42	10,72	6,80	4,90	4,93		4,93	5,00		5,00		63,62				0,73
Среднее	24,00		50,53	46,59	3,94	64,78	43,17	21,61	6,80	4,90	4,75		4,75	4,82		4,82		64,05				1,26
Итого	648,00		1364,31	1258,04	106,27						128,35		128,35	130,06		130,06						34,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	51296,7	45684,80	6116,65		6228,80			1766,61	27387,00
23.05.2025	52833	47104,60	6262,15		6376,17			1811,70	28131,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	6,81 °C	0,72 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	33,41 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	130,06 м.куб.		
			_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 8, лит. В

Адрес: Ольминского ул, д. 8 ИТПЗ

Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Источник:

Договор: 42366.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 145037

Общий график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		17.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:	
ВКТ-7-04 № 256012								Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,027		12		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,142		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гв.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.ср= 0,059	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 44,8421		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гв.= 0	
								Gгвс.= 23,6	
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2
20.05.2025	24,00	*	47,44	43,32	4,12	64,62	64,23	0,39	6,80	4,90	4,97		4,97	5,04		5,04		64,05			0,32	
21.05.2025	24,00	*	34,64	34,78	-0,14	60,14	59,98	0,16	6,80	4,90	4,62		4,62	4,67		4,67		57,45			0,26	
22.05.2025	24,00	*	39,17	35,65	3,52	61,65	61,91	-0,26	6,80	4,90	3,98		3,98	4,00		4,00		55,10			0,22	
Среднее	24,00		40,42	37,92	2,50	62,14	62,04	0,10	6,80	4,90	4,52		4,52	4,57		4,57		58,87			0,27	
	72,00		121,25	113,75	7,50						13,57		13,57	13,71		13,71					0,80	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	51296,7	45684,80	6116,65		6228,80			1766,61	27387,00
23.05.2025	52833	47104,60	6262,15		6376,17			1811,70	28131,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

6,81 °C

0,71 Гкал

13,71 м.куб.

0,09 Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

/

/

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D