

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1
Обслуживающая организация:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Источник:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: ВКТ-7 №220988	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр.С= 6.81	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																					Общее теплотр-е	
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	°C	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	93,57	86,68	6,89	68,43	45,90	22,53	0,69	0,49	5,45	-	5,45	5,55	-	5,55	-	67,85	-	-	-	2,43
24.04.25	24,00	-	93,19	86,23	6,96	67,61	45,16	22,45	0,69	0,49	5,68	-	5,68	5,79	-	5,79	-	66,98	-	-	-	2,41
25.04.25	24,00	-	93,14	85,49	7,65	67,74	44,78	22,96	0,69	0,49	6,44	-	6,44	6,57	-	6,57	-	67,28	-	-	-	2,48
26.04.25	24,00	-	91,09	84,40	6,69	67,33	43,79	23,54	0,69	0,49	5,46	-	5,46	5,57	-	5,57	-	66,80	-	-	-	2,44
27.04.25	24,00	-	91,40	84,06	7,34	66,77	43,35	23,42	0,69	0,49	6,03	-	6,03	6,16	-	6,16	-	66,10	-	-	-	2,46
28.04.25	24,00	-	92,34	85,12	7,22	67,94	44,15	23,79	0,69	0,49	6,01	-	6,01	6,10	-	6,10	-	67,48	-	-	-	2,52
29.04.25	24,00	-	92,09	84,58	7,51	66,79	43,72	23,07	0,69	0,49	6,24	-	6,24	6,38	-	6,38	-	66,16	-	-	-	2,45
30.04.25	24,00	-	91,39	83,94	7,45	67,64	43,77	23,87	0,69	0,49	6,11	-	6,11	6,24	-	6,24	-	67,06	-	-	-	2,51
01.05.25	24,00	-	92,06	84,74	7,32	68,36	44,30	24,06	0,69	0,49	6,00	-	6,00	6,12	-	6,12	-	67,94	-	-	-	2,54
02.05.25	24,00	-	93,21	85,94	7,27	69,20	45,36	23,84	0,69	0,49	5,94	-	5,94	6,06	-	6,06	-	68,78	-	-	-	2,56
03.05.25	24,00	-	93,46	85,72	7,74	67,25	44,76	22,49	0,69	0,49	6,59	-	6,59	6,71	-	6,71	-	66,74	-	-	-	2,45
04.05.25	24,00	-	93,12	85,35	7,77	67,83	44,92	22,91	0,69	0,49	6,71	-	6,71	6,87	-	6,87	-	67,40	-	-	-	2,48
05.05.25	24,00	-	91,19	84,00	7,19	67,41	43,98	23,43	0,69	0,49	5,94	-	5,94	6,07	-	6,07	-	66,94	-	-	-	2,45
06.05.25	24,00	-	92,10	84,71	7,39	67,68	44,33	23,35	0,69	0,49	6,20	-	6,20	6,34	-	6,34	-	67,02	-	-	-	2,48
07.05.25	24,00	-	89,95	83,20	6,75	66,97	43,22	23,75	0,69	0,49	5,53	-	5,53	5,64	-	5,64	-	66,37	-	-	-	2,43
08.05.25	24,00	-	90,95	83,82	7,13	68,02	43,58	24,44	0,69	0,49	5,99	-	5,99	6,08	-	6,08	-	67,48	-	-	-	2,54
09.05.25	24,00	-	91,03	84,97	6,06	68,51	44,47	24,04	0,69	0,49	4,98	-	4,98	5,06	-	5,06	-	67,87	-	-	-	2,46
10.05.25	24,00	-	90,85	84,50	6,35	67,34	43,95	23,39	0,69	0,49	5,30	-	5,30	5,40	-	5,40	-	66,64	-	-	-	2,41
11.05.25	24,00	-	91,66	83,62	8,04	67,40	43,57	23,83	0,69	0,49	6,82	-	6,82	6,98	-	6,98	-	67,06	-	-	-	2,54
12.05.25	24,00	-	92,29	84,62	7,67	68,55	44,82	23,73	0,69	0,49	6,40	-	6,40	6,52	-	6,52	-	68,16	-	-	-	2,53
13.05.25	24,00	-	91,52	84,66	6,86	68,00	45,06	22,94	0,69	0,49	5,62	-	5,62	5,73	-	5,73	-	67,47	-	-	-	2,41
14.05.25	24,00	-	91,28	84,94	6,34	67,33	44,73	22,60	0,69	0,49	5,17	-	5,17	5,28	-	5,28	-	66,70	-	-	-	2,35
15.05.25	24,00	-	88,38	81,34	7,04	66,94	44,49	22,45	0,69	0,49	5,99	-	5,99	6,11	-	6,11	-	66,33	-	-	-	2,30
16.05.25	24,00	-	87,15	81,28	5,87	67,76	45,10	22,66	0,69	0,49	5,03	-	5,03	5,11	-	5,11	-	67,50	-	-	-	2,24
17.05.25	24,00	-	88,24	82,16	6,08	68,11	45,50	22,61	0,69	0,49	5,34	-	5,34	5,44	-	5,44	-	67,42	-	-	-	2,27
18.05.25	24,00	-	88,71	82,47	6,24	68,20	46,00	22,20	0,69	0,49	5,39	-	5,39	5,49	-	5,49	-	67,76	-	-	-	2,26
19.05.25	24,00	-	46,73	40,96	5,77	67,32	45,98	21,34	0,69	0,49	5,31	-	5,31	5,39	-	5,39	-	64,78	-	-	-	1,26
20.05.25	24,00	-	5,48	0,00	5,48	63,70	25,24	38,46	0,69	0,49	5,58	-	5,58	5,65	-	5,65	-	62,56	-	-	-	0,35
21.05.25	24,00	-	7,72	7,75	-0,03	59,29	60,82	-1,53	0,69	0,49	4,49	-	4,49	4,54	-	4,54	-	58,73	-	-	-	0,26
22.05.25	24,00	-	5,30	0,48	4,82	60,49	28,26	32,23	0,69	0,49	5,54	-	5,54	5,62	-	5,62	-	58,36	-	-	-	0,31
Среднее	24,00	-	81,35	74,72	6,63	67,06	43,90	23,16	0,69	0,49	5,78	-	5,78	5,89	-	5,89	-	66,39	-	-	0,00	2,19
Итого	720,00	-	2440,59	2241,73	198,86	-	-	-	-	-	173,28	-	173,28	176,57	-	176,57	-	-	-	-	-	65,56

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.25	79103,710	71228,030	6429,630		6581,360		-	467,644
	22.05.25	81544,300	73469,760	6602,910		6757,930		-	479,186	25788,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

6.81 час
176,57 м3
Гкал
176,57 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bffd-fd725ff999f0
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
26.05.25 15:31 (MSK)
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D
27.05.25 09:35 (MSK)