

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-2
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 6.81	
Вычислитель: ВКТ-7 №206423		Режим (схема):		Термопреобр.: №		Преобр.давления: №	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплототр-е
		Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.04.25	24,00	-	105,00	97,49	7,51	68,22	48,41	19,81	0,69	0,49	7,12	-	7,12	7,27	-	7,27	-	67,58	-	-	-	2,45
24.04.25	24,00	-	104,46	96,97	7,49	67,37	47,75	19,62	0,69	0,49	7,21	-	7,21	7,40	-	7,40	-	66,83	-	-	-	2,41
25.04.25	24,00	-	103,63	95,99	7,64	67,50	47,67	19,83	0,69	0,49	7,32	-	7,32	7,48	-	7,48	-	66,97	-	-	-	2,42
26.04.25	24,00	-	102,99	94,73	8,26	67,10	46,70	20,40	0,69	0,49	7,96	-	7,96	8,12	-	8,12	-	66,93	-	-	-	2,49
27.04.25	24,00	-	105,04	94,39	10,65	66,52	45,99	20,53	0,69	0,49	10,33	-	10,33	10,54	-	10,54	-	66,24	-	-	-	2,65
28.04.25	24,00	-	104,28	95,67	8,61	67,60	46,95	20,65	0,69	0,49	8,14	-	8,14	8,32	-	8,32	-	67,20	-	-	-	2,56
29.04.25	24,00	-	104,11	95,06	9,05	66,59	46,78	19,81	0,69	0,49	8,68	-	8,68	8,87	-	8,87	-	66,08	-	-	-	2,49
30.04.25	24,00	-	102,81	94,22	8,59	67,33	46,73	20,60	0,69	0,49	8,22	-	8,22	8,41	-	8,41	-	67,08	-	-	-	2,52
01.05.25	24,00	-	104,66	95,05	9,61	68,08	47,34	20,74	0,69	0,49	9,25	-	9,25	9,44	-	9,44	-	68,00	-	-	-	2,63
02.05.25	24,00	-	105,64	96,47	9,17	68,92	48,33	20,59	0,69	0,49	8,77	-	8,77	8,95	-	8,95	-	68,62	-	-	-	2,62
03.05.25	24,00	-	104,65	96,28	8,37	67,07	47,41	19,66	0,69	0,49	8,04	-	8,04	8,19	-	8,19	-	66,45	-	-	-	2,46
04.05.25	24,00	-	105,85	95,79	10,06	67,55	47,63	19,92	0,69	0,49	9,84	-	9,84	10,03	-	10,03	-	67,38	-	-	-	2,59
05.05.25	24,00	-	103,11	94,28	8,83	67,13	46,80	20,33	0,69	0,49	8,49	-	8,49	8,67	-	8,67	-	66,83	-	-	-	2,51
06.05.25	24,00	-	103,40	95,10	8,30	67,45	47,26	20,19	0,69	0,49	7,98	-	7,98	8,16	-	8,16	-	66,91	-	-	-	2,49
07.05.25	24,00	-	101,78	93,35	8,43	66,70	46,26	20,44	0,69	0,49	8,08	-	8,08	8,23	-	8,23	-	66,38	-	-	-	2,47
08.05.25	24,00	-	102,13	94,02	8,11	67,75	46,73	21,02	0,69	0,49	7,74	-	7,74	7,90	-	7,90	-	67,33	-	-	-	2,53
09.05.25	24,00	-	104,81	95,22	9,59	68,25	47,44	20,81	0,69	0,49	9,33	-	9,33	9,54	-	9,54	-	67,97	-	-	-	2,64
10.05.25	24,00	-	103,47	94,77	8,70	67,12	46,90	20,22	0,69	0,49	8,33	-	8,33	8,50	-	8,50	-	66,71	-	-	-	2,50
11.05.25	24,00	-	102,87	93,79	9,08	67,17	46,56	20,61	0,69	0,49	8,76	-	8,76	8,93	-	8,93	-	67,10	-	-	-	2,54
12.05.25	24,00	-	103,15	94,98	8,17	68,27	47,80	20,47	0,69	0,49	7,87	-	7,87	8,04	-	8,04	-	67,97	-	-	-	2,50
13.05.25	24,00	-	103,19	94,96	8,23	67,77	48,16	19,61	0,69	0,49	7,87	-	7,87	8,05	-	8,05	-	67,47	-	-	-	2,42
14.05.25	24,00	-	103,77	95,28	8,49	67,07	47,84	19,23	0,69	0,49	8,23	-	8,23	8,42	-	8,42	-	66,76	-	-	-	2,40
15.05.25	24,00	-	100,14	91,34	8,80	66,72	47,26	19,46	0,69	0,49	8,50	-	8,50	8,67	-	8,67	-	66,32	-	-	-	2,37
16.05.25	24,00	-	99,17	91,04	8,13	67,36	47,84	19,52	0,69	0,49	7,75	-	7,75	7,90	-	7,90	-	67,22	-	-	-	2,32
17.05.25	24,00	-	100,33	92,16	8,17	67,79	48,27	19,52	0,69	0,49	7,79	-	7,79	7,95	-	7,95	-	67,39	-	-	-	2,36
18.05.25	24,00	-	101,78	92,53	9,25	67,95	48,48	19,47	0,69	0,49	8,78	-	8,78	8,96	-	8,96	-	67,97	-	-	-	2,43
19.05.25	24,00	-	56,69	48,19	8,50	67,10	47,81	19,29	0,69	0,49	8,28	-	8,28	8,46	-	8,46	-	65,75	-	-	-	1,50
20.05.25	24,00	-	7,87	0,00	7,87	66,36	33,57	32,79	0,69	0,49	7,97	-	7,97	8,11	-	8,11	-	65,64	-	-	-	0,52
21.05.25	24,00	-	27,28	27,99	-0,71	63,23	63,41	-0,18	0,69	0,49	7,54	-	7,54	7,67	-	7,67	-	61,89	-	-	-	0,47
22.05.25	24,00	-	7,89	0,67	7,22	61,02	39,59	21,43	0,69	0,49	8,47	-	8,47	8,58	-	8,58	-	59,08	-	-	-	0,46
Среднее	24,00	-	92,87	84,59	8,27	67,07	47,19	19,88	0,69	0,49	8,29	-	8,29	8,46	-	8,46	-	66,60	-	-	0,00	2,26
Итого	720,00	-	2785,95	2537,78	248,17	-	-	-	-	-	248,64	-	248,64	253,76	-	253,76	-	-	-	-	-	67,70

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.04.25							-	-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл:

6.81
320,00
253,76
м3
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

26.05.25 15:31 (MSK)

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D