

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: Перевозная наб., д. 29, лит. Д	Договор:	37276.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Перевозная наб, д. 29, лит. Д	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	126875
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., 56а	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ940 № 2075	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	РС32-30	0,2	30		КТПТР-05		
Обратный трубопровод (M2)	РС32-30	0,2	30		КТПТР-05		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,096	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,16	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		141,76	141,22	0,54	44,60	40,47	4,13	6,80	4,10												0,61
24.04.2025	24,00		141,60	141,08	0,52	44,03	39,91	4,12	6,80	4,10												0,61
25.04.2025	24,00		142,11	141,63	0,48	43,48	39,43	4,05	6,80	4,10												0,60
26.04.2025	24,00		141,67	141,24	0,43	42,91	38,86	4,05	6,80	4,10												0,60
27.04.2025	24,00		141,67	141,26	0,41	42,34	38,31	4,03	6,80	4,10												0,59
28.04.2025	24,00		141,89	141,43	0,46	43,05	38,93	4,12	6,80	4,10												0,61
29.04.2025	24,00		141,65	141,02	0,63	42,53	38,61	3,92	6,80	4,10												0,59
30.04.2025	24,00		141,59	140,89	0,70	41,93	38,01	3,92	6,80	4,10												0,59
01.05.2025	24,00		141,46	140,73	0,73	42,41	38,37	4,04	6,80	4,10												0,61
02.05.2025	24,00		141,37	140,61	0,76	43,20	39,11	4,09	6,80	4,10												0,61
03.05.2025	24,00		141,66	140,87	0,79	43,67	39,53	4,14	6,80	4,10												0,62
04.05.2025	24,00		142,52	141,70	0,82	43,61	39,50	4,11	6,80	4,10												0,62
05.05.2025	24,00		141,94	141,10	0,84	42,86	38,75	4,11	6,80	4,10												0,62
06.05.2025	24,00		141,44	140,60	0,84	43,09	38,97	4,12	6,80	4,10												0,62
07.05.2025	24,00		141,53	140,69	0,84	42,44	38,39	4,05	6,80	4,10												0,61
08.05.2025	24,00		141,54	140,70	0,84	42,22	38,15	4,07	6,80	4,10												0,62
09.05.2025	24,00		141,55	140,71	0,84	42,55	38,47	4,08	6,80	4,10												0,62
10.05.2025	24,00		141,54	140,72	0,82	42,65	38,58	4,07	6,80	4,10												0,61
11.05.2025	24,00		141,59	140,75	0,84	42,32	38,30	4,02	6,80	4,10												0,61
12.05.2025	24,00		141,55	140,70	0,85	42,89	38,90	3,99	6,80	4,10												0,61
13.05.2025	24,00		142,29	141,44	0,85	43,74	39,74	4,00	6,80	4,10												0,61
14.05.2025	24,00		141,56	140,70	0,86	42,87	39,12	3,75	6,80	4,10												0,57
15.05.2025	24,00		141,65	140,80	0,85	41,60	38,13	3,47	6,80	4,10												0,53
16.05.2025	24,00	*	141,69	140,83	0,86	41,22	37,94	3,28	6,80	4,10												0,50
17.05.2025	24,00	*	141,94	141,13	0,81	37,65	35,05	2,60	6,80	4,10												0,40
18.05.2025	24,00	*	141,96	141,19	0,77	37,51	34,92	2,59	6,80	4,10												0,40
19.05.2025	24,00	*	54,79	54,64	0,15	37,36	34,77	2,59	6,80	4,10												0,15
Среднее	24,00		138,50	137,79	0,71	42,25	38,42	3,83	6,80	4,10												0,57
Итого	648,00		3739,51	3720,38	19,13																	15,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	26650	26404,20						183,73	5018,57
23.05.2025	30531,4	30266,00						199,71	5612,58

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	9,63 °C	0 Гкал	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	15,34 Гкал	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	Идентификатор: 180C2E23C94088A100F07D25FF999F0
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.	ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
		УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
			ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:31 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

27.05.25 09:35 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D