

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Пинегина, д. 15, лит. А	Договор:	35023.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Пинегина ул, д. 15, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	112517
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема				график: 147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207336	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,187	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 59,0526	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18 Gгвс.м=		

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		55,41	46,80	8,61	67,92	41,26	26,66	6,80	4,90	8,15		8,15	8,36		8,36		67,86				1,84
24.04.2025	24,00		60,55	52,06	8,49	67,23	41,68	25,55	6,80	4,90	8,11		8,11	8,27		8,27		67,09				1,90
25.04.2025	24,00		68,05	58,65	9,40	67,50	42,79	24,71	6,80	4,90	8,93		8,93	9,10		9,10		67,30				2,09
26.04.2025	24,00		80,71	70,56	10,15	67,26	44,40	22,86	6,80	4,90	9,37		9,37	9,59		9,59		67,00				2,30
27.04.2025	24,00		82,82	71,37	11,45	66,81	44,27	22,54	6,80	4,90	10,65		10,65	10,88		10,88		66,55				2,37
28.04.2025	24,00		63,57	55,50	8,07	67,52	42,03	25,49	6,80	4,90	7,52		7,52	7,66		7,66		67,64				1,96
29.04.2025	24,00		61,59	53,59	8,00	66,44	41,31	25,13	6,80	4,90	7,48		7,48	7,62		7,62		66,45				1,88
30.04.2025	24,00		73,30	64,82	8,48	67,43	43,51	23,92	6,80	4,90	7,81		7,81	7,98		7,98		67,55				2,12
01.05.2025	24,00		69,81	61,80	8,01	67,95	43,65	24,30	6,80	4,90	7,35		7,35	7,51		7,51		68,10				2,05
02.05.2025	24,00		61,13	52,21	8,92	68,68	42,57	26,11	6,80	4,90	8,36		8,36	8,54		8,54		68,89				1,97
03.05.2025	24,00 *		55,60	47,84	7,76	66,79	41,48	25,31	6,80	4,90	7,32		7,32	7,47		7,47		66,84				1,73
04.05.2025	24,00		57,01	47,87	9,14	67,32	41,28	26,04	6,80	4,90	8,71		8,71	8,87		8,87		67,23				1,86
05.05.2025	24,00		69,36	61,06	8,30	67,22	43,24	23,98	6,80	4,90	7,80		7,80	7,95		7,95		67,32				2,02
06.05.2025	24,00		62,92	54,56	8,36	67,35	42,03	25,32	6,80	4,90	7,94		7,94	8,11		8,11		67,16				1,95
07.05.2025	24,00		79,86	71,69	8,17	66,94	44,32	22,62	6,80	4,90	7,56		7,56	7,72		7,72		66,98				2,17
08.05.2025	24,00		71,85	64,13	7,72	67,84	43,67	24,17	6,80	4,90	7,12		7,12	7,28		7,28		67,73				2,08
09.05.2025	24,00		62,21	54,51	7,70	68,06	42,11	25,95	6,80	4,90	7,21		7,21	7,40		7,40		68,11				1,94
10.05.2025	24,00		64,34	56,29	8,05	67,01	42,08	24,93	6,80	4,90	7,56		7,56	7,70		7,70		66,44				1,94
11.05.2025	24,00		73,58	64,74	8,84	67,11	43,52	23,59	6,80	4,90	8,29		8,29	8,45		8,45		67,23				2,12
12.05.2025	24,00 *		60,07	50,65	9,42	68,11	41,67	26,44	6,80	4,90	8,88		8,88	9,05		9,05		67,74				1,98
13.05.2025	24,00 *		55,25	47,60	7,65	67,45	41,50	25,95	6,80	4,90	7,19		7,19	7,36		7,36		67,43				1,75
14.05.2025	24,00 *		56,40	47,72	8,68	66,87	41,46	25,41	6,80	4,90	8,25		8,25	8,42		8,42		67,13				1,80
15.05.2025	24,00		54,67	46,80	7,87	66,47	41,61	24,86	6,80	4,90	7,41		7,41	7,57		7,57		66,30				1,68
16.05.2025	24,00 *		51,03	43,78	7,25	67,10	41,85	25,25	6,80	4,90	6,82		6,82	6,98		6,98		67,32				1,59
17.05.2025	24,00 *		52,20	42,81	9,39	67,56	41,70	25,86	6,80	4,90	8,93		8,93	9,12		9,12		67,45				1,74
18.05.2025	24,00		52,04	41,16	10,88	67,64	41,73	25,91	6,80	4,90	10,34		10,34	10,56		10,56		67,86				1,81
19.05.2025	24,00 *		32,22	24,75	7,47	66,41	41,81	24,60	6,80	4,90	7,41		7,41	7,54		7,54		64,11				1,10
Среднее	24,00		62,50	53,90	8,60	67,33	42,39	24,94	6,80	4,90	8,09		8,09	8,26		8,26		67,22				1,92
Итого	648,00		1687,55	1455,32	232,23						218,47		218,47	223,06		223,06						51,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	75761,7	64156,80	10595,50		10823,30			3252,38	29980,00
23.05.2025	77533,5	65662,30	10847,10		11080,00			3324,13	30720,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,81 °C	1,58 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	50,16 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	223,06 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Пинегина, д. 15, лит. А

Адрес: Пинегина ул, д. 15, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 1 Невская

Договор: 35023.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 112517

Общий график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		28.07.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:		БКТ-7.04 № 207336		расходомер:		Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ		0,027		12		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,187		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гв.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.= 0,099	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 59,0526		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Qтех.гвс.ср= 0	
								Qгвс.ср= 0,045	
								Gтех.гв.= 0	
								Gгвс.= 18	
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	9,36	0,00	9,36	59,59	22,42	37,17	6,80	4,90	9,06		9,06	9,20		9,20		59,17				0,54
21.05.2025	24,00	*	8,09	0,99	7,10	53,80	40,55	13,25	6,80	4,90	7,12		7,12	7,18		7,18		54,47				0,39
22.05.2025	24,00	*	9,81	0,00	9,81	58,02	22,92	35,10	6,80	4,90	9,55		9,55	9,67		9,67		57,42				0,55
Среднее	24,00		9,09	0,33	8,76	57,14	28,63	28,51	6,80	4,90	8,58		8,58	8,68		8,68		57,02				0,49
Итого	72,00		27,26	0,99	26,27						25,73		25,73	26,05		26,05						1,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	75761,7	64156,80	10595,50		10823,30			3252,38	29980,00
23.05.2025	77533,5	65662,30	10847,10		11080,00			3324,13	30720,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

6,81 °C

1,3 Гкал

26,05 м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D