

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	8563.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Пинегина ул, д. 19, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	23604
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 207963	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ		0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,186	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1034		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,047		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 58,7368	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		55,88	49,03	6,85	69,36	46,29	23,07	6,80	4,90	6,64		6,64	6,66		6,66		47,54				1,61
24.04.2025	24,00		55,24	46,97	8,27	68,53	45,34	23,19	6,80	4,90	8,06		8,06	8,11		8,11		46,15				1,66
25.04.2025	24,00		54,79	47,41	7,38	68,66	44,60	24,06	6,80	4,90	7,17		7,17	7,19		7,19		45,90				1,65
26.04.2025	24,00		54,40	46,72	7,68	68,25	43,85	24,40	6,80	4,90	7,42		7,42	7,44		7,44		45,09				1,67
27.04.2025	24,00		54,08	45,38	8,70	67,70	43,39	24,31	6,80	4,90	8,40		8,40	8,43		8,43		44,62				1,69
28.04.2025	24,00		55,26	47,53	7,73	68,83	44,41	24,42	6,80	4,90	7,44		7,44	7,47		7,47		45,70				1,69
29.04.2025	24,00		54,95	47,19	7,76	67,71	44,25	23,46	6,80	4,90	7,52		7,52	7,53		7,53		45,34				1,64
30.04.2025	24,00		54,24	45,38	8,86	68,56	43,96	24,60	6,80	4,90	8,59		8,59	8,65		8,65		45,07				1,72
01.05.2025	24,00		54,75	46,46	8,29	69,30	44,60	24,70	6,80	4,90	8,01		8,01	8,07		8,07		46,16				1,72
02.05.2025	24,00		55,91	48,67	7,24	70,14	46,10	24,04	6,80	4,90	7,11		7,11	7,15		7,15		47,79				1,68
03.05.2025	24,00		56,06	48,15	7,91	68,19	46,02	22,17	6,80	4,90	7,74		7,74	7,77		7,77		47,04				1,61
04.05.2025	24,00		55,71	47,07	8,64	68,73	46,18	22,55	6,80	4,90	8,42		8,42	8,47		8,47		47,27				1,66
05.05.2025	24,00		54,13	45,97	8,16	68,35	44,87	23,48	6,80	4,90	8,11		8,11	8,15		8,15		45,91				1,63
06.05.2025	24,00		54,67	47,14	7,53	68,62	45,19	23,43	6,80	4,90	7,61		7,61	7,64		7,64		46,30				1,62
07.05.2025	24,00		53,09	45,92	7,17	67,91	44,01	23,90	6,80	4,90	7,25		7,25	7,28		7,28		45,15				1,59
08.05.2025	24,00		53,77	45,39	8,38	68,96	44,16	24,80	6,80	4,90	8,41		8,41	8,44		8,44		45,32				1,70
09.05.2025	24,00		54,86	46,84	8,02	69,44	45,07	24,37	6,80	4,90	7,91		7,91	7,97		7,97		46,68				1,70
10.05.2025	24,00		54,52	45,18	9,34	68,25	44,82	23,43	6,80	4,90	9,25		9,25	9,30		9,30		45,99				1,70
11.05.2025	24,00		53,86	43,33	10,53	68,30	44,23	24,07	6,80	4,90	10,30		10,30	10,38		10,38		45,53				1,76
12.05.2025	24,00		54,71	47,01	7,70	69,48	45,68	23,80	6,80	4,90	7,45		7,45	7,50		7,50		47,10				1,66
13.05.2025	24,00		54,76	46,75	8,01	68,91	46,10	22,81	6,80	4,90	7,80		7,80	7,86		7,86		47,42				1,62
14.05.2025	24,00		55,25	48,59	6,66	68,24	46,07	22,17	6,80	4,90	6,60		6,60	6,64		6,64		47,39				1,53
15.05.2025	24,00		53,46	45,70	7,76	67,93	45,86	22,07	6,80	4,90	7,64		7,64	7,67		7,67		46,93				1,54
16.05.2025	24,00		51,22	44,50	6,72	68,71	46,18	22,53	6,80	4,90	6,62		6,62	6,64		6,64		47,64				1,46
17.05.2025	24,00		52,08	43,95	8,13	69,07	46,61	22,46	6,80	4,90	8,02		8,02	8,06		8,06		47,81				1,55
18.05.2025	24,00	*	52,52	42,97	9,55	69,15	46,96	22,19	6,80	4,90	9,39		9,39	9,46		9,46		48,54				1,62
19.05.2025																						
Среднее	24,00		54,39	46,35	8,04	68,66	45,18	23,48	6,80	4,90	7,88		7,88	7,92		7,92		46,44				1,64
Итого	624,00		1414,17	1205,20	208,97						204,88		204,88	205,93		205,93						42,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	63282,6	54418,00	8090,70		8201,46			2385,16	30026,00
19.05.2025	64752,7	55672,20	8302,34		8414,17			2439,26	30674,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	24 час	1,64 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)	
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	24 час	7,92 куб.м		
Период расчета по договору:	час			
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды	6,81 °C	1,48 Гкал		
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации	
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	42,84 Гкал			
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	213,85 м.куб.			

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Пинегина ул, д. 19, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8563.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:
Код УУТЭ:
Общий **23604**
график: **147/71**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 29.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207963		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hxв)	
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,186	Qвент. =	0	Qтех.гв=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	58,7368	Gвент. =	0	Gтех.гв=	0
						Gгвс. =	18,8
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
20.05.2025																						
21.05.2025																						
22.05.2025																						
Среднее																						
Итого																						

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	63282,6	54418,00	8090,70		8201,46			2385,16	30026,00
19.05.2025	64752,7	55672,20	8302,34		8414,17			2439,26	30674,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **72** час **0,99** Гкал
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **72** час **15,66** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **6,81** °C **0,1** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0,89** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **15,66** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D