

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Поляриков, д. 15, лит. А

Адрес: Поляриков ул, д. 15, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 35627.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 118359

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 13.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 202631		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	$Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето:	$Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. =	0,403	Qвент. =	0	Qтех.гв=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	122,43	Gвент. =	0	Gтех.гв=	0
						Gгвс. =	0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		120,56	120,56	0,00	69,46	43,82	25,64	6,80	4,90												3,09
24.04.2025	24,00		150,56	150,56	0,00	68,72	45,86	22,86	6,80	4,90												3,45
25.04.2025	24,00		175,39	175,39	0,00	69,29	47,59	21,70	6,80	4,90												3,81
26.04.2025	24,00		194,31	194,31	0,00	69,13	48,33	20,80	6,80	4,90												4,04
27.04.2025	24,00		185,48	185,48	0,00	69,71	48,05	21,66	6,80	4,90												4,02
28.04.2025	24,00		132,55	132,55	0,00	70,27	45,28	24,99	6,80	4,90												3,32
29.04.2025	24,00		138,86	138,86	0,00	69,59	44,88	24,71	6,80	4,90												3,43
30.04.2025	24,00		180,79	180,79	0,00	68,87	47,41	21,46	6,80	4,90												3,88
01.05.2025	24,00		155,44	155,44	0,00	70,14	46,80	23,34	6,80	4,90												3,63
02.05.2025	24,00	*	108,58	108,58	0,00	70,44	44,66	25,78	6,80	4,90												2,80
03.05.2025	24,00		106,36	106,36	0,00	69,34	42,41	26,93	6,80	4,90												2,87
04.05.2025	24,00		132,25	132,25	0,00	68,94	45,37	23,57	6,80	4,90												3,12
05.05.2025	24,00		186,61	186,61	0,00	68,90	48,14	20,76	6,80	4,90												3,88
06.05.2025	24,00		166,57	166,57	0,00	68,96	47,21	21,75	6,80	4,90												3,62
07.05.2025	24,00		197,81	197,81	0,00	68,89	48,55	20,34	6,80	4,90												4,03
08.05.2025	24,00		174,32	174,32	0,00	69,23	47,49	21,74	6,80	4,90												3,79
09.05.2025	24,00		126,92	126,92	0,00	69,93	44,71	25,22	6,80	4,90												3,20
10.05.2025	24,00		147,59	147,59	0,00	69,55	45,54	24,01	6,80	4,90												3,54
11.05.2025	24,00		174,60	174,60	0,00	69,00	47,39	21,61	6,80	4,90												3,78
12.05.2025	24,00		114,33	114,33	0,00	69,27	43,87	25,40	6,80	4,90												2,91
13.05.2025	24,00		105,40	105,40	0,00	68,75	43,40	25,35	6,80	4,90												2,67
14.05.2025	24,00		128,14	128,14	0,00	67,30	43,90	23,40	6,80	4,90												3,00
15.05.2025	24,00	*	88,18	88,18	0,00	68,49	42,48	26,01	6,80	4,90												2,29
16.05.2025	24,00	*	63,75	63,75	0,00	68,04	39,02	29,02	6,80	4,90												1,85
17.05.2025	24,00		100,47	100,47	0,00	69,22	43,34	25,88	6,80	4,90												2,60
18.05.2025	24,00		64,24	64,24	0,00	69,66	42,31	27,35	6,80	4,90												1,76
19.05.2025	24,00	*	74,08	74,11	-0,03	70,56	47,88	22,68	6,80	4,90												1,69
Среднее	24,00		136,82	136,82	0,00	69,25	45,40	23,85	6,80	4,90												3,19
Итого	648,00		3694,14	3694,17	-0,03																	86,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	130811	130806,00						3953,42	26607,00
23.05.2025	135139	135134,00						4042,42	27351,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: 0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 6,46 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 86,07 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, м.куб.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Представитель теплоснабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed 26.05.25 15:31 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D