

Отчет о теплотеплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:**ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес:**Полярников ул, д. 17, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник:**котельная 2 Невская**

Договор:**9192.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения:**2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета:**Отопление**
Код УУТЭ:**28658**
график: **149/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		12.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D		0,2		30		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D		0,2		30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,329		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.ср= 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 99,9494		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0	
								Gгвс.= 0	
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		81,37	81,37	0,00	69,82	45,00	24,82	6,80	4,90												2,02
24.04.2025	24,00		78,18	78,18	0,00	68,95	43,81	25,14	6,80	4,90												1,97
25.04.2025	24,00		76,63	76,63	0,00	69,47	43,25	26,22	6,80	4,90												2,01
26.04.2025	24,00		74,26	74,26	0,00	69,21	42,35	26,86	6,80	4,90												2,00
27.04.2025	24,00		74,97	74,97	0,00	69,84	42,46	27,38	6,80	4,90												2,05
28.04.2025	24,00		80,23	80,23	0,00	70,59	43,79	26,80	6,80	4,90												2,15
29.04.2025	24,00		79,08	79,08	0,00	69,88	43,55	26,33	6,80	4,90												2,08
30.04.2025	24,00		74,64	74,64	0,00	68,98	42,02	26,96	6,80	4,90												2,02
01.05.2025	24,00		77,92	77,92	0,00	70,55	43,15	27,40	6,80	4,90												2,14
02.05.2025	24,00		82,13	82,13	0,00	70,89	44,64	26,25	6,80	4,90												2,16
03.05.2025	24,00		81,99	81,99	0,00	69,78	44,53	25,25	6,80	4,90												2,07
04.05.2025	24,00		79,10	79,10	0,00	69,21	43,88	25,33	6,80	4,90												2,00
05.05.2025	24,00		74,80	74,80	0,00	69,02	42,68	26,34	6,80	4,90												1,97
06.05.2025	24,00		76,49	76,49	0,00	69,14	42,96	26,18	6,80	4,90												2,00
07.05.2025	24,00		73,33	73,33	0,00	68,97	41,93	27,04	6,80	4,90												1,99
08.05.2025	24,00		75,34	75,34	0,00	69,40	42,15	27,25	6,80	4,90												2,06
09.05.2025	24,00		79,79	79,79	0,00	70,36	43,57	26,79	6,80	4,90												2,14
10.05.2025	24,00		78,21	78,21	0,00	69,81	43,12	26,69	6,80	4,90												2,09
11.05.2025	24,00		75,26	75,26	0,00	69,21	42,12	27,09	6,80	4,90												2,04
12.05.2025	24,00		80,49	80,49	0,00	69,79	43,77	26,02	6,80	4,90												2,09
13.05.2025	24,00		80,27	80,27	0,00	68,97	43,89	25,08	6,80	4,90												2,02
14.05.2025	24,00		70,21	70,21	0,00	67,61	41,62	25,99	6,80	4,90												1,83
15.05.2025	24,00		68,37	68,37	0,00	69,08	42,13	26,95	6,80	4,90												1,84
16.05.2025	24,00		70,17	70,17	0,00	69,14	42,83	26,31	6,80	4,90												1,85
17.05.2025	24,00		66,81	66,81	0,00	69,67	42,69	26,98	6,80	4,90												1,80
18.05.2025	24,00		70,21	70,21	0,00	70,81	43,82	26,99	6,80	4,90												1,90
19.05.2025	24,00		77,60	77,60	0,00	70,98	59,98	11,00	6,80	4,90												0,86
Среднее	24,00		76,22	76,22	0,00	69,60	43,77	25,83	6,80	4,90												1,97
Итого	648,00		2057,85	2057,85	0,00																	53,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	72193,2	69442,50						2481,42	29859,00
23.05.2025	74585,4	71834,70						2536,70	30603,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час
0 час
час
0-Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 180C2922C904088A000F0725F999F0

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:31 (MSK)

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:35 (MSK)