

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Поляриков, д. 8, лит. А				Договор:	37761.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий								
Адрес:	Поляриков ул, д. 8, лит. А ИТП				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	130468								
Обслуживающая организация:					Телефон:																			
Источник:	котельная 2 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	149/70								
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					12.08.2025									
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208212					расходомер:					Термопреобр.:					Режим (схема):									
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ-40-В1					КТСП-Н					Преобр.давления:									
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ-40-В1					КТСП-Н														
Подающий ГВС (М3)					ПРЭМ-20-В1					ТСП-Н														
Циркуляционный ГВС (М4)																								
Подпиточный трубопровод (Vп)																								
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)														
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,384					Qтех.= 0					Qтех.гвс.= 0,0014					Qгвс.= 0,0803				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0,0014					Qгвс.ср= 0,0271				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 116,658					Gтех.= 0					Gтех.гвс.= 0,56					Gгвс.= 10,84 Gгвс.м=				
					Gвент.= 0																			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00	*	149,79	149,04	0,75	69,38	45,67	23,71	6,80	4,90	3,31		3,31	3,32		3,32		68,80		5,80		3,59
24.04.2025	24,00	*	146,48	145,40	1,08	68,50	44,67	23,83	6,80	4,90	3,40		3,40	3,44		3,44		68,10		5,80		3,54
25.04.2025	24,00	*	143,48	142,56	0,92	68,98	44,24	24,74	6,80	4,90	2,97		2,97	2,99		2,99		68,66		5,80		3,59
26.04.2025	24,00	*	139,96	138,32	1,64	68,76	43,53	25,23	6,80	4,90	3,30		3,30	3,34		3,34		68,27		5,80		3,60
27.04.2025	24,00	*	139,70	137,77	1,93	69,36	43,38	25,98	6,80	4,90	3,54		3,54	3,58		3,58		69,02		5,80		3,72
28.04.2025	24,00	*	143,78	141,96	1,82	70,10	44,34	25,76	6,80	4,90	3,47		3,47	3,51		3,51		69,73		5,80		3,79
29.04.2025	24,00	*	142,99	141,59	1,40	69,42	44,31	25,11	6,80	4,90	3,13		3,13	3,14		3,14		68,82		5,80		3,65
30.04.2025	24,00	*	138,29	135,98	2,31	68,51	43,08	25,43	6,80	4,90	3,70		3,70	3,73		3,73		68,12		5,80		3,62
01.05.2025	24,00	*	141,37	139,58	1,79	70,03	44,05	25,98	6,80	4,90	3,19		3,19	3,23		3,23		69,60		5,80		3,75
02.05.2025	24,00	*	146,06	143,64	2,42	70,42	45,13	25,29	6,80	4,90	4,12		4,12	4,18		4,18		70,05		5,80		3,80
03.05.2025	24,00	*	146,59	144,71	1,88	69,32	45,11	24,21	6,80	4,90	3,50		3,50	3,56		3,56		68,87		5,80		3,63
04.05.2025	24,00	*	142,63	140,93	1,70	68,73	44,51	24,22	6,80	4,90	3,64		3,64	3,68		3,68		68,38		5,80		3,53
05.05.2025	24,00	*	137,51	135,75	1,76	68,50	43,33	25,17	6,80	4,90	3,35		3,35	3,39		3,39		68,15		5,80		3,54
06.05.2025	24,00	*	138,84	136,78	2,06	68,65	43,51	25,14	6,80	4,90	3,68		3,68	3,74		3,74		68,28		5,80		3,58
07.05.2025	24,00	*	134,99	133,17	1,82	68,49	42,77	25,72	6,80	4,90	3,31		3,31	3,35		3,35		68,15		5,80		3,55
08.05.2025	24,00	*	136,34	134,18	2,16	68,91	42,95	25,96	6,80	4,90	3,53		3,53	3,60		3,60		68,43		5,80		3,63
09.05.2025	24,00	*	140,24	138,27	1,97	69,86	43,92	25,94	6,80	4,90	3,40		3,40	3,44		3,44		69,42		5,80		3,73
10.05.2025	24,00	*	138,72	137,43	1,29	69,33	43,71	25,62	6,80	4,90	2,75		2,75	2,78		2,78		68,71		5,80		3,61
11.05.2025	24,00	*	135,95	193,42	-57,47	68,72	42,65	26,07	6,80	4,90	3,92		3,92	3,96		3,96		68,49		5,80		1,10
12.05.2025	21,00	*	123,14	121,41	1,73	69,33	44,10	25,23	6,80	4,90	2,85		2,85	2,90		2,90		66,70		5,80		3,18
13.05.2025	24,00	*	139,64	137,56	2,08	68,55	44,29	24,26	6,80	4,90	3,81		3,81	3,85		3,85		67,81		5,80		3,48
14.05.2025	24,00	*	125,43	123,70	1,73	67,07	42,20	24,87	6,80	4,90	3,53		3,53	3,55		3,55		66,72		5,80		3,19
15.05.2025	24,00	*	121,20	119,47	1,73	68,55	42,68	25,87	6,80	4,90	3,47		3,47	3,49		3,49		68,19		5,80		3,21
16.05.2025	24,00	*	122,79	121,13	1,66	68,59	43,09	25,50	6,80	4,90	3,56		3,56	3,60		3,60		68,08		5,80		3,20
17.05.2025	24,00	*	118,54	117,11	1,43	69,12	42,90	26,22	6,80	4,90	3,33		3,33	3,36		3,36		68,66		5,80		3,17
18.05.2025	24,00	*	121,32	119,51	1,81	70,25	43,72	26,53	6,80	4,90	3,96		3,96	4,02		4,02		70,16		5,80		3,30
19.05.2025	24,00	*	137,20	136,36	0,84	69,96	58,71	11,25	6,80	4,90	3,23		3,23	3,26		3,26		69,44		5,80		1,61
Среднее	23,89		137,41	137,92	-0,51	69,09	44,32	24,77	6,80	4,90	3,46		3,46	3,50		3,50		68,59		5,80		3,38
Итого	645,00		3692,97	3706,73	-13,76						92,95		92,95	93,99		93,99						90,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:								
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал
22.04.2025	153995	151143,00	3990,05		4046,92			3957,73
23.05.2025	158332	155499,00	4095,96		4154,05			4059,85

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	3 час	0,42 Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	3 час	0,44 куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			Представитель теплоснабжающей организации
Корректировка на температуру холодной воды	6,46 °C	0,28 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	91,03 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	94,43 м.куб.		

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 8, лит. А

Адрес: Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 37761.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 130468

Общий Код УУТЭ:

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		12.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208212		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-40-B1		0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1		0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,384	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0,0014
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.ср=	0,0271
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	116,658	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0,56
								Gгвс.=	10,84
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2
20.05.2025	24,00	*	156,54	155,76	0,78	70,86	70,80	0,06	6,80	4,90	2,88		2,88	2,93		2,93		70,66		5,80		0,20
21.05.2025	24,00	*	157,44	156,46	0,98	69,60	69,55	0,05	6,80	4,90	3,24		3,24	3,28		3,28		68,97		5,80		0,22
22.05.2025	24,00	*	162,98	162,61	0,37	70,93	70,87	0,06	6,80	4,90	2,71		2,71	2,72		2,72		70,52		5,80		0,19
Среднее	24,00		158,99	158,28	0,71	70,46	70,41	0,06	6,80	4,90	2,94		2,94	2,98		2,98		70,05		5,80		0,20
	72,00		476,96	474,83	2,13						8,83		8,83	8,93		8,93						0,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	153995	151143,00	3990,05		4046,92			3957,73	29384,00
23.05.2025	158332	155499,00	4095,96		4154,05			4059,85	30128,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

0 час

0 час

час

6,46 °C

0,06 Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.05.25 15:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D