

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025  
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Поляриков, 5 ТЦ-3  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Поляриков, 5 ТЦ-3  
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Отопление  
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207739		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): № 556905	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25618Г	Преобр.давления:	№	№	№
Обратн.тр.(M2): № 554305	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25618Х	Преобр.давления:	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.04.2025 по 22.05.2025																						Общее теплотптр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)									Контроль СЦО (ТВ-2)										Qобщ.		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.04.25	24,00	-	79,75	79,75	0,00	69,28	47,60	21,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
24.04.25	24,00	-	77,63	77,63	0,00	68,43	46,72	21,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
25.04.25	24,00	-	76,75	76,75	0,00	68,91	46,30	22,61	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74
26.04.25	24,00	-	74,67	74,67	0,00	68,68	45,19	23,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
27.04.25	24,00	-	75,04	75,04	0,00	69,28	45,23	24,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81
28.04.25	24,00	-	78,78	78,78	0,00	70,03	46,25	23,78	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
29.04.25	24,00	-	78,02	78,02	0,00	69,35	45,95	23,40	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
30.04.25	24,00	-	74,91	74,91	0,00	68,45	44,72	23,73	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
01.05.25	24,00	-	77,65	77,65	0,00	69,92	46,00	23,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
02.05.25	24,00	-	80,55	80,55	0,00	70,30	47,08	23,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
03.05.25	24,00	-	80,80	80,80	0,00	69,18	47,12	22,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
04.05.25	24,00	-	78,71	78,71	0,00	68,64	46,47	22,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,75
05.05.25	24,00	-	75,54	75,54	0,00	68,48	45,51	22,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,73
06.05.25	24,00	-	76,69	76,69	0,00	68,59	45,63	22,96	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
07.05.25	24,00	-	74,29	74,29	0,00	68,44	44,76	23,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
08.05.25	24,00	-	75,50	75,50	0,00	68,85	44,79	24,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
09.05.25	24,00	-	79,02	79,02	0,00	69,76	46,08	23,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
10.05.25	24,00	-	78,15	78,15	0,00	69,23	45,81	23,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
11.05.25	24,00	-	75,56	75,56	0,00	68,66	44,96	23,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79
12.05.25	24,00	-	78,91	78,91	0,00	69,22	46,20	23,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
13.05.25	24,00	-	78,98	78,98	0,00	68,46	46,62	21,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
14.05.25	24,00	-	70,48	70,48	0,00	66,91	44,58	22,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,57
15.05.25	24,00	-	67,46	67,46	0,00	68,40	44,72	23,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60
16.05.25	24,00	-	68,41	68,41	0,00	68,44	45,65	22,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,56
17.05.25	24,00	-	67,29	67,29	0,00	68,90	45,83	23,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
18.05.25	24,00	-	69,62	69,62	0,00	70,00	46,81	23,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62
19.05.25	24,00	-	77,42	77,42	0,00	70,16	48,31	21,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70
20.05.25	24,00	-	62,90	62,90	0,00	71,35	50,60	20,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
21.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	30,62	34,77	-4,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
22.05.25	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,55	33,92	-4,37	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Среднее	24,00	-	70,32	70,32	0,00	66,48	45,34	21,14	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,62
Итого	720,00	-	2109,48	2109,48	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,47

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.04.25							-	-
	22.05.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды:  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час  
час  
Гкал  
м3  
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
48,47 Гкал  
АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725ff999f0  
Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

26.05.25 15:31 (MSK)

27.05.25 09:35 (MSK)