

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 2, лит. В				Договор:	24208.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий													
Адрес:	Рабфаковская ул, д. 3, корп. 2, лит. В				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	67812													
Обслуживающая организация:					Телефон:																								
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 150/70													
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					27.08.2028					Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;									
Вычислитель: СПТ 943.1 № 33261					расходомер:					Gmin=					Gmax=					Термопреобр.:									
Подающий трубопровод (М1)					ИТЭМ-32					0,12					30					КТПТР-05									
Обратный трубопровод (М2)					ИТЭМ-32					0,12					30					КТПТР-05									
Подающий ГВС (М3)					ИТЭМ-25					0,068					17					ТПТ-15-2									
Циркуляционный ГВС (М4)																													
Подпиточный трубопровод (Vп)																													
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)																			
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,2895					Qвент.= 0					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,121				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:																				Qтех.гвс.ср= 0					Qгвс.ср= 0,055				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 86,85					Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 22 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	82,12	69,41	12,71	71,86	43,47	28,39	5,80	3,90	9,08		9,08	9,29		9,29		71,59		4,90		2,89
24.04.2025	24,00	*	83,35	69,26	14,09	71,04	42,99	28,05	5,80	3,90	10,27		10,27	10,51		10,51		70,34		4,90		2,95
25.04.2025	24,00	*	82,32	69,70	12,62	71,01	42,70	28,31	5,80	3,90	8,70		8,70	8,90		8,90		70,64		4,90		2,87
26.04.2025	24,00	*	82,32	68,94	13,38	70,46	42,01	28,45	5,80	3,90	9,26		9,26	9,47		9,47		70,16		4,90		2,91
27.04.2025	24,00	*	83,52	68,55	14,97	71,04	42,00	29,04	5,80	3,90	10,82		10,82	11,07		11,07		70,63		4,90		3,06
28.04.2025	24,00	*	84,28	69,31	14,97	70,41	42,03	28,38	5,80	3,90	10,83		10,83	11,08		11,08		70,23		4,90		3,02
29.04.2025	24,00	*	83,69	70,17	13,52	70,15	42,41	27,74	5,80	3,90	9,36		9,36	9,57		9,57		69,88		4,90		2,90
30.04.2025	24,00	*	83,69	70,45	13,24	70,61	42,39	28,22	5,80	3,90	9,05		9,05	9,25		9,25		70,30		4,90		2,93
01.05.2025	24,00	*	81,71	70,11	11,60	70,37	42,13	28,24	5,80	3,90	7,45		7,45	7,62		7,62		70,07		4,90		2,80
02.05.2025	24,00	*	82,24	69,99	12,25	70,51	42,39	28,12	5,80	3,90	8,09		8,09	8,27		8,27		70,23		4,90		2,84
03.05.2025	24,00	*	82,82	70,27	12,55	71,14	43,20	27,94	5,80	3,90	8,37		8,37	8,57		8,57		70,79		4,90		2,86
04.05.2025	24,00	*	83,57	69,80	13,77	70,70	42,88	27,82	5,80	3,90	9,54		9,54	9,76		9,76		70,36		4,90		2,92
05.05.2025	24,00	*	82,99	69,41	13,58	70,82	42,29	28,53	5,80	3,90	9,42		9,42	9,64		9,64		70,65		4,90		2,95
06.05.2025	24,00	*	83,55	70,27	13,28	70,87	42,62	28,25	5,80	3,90	9,07		9,07	9,28		9,28		70,46		4,90		2,93
07.05.2025	24,00	*	81,06	68,77	12,29	70,24	41,82	28,42	5,80	3,90	8,28		8,28	8,46		8,46		69,90		4,90		2,82
08.05.2025	24,00	*	81,95	69,09	12,86	71,08	42,09	28,99	5,80	3,90	8,76		8,76	8,96		8,96		70,75		4,90		2,92
09.05.2025	24,00	*	81,84	68,98	12,86	70,17	41,94	28,23	5,80	3,90	8,65		8,65	8,84		8,84		69,87		4,90		2,85
10.05.2025	24,00	*	81,06	69,12	11,94	70,04	41,81	28,23	5,80	3,90	7,73		7,73	7,91		7,91		69,72		4,90		2,79
11.05.2025	24,00	*	82,65	68,63	14,02	70,71	41,83	28,88	5,80	3,90	9,78		9,78	10,00		10,00		70,23		4,90		2,98
12.05.2025	24,00	*	83,02	69,14	13,88	70,55	42,24	28,31	5,80	3,90	9,58		9,58	9,80		9,80		70,28		4,90		2,94
13.05.2025	24,00	*	82,44	68,58	13,86	70,49	42,63	27,86	5,80	3,90	9,57		9,57	9,79		9,79		70,21		4,90		2,89
14.05.2025	24,00	*	76,12	63,55	12,57	69,83	41,64	28,19	5,80	3,90	8,68		8,68	8,88		8,88		69,52		4,90		2,67
15.05.2025	24,00	*	72,09	59,76	12,33	69,78	41,12	28,66	5,80	3,90	8,68		8,68	8,87		8,87		69,44		4,90		2,58
16.05.2025	24,00	*	71,70	59,99	11,71	70,10	41,42	28,68	5,80	3,90	8,11		8,11	8,29		8,29		69,92		4,90		2,54
17.05.2025	24,00	*	71,99	59,78	12,21	69,72	41,46	28,26	5,80	3,90	8,60		8,60	8,79		8,79		69,46		4,90		2,54
18.05.2025	24,00	*	73,02	58,91	14,11	69,20	41,11	28,09	5,80	3,90	10,47		10,47	10,70		10,70		69,36		4,90		2,63
19.05.2025	24,00	*	73,00	60,76	12,24	70,20	53,84	16,36	5,80	3,90	8,32		8,32	8,51		8,51		69,88		4,90		1,86
Среднее	24,00		80,52	67,43	13,09	70,49	42,61	27,88	5,80	3,90	9,06		9,06	9,26		9,26		70,18		4,90		2,81
Итого	648,00		2174,11	1820,70	353,41						244,52		244,52	250,08		250,08						75,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	4479,38	3811,32	489,71		501,97			204,06	1331,03
21.05.2025	6812,78	5765,71	751,77		769,98			302,20	2027,03

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °С	2,53 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	73,31 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	250,08 м.куб.		
			_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 2, лит. В

Адрес: Рабфаковская ул, д. 3, корп. 2, лит. В

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 24208.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Общий 67812

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 27.08.2028		Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;	
Вычислитель: СПТ 943.1 № 33261	расходомер: Gmin=	ИТЭМ-32	0,12	Gmax=	30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32	0,12	30	ИТЭМ-32	0,12	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-25	0,068	17	ИТЭМ-25	0,068	ТПТ-15-2	
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,2895	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,121	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,055	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 86,85	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 22 Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
20.05.2025	24,00	*	74,39	61,16	13,23	70,23	69,09	1,14	5,80	3,90	8,93		8,93	9,13		9,13		70,03		4,90		0,63
21.05.2025																						
22.05.2025																						
Среднее	24,00		74,39	61,16	13,23	70,23	69,09	1,14	5,80	3,90	8,93		8,93	9,13		9,13		70,03		4,90		0,63
Итого	24,00		74,39	61,16	13,23						8,93		8,93	9,13		9,13						0,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	4479,38	3811,32	489,71		501,97			204,06	1331,03
21.05.2025	6812,78	5765,71	751,77		769,98			302,20	2027,03

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 48 час 1,26 Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 48 час 18,26 куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C 0,19 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,7 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 27,39 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 1a8c25e2-5c9d-48aa-bfdd-fd725f999f0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:31 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:35 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D