

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 100, лит. П			Договор:	33028.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 100, лит. П ИТП			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	106229		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема):			
Вычислитель: БКТ-7-04 № 208201				расходомер:				Термопреобр.:				Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				Gmin= 0,067				30				КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)				0,067				30				КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)				0,027				12				ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,184				Qвент.= 0				Qтех.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.= 0				Qгвс.= 0,0924			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 55,2				Gвент.= 0				Gтех.гвс.ср 0			
								Gтех.= 0				Qгвс.ср= 0,042			
												Gгвс.= 16,8			
												Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		65,74	58,57	7,17	71,08	43,43	27,65	6,80	4,90	7,09		7,09	7,25		7,25		70,57				2,13
24.04.2025	24,00		65,04	57,58	7,46	70,33	42,81	27,52	6,80	4,90	7,30		7,30	7,47		7,47		69,36				2,11
25.04.2025	24,00		64,44	56,11	8,33	70,23	42,22	28,01	6,80	4,90	8,17		8,17	8,37		8,37		69,65				2,16
26.04.2025	24,00		62,77	54,47	8,30	69,70	41,27	28,43	6,80	4,90	8,20		8,20	8,37		8,37		69,23				2,13
27.04.2025	24,00		65,21	54,88	10,33	70,29	41,42	28,87	6,80	4,90	10,22		10,22	10,42		10,42		69,79				2,31
28.04.2025	24,00		66,10	57,42	8,68	69,65	41,93	27,72	6,80	4,90	8,61		8,61	8,78		8,78		69,36				2,20
29.04.2025	24,00	*	66,55	57,86	8,69	69,41	42,41	27,00	6,80	4,90	8,65		8,65	8,85		8,85		68,92				2,17
30.04.2025	24,00		64,48	56,91	7,57	69,84	42,27	27,57	6,80	4,90	7,45		7,45	7,61		7,61		69,21				2,10
01.05.2025	24,00		65,23	56,29	8,94	69,64	42,12	27,52	6,80	4,90	8,86		8,86	9,05		9,05		69,31				2,17
02.05.2025	24,00		66,67	58,33	8,34	69,76	43,03	26,73	6,80	4,90	8,29		8,29	8,48		8,48		69,38				2,14
03.05.2025	24,00		67,75	59,33	8,42	70,39	43,80	26,59	6,80	4,90	8,46		8,46	8,63		8,63		69,90				2,17
04.05.2025	24,00		67,48	58,35	9,13	69,98	43,34	26,64	6,80	4,90	9,16		9,16	9,35		9,35		69,58				2,19
05.05.2025	24,00		64,57	56,63	7,94	70,05	42,12	27,93	6,80	4,90	7,84		7,84	8,02		8,02		69,72				2,14
06.05.2025	24,00	*	68,86	59,48	9,38	70,15	42,87	27,28	6,80	4,90	9,34		9,34	9,55		9,55		69,61				2,28
07.05.2025	24,00		64,20	55,49	8,71	69,48	41,75	27,73	6,80	4,90	8,59		8,59	8,79		8,79		69,00				2,15
08.05.2025	24,00		64,33	56,22	8,11	70,30	42,04	28,26	6,80	4,90	7,97		7,97	8,15		8,15		69,78				2,16
09.05.2025	24,00		65,09	57,27	7,82	69,43	42,49	26,94	6,80	4,90	7,71		7,71	7,86		7,86		68,93				2,08
10.05.2025	24,00		64,89	56,75	8,14	69,30	42,51	26,79	6,80	4,90	8,01		8,01	8,18		8,18		68,80				2,09
11.05.2025	24,00		65,14	56,41	8,73	69,98	42,30	27,68	6,80	4,90	8,57		8,57	8,78		8,78		69,48				2,17
12.05.2025	24,00		66,60	58,60	8,00	69,81	43,48	26,33	6,80	4,90	7,91		7,91	8,08		8,08		69,36				2,10
13.05.2025	24,00		67,38	58,86	8,52	69,75	44,00	25,75	6,80	4,90	8,44		8,44	8,62		8,62		69,36				2,11
14.05.2025	24,00	*	61,16	53,36	7,80	69,07	42,30	26,77	6,80	4,90	7,63		7,63	7,81		7,81		68,70				1,97
15.05.2025	24,00		58,49	50,67	7,82	68,96	41,96	27,00	6,80	4,90	7,61		7,61	7,77		7,77		68,57				1,91
16.05.2025	24,00	*	58,92	51,62	7,30	69,26	42,73	26,53	6,80	4,90	7,17		7,17	7,31		7,31		68,85				1,87
17.05.2025	24,00	*	37,15	37,38	-0,23	67,83	41,37	26,46	6,80	4,90	8,30		8,30	8,43		8,43		55,69				0,98
18.05.2025	24,00		59,85	50,95	8,90	68,37	41,98	26,39	6,80	4,90	8,62		8,62	8,80		8,80		68,24				1,95
19.05.2025	24,00	*	59,85	52,07	7,78	69,43	53,79	15,64	6,80	4,90	7,73		7,73	7,91		7,91		68,83				1,36
Среднее	24,00		63,48	55,48	8,00	69,68	42,88	26,80	6,80	4,90	8,22		8,22	8,40		8,40		68,78				2,05
Итого	648,00		1713,94	1497,86	216,08						221,90		221,90	226,69		226,69						55,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	88316,3	78898,30	8817,44		9042,40			3043,94	29973,00
23.05.2025	90289,6	80623,50	9070,64		9301,11			3120,57	30716,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	1,55 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	53,75 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	226,69 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 100, лит. П

Адрес: Седова ул, д. 100, лит. П ИТП

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 33028.046.6

Строит.адрес: Строит.адрес:

Телефон: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Узел учета:

Общий 106229

Код УУТЭ: Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		05.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7-04 № 208201		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		0,067		30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ		0,027		12		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,184		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гв.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.ср= 0,042	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 55,2		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гв.= 0	
								Gгвс.= 16,8	
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ	
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
20.05.2025	24,00		65,63	57,30	8,33	69,47	69,19	0,28	6,80	4,90	8,18		8,18	8,37		8,37		69,14				0,57	
21.05.2025	24,00	*	64,39	56,23	8,16	69,35	69,06	0,29	6,80	4,90	8,03		8,03	8,22		8,22		69,00				0,55	
22.05.2025	24,00	*	63,04	55,44	7,60	69,47	69,15	0,32	6,80	4,90	7,38		7,38	7,54		7,54		69,14				0,51	
Среднее	24,00		64,35	56,32	8,03	69,43	69,13	0,30	6,80	4,90	7,86		7,86	8,04		8,04		69,09				0,54	
Итого	72,00		193,06	168,97	24,09						23,59		23,59	24,13		24,13						1,63	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	88316,3	78898,30	8817,44		9042,40			3043,94	29973,00
23.05.2025	90289,6	80623,50	9070,64		9301,11			3120,57	30716,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,17 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,46 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 24,13 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D