

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 101, корп. 1, лит. 3				Договор:	42664.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 101				Строит.адрес:						Код УУТЗ:	149124		
Обслуживающая организация:					Телефон:									
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема					график: 150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЗ поверены до:		05.07.2026		Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ 943.2 № 6079					расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)					ПРЭМ-32-B1		0,067		30		КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)					ПРЭМ-32-B1		0,067		30		КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)					ПРЭМ-20-D		0,08		12		ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)														
Подпиточный трубопровод (Vп)														
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,336		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0,132	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:											Qтех.гвс.ср 0		Qгвс.ср= 0,06	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 100,8		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 24 Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	119,13	97,25	21,88	71,68	47,41	24,27	7,10	3,50	22,72		22,72	23,23		23,23		69,99		3,70		3,94
24.04.2025	24,00	*	117,93	96,77	21,16	70,94	46,99	23,95	7,10	3,50	21,95		21,95	22,43		22,43		69,09		3,70		3,83
25.04.2025	24,00	*	115,49	95,24	20,25	70,80	46,27	24,53	7,10	3,50	21,03		21,03	21,50		21,50		69,13		3,70		3,78
26.04.2025	24,00	*	114,27	93,24	21,03	70,26	45,65	24,61	7,10	3,50	21,80		21,80	22,27		22,27		68,55		3,70		3,78
27.04.2025	24,00	*	116,20	93,64	22,56	70,90	45,78	25,12	7,10	3,50	23,34		23,34	23,85		23,85		69,01		3,70		3,96
28.04.2025	24,00	*	117,07	96,13	20,94	70,22	45,99	24,23	7,10	3,50	21,77		21,77	22,25		22,25		68,51		3,70		3,81
29.04.2025	24,00	*	117,23	96,69	20,54	70,05	46,18	23,87	7,10	3,50	21,16		21,16	21,62		21,62		68,33		3,70		3,76
30.04.2025	24,00	*	115,02	95,98	19,04	70,50	45,80	24,70	7,10	3,50	19,77		19,77	20,20		20,20		68,83		3,70		3,72
01.05.2025	24,00	*	113,64	94,67	18,97	70,26	45,40	24,86	7,10	3,50	19,71		19,71	20,13		20,13		68,58		3,70		3,70
02.05.2025	24,00	*	114,52	96,44	18,08	70,36	46,19	24,17	7,10	3,50	18,84		18,84	19,25		19,25		68,71		3,70		3,61
03.05.2025	24,00	*	116,18	97,74	18,44	71,04	47,17	23,87	7,10	3,50	19,23		19,23	19,65		19,65		69,15		3,70		3,65
04.05.2025	24,00	*	116,99	97,08	19,91	70,59	46,82	23,77	7,10	3,50	20,69		20,69	21,14		21,14		68,86		3,70		3,72
05.05.2025	24,00	*	116,71	95,49	21,22	70,66	46,13	24,53	7,10	3,50	22,18		22,18	22,66		22,66		68,94		3,70		3,85
06.05.2025	24,00	*	120,68	99,39	21,29	70,79	46,71	24,08	7,10	3,50	22,31		22,31	22,80		22,80		69,02		3,70		3,91
07.05.2025	24,00	*	115,95	94,23	21,72	70,11	45,35	24,76	7,10	3,50	22,62		22,62	23,11		23,11		68,38		3,70		3,87
08.05.2025	24,00	*	114,30	94,76	19,54	70,93	45,47	25,46	7,10	3,50	20,41		20,41	20,86		20,86		69,13		3,70		3,81
09.05.2025	24,00	*	112,56	95,71	16,85	70,07	45,58	24,49	7,10	3,50	17,61		17,61	17,99		17,99		68,38		3,70		3,53
10.05.2025	24,00	*	115,02	95,29	19,73	69,93	45,61	24,32	7,10	3,50	20,48		20,48	20,92		20,92		68,29		3,70		3,71
11.05.2025	24,00	*	115,20	94,99	20,21	70,62	45,63	24,99	7,10	3,50	21,01		21,01	21,47		21,47		68,85		3,70		3,81
12.05.2025	24,00	*	116,80	96,88	19,92	70,44	46,53	23,91	7,10	3,50	20,78		20,78	21,23		21,23		68,88		3,70		3,73
13.05.2025	24,00	*	115,38	96,90	18,48	70,37	47,01	23,36	7,10	3,50	19,28		19,28	19,71		19,71		68,78		3,70		3,57
14.05.2025	24,00	*	107,41	89,36	18,05	69,72	45,85	23,87	7,10	3,50	18,77		18,77	19,17		19,17		68,09		3,70		3,40
15.05.2025	24,00	*	103,25	84,01	19,24	69,65	45,19	24,46	7,10	3,50	19,86		19,86	20,29		20,29		68,14		3,70		3,40
16.05.2025	24,00	*	101,74	84,65	17,09	69,94	45,65	24,29	7,10	3,50	17,71		17,71	18,10		18,10		68,39		3,70		3,26
17.05.2025	24,00	*	103,09	85,18	17,91	69,60	45,52	24,08	7,10	3,50	18,52		18,52	18,92		18,92		67,87		3,70		3,31
18.05.2025	24,00	*	102,50	83,95	18,55	69,03	45,24	23,79	7,10	3,50	19,22		19,22	19,63		19,63		67,70		3,70		3,29
19.05.2025	24,00	*	109,10	88,70	20,40	69,92	59,63	10,29	7,10	3,50	21,17		21,17	21,62		21,62		68,38		3,70		2,35
Среднее	24,00		113,46	93,72	19,74	70,35	46,55	23,80	7,10	3,50	20,52		20,52	20,96		20,96		68,67		3,70		3,63
Итого	648,00		3063,36	2530,36	533,00						553,94		553,94	566,00		566,00						98,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	95401,6	81164,20	17273,90		17710,60			4566,26	22859,80
23.05.2025	98902,8	84051,70	17912,10		18362,50			4715,65	23603,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			_____ / _____ /
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °С	3,81 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	94,25 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	566 м.куб.		
			_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 101, корп. 1, лит. 3
Адрес: Седова ул, д. 101
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 42664.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: 149124
Общий
Код УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	05.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: СПТ 943.2 № 6079	расходомер: Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,336	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 24 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00	*	111,45	93,09	18,36	69,70	69,43	0,27	7,10	3,50	19,27		19,27	19,69		19,69		68,27		3,70		1,32	
21.05.2025	24,00	*	110,92	91,28	19,64	69,50	69,22	0,28	7,10	3,50	20,55		20,55	20,99		20,99		68,09		3,70		1,40	
22.05.2025	24,00	*	109,49	90,02	19,47	69,63	69,36	0,27	7,10	3,50	20,30		20,30	20,74		20,74		68,33		3,70		1,39	
Среднее	24,00		110,62	91,46	19,16	69,61	69,34	0,27	7,10	3,50	20,04		20,04	20,47		20,47		68,23		3,70		1,37	
Итого	72,00		331,86	274,39	57,47						60,12		60,12	61,42		61,42						4,11	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	95401,6	81164,20	17273,90		17710,60			4566,26	22859,80
23.05.2025	98902,8	84051,70	17912,10		18362,50			4715,65	23603,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C 0,43 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 3,68 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 61,42 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮИдентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D