

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 102, лит. А	Договор:	41163.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 102, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	146434
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208236	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,088		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,04		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 16	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		86,59	74,44	12,15	71,45	49,01	22,44	6,80	4,90	10,09		10,09	10,29		10,29		70,59				2,54
24.04.2025	24,00		87,42	73,54	13,88	70,67	48,41	22,26	6,80	4,90	11,81		11,81	12,05		12,05		69,55				2,62
25.04.2025	24,00	*	84,27	72,04	12,23	70,64	47,43	23,21	6,80	4,90	10,13		10,13	10,35		10,35		69,96				2,54
26.04.2025	24,00		82,97	69,87	13,10	70,06	46,89	23,17	6,80	4,90	10,89		10,89	11,10		11,10		69,17				2,54
27.04.2025	24,00		85,20	70,56	14,64	70,63	47,07	23,56	6,80	4,90	12,41		12,41	12,65		12,65		69,70				2,70
28.04.2025	24,00	*	87,88	73,17	14,71	70,03	47,50	22,53	6,80	4,90	12,52		12,52	12,78		12,78		69,36				2,68
29.04.2025	24,00	*	85,88	73,78	12,10	69,76	47,75	22,01	6,80	4,90	9,93		9,93	10,15		10,15		68,92				2,47
30.04.2025	24,00		83,64	72,83	10,81	70,22	47,41	22,81	6,80	4,90	8,61		8,61	8,81		8,81		69,39				2,42
01.05.2025	24,00	*	84,61	71,96	12,65	69,99	47,16	22,83	6,80	4,90	10,49		10,49	10,74		10,74		69,23				2,53
02.05.2025	24,00		85,52	73,90	11,62	70,14	48,10	22,04	6,80	4,90	9,44		9,44	9,62		9,62		69,45				2,45
03.05.2025	24,00		86,31	75,01	11,30	70,73	49,06	21,67	6,80	4,90	9,01		9,01	9,19		9,19		69,77				2,42
04.05.2025	24,00		87,55	74,08	13,47	70,32	48,64	21,68	6,80	4,90	11,03		11,03	11,28		11,28		69,49				2,55
05.05.2025	24,00		85,38	72,32	13,06	70,42	47,64	22,78	6,80	4,90	10,61		10,61	10,87		10,87		69,67				2,57
06.05.2025	24,00		88,63	75,68	12,95	70,49	48,26	22,23	6,80	4,90	10,39		10,39	10,60		10,60		69,57				2,60
07.05.2025	24,00		83,71	71,04	12,67	69,85	46,87	22,98	6,80	4,90	10,28		10,28	10,50		10,50		69,02				2,52
08.05.2025	24,00		82,99	71,66	11,33	70,66	47,38	23,28	6,80	4,90	8,79		8,79	9,00		9,00		69,74				2,47
09.05.2025	24,00		84,02	72,64	11,38	69,79	47,46	22,33	6,80	4,90	8,87		8,87	9,04		9,04		68,98				2,42
10.05.2025	24,00	*	83,30	72,18	11,12	69,66	47,36	22,30	6,80	4,90	8,58		8,58	8,76		8,76		68,84				2,38
11.05.2025	24,00		85,72	71,76	13,96	70,33	47,37	22,96	6,80	4,90	11,34		11,34	11,59		11,59		69,44				2,63
12.05.2025	24,00		86,36	73,98	12,38	70,19	47,66	22,53	6,80	4,90	9,78		9,78	9,99		9,99		69,57				2,54
13.05.2025	24,00		86,00	74,03	11,97	70,11	47,85	22,26	6,80	4,90	9,37		9,37	9,56		9,56		69,38				2,49
14.05.2025	24,00	*	79,51	67,43	12,08	69,43	46,61	22,82	6,80	4,90	9,57		9,57	9,78		9,78		68,67				2,38
15.05.2025	24,00	*	76,79	63,85	12,94	69,38	46,61	22,77	6,80	4,90	10,55		10,55	10,78		10,78		68,82				2,35
16.05.2025	24,00	*	75,92	64,67	11,25	69,67	46,98	22,69	6,80	4,90	8,94		8,94	9,14		9,14		69,09				2,25
17.05.2025	24,00	*	47,38	48,09	-0,71	68,50	45,49	23,01	6,80	4,90	11,74		11,74	11,91		11,91		53,73				1,06
18.05.2025	24,00	*	74,71	64,09	10,62	68,74	46,52	22,22	6,80	4,90	9,40		9,40	9,61		9,61		68,28				2,15
19.05.2025	24,00	*	80,20	68,97	11,23	69,85	55,18	14,67	6,80	4,90	9,92		9,92	10,13		10,13		69,12				1,80
Среднее	24,00		82,54	70,65	11,88	70,06	47,77	22,30	6,80	4,90	10,17		10,17	10,38		10,38		68,76				2,41
Итого	648,00		2228,46	1907,57	320,89						274,49		274,49	280,27		280,27						65,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:								
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал
22.04.2025	75825,2	67651,40	11876,90		12450,40			3147,24
23.05.2025	78385,1	69848,10	12186,80		12766,80			3239,15

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	2,3 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	62,77 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	280,27 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплopotреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 102, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 102, лит. А

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознегро"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховознегро"

Договор: 41163.046.6

Строит.адрес: Строит.адрес:

Телефон: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Узел учета:

Общий 146434

Код УУТЭ: Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				17.08.2025				Режим (схема):			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208236				расходомер:				Gmin=				Gmax=				Термопреобр.:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ				0,067				30				КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ				0,067				30				КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ				0,027				12				ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,184				Qвент.= 0				Qтех.= 0				Qтех.гв.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:																Qгвс.= 0,088			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 55,2				Gвент.= 0				Gтех.= 0				Qтех.гвс.ср= 0			
																Qгвс.ср= 0,04			
																Gгвс.= 16			
																Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2
20.05.2025	24,00		82,91	73,05	9,86	69,81	66,00	3,81	6,80	4,90	8,40		8,40	8,57		8,57		69,23				0,58
21.05.2025	24,00		80,96	71,51	9,45	69,68	65,74	3,94	6,80	4,90	7,85		7,85	8,01		8,01		68,97				0,54
22.05.2025	24,00		80,88	70,33	10,55	69,83	65,79	4,04	6,80	4,90	8,79		8,79	8,98		8,98		69,25				0,61
Среднее	24,00		81,58	71,63	9,95	69,77	65,84	3,93	6,80	4,90	8,35		8,35	8,52		8,52		69,15				0,58
Итого	72,00		244,75	214,89	29,86						25,04		25,04	25,56		25,56						1,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	75825,2	67651,40	11876,90		12450,40			3147,24	27852,00
23.05.2025	78385,1	69848,10	12186,80		12766,80			3239,15	28596,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,18 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,55 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 25,56 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"			
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ			
Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a			
ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	26.05.25 15:33 (MSK)	Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.05.25 09:25 (MSK)	Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D