

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 104, лит. Р			Договор:	32822.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 104, лит. Р			Строит.адрес:								Код УУТЗ:	105281		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЗ поверены до:	29.08.2025			Режим (схема):				Преобр.давления:			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208342			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:							
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-B1	0,067 30			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-B1	0,067 30			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ-20-B1	0,027 12			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,2			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00		91,02	84,36	6,66	71,69	45,23	26,46	6,80	4,90	6,98		6,98	7,14		7,14		71,34				2,71
24.04.2025	24,00	*	90,35	83,50	6,85	70,85	44,46	26,39	6,80	4,90	7,11		7,11	7,29		7,29		70,19				2,69
25.04.2025	24,00		88,37	82,11	6,26	70,86	43,76	27,10	6,80	4,90	6,53		6,53	6,68		6,68		70,49				2,67
26.04.2025	24,00		86,57	79,80	6,77	70,32	42,63	27,69	6,80	4,90	6,95		6,95	7,10		7,10		69,94				2,69
27.04.2025	24,00		89,38	80,63	8,75	70,82	42,95	27,87	6,80	4,90	8,88		8,88	9,08		9,08		70,36				2,87
28.04.2025	24,00		89,54	83,38	6,16	70,29	43,77	26,52	6,80	4,90	6,32		6,32	6,48		6,48		70,09				2,65
29.04.2025	24,00		90,46	83,89	6,57	69,96	44,08	25,88	6,80	4,90	6,77		6,77	6,93		6,93		69,59				2,63
30.04.2025	24,00		89,81	82,85	6,96	70,44	43,63	26,81	6,80	4,90	7,11		7,11	7,26		7,26		70,18				2,71
01.05.2025	24,00		88,10	82,04	6,06	70,22	43,51	26,71	6,80	4,90	6,31		6,31	6,42		6,42		69,95				2,62
02.05.2025	24,00		89,75	83,86	5,89	70,40	44,48	25,92	6,80	4,90	6,09		6,09	6,24		6,24		70,03				2,59
03.05.2025	24,00		90,48	85,05	5,43	70,96	45,00	25,96	6,80	4,90	5,65		5,65	5,79		5,79		70,55				2,60
04.05.2025	24,00		91,93	84,25	7,68	70,54	44,49	26,05	6,80	4,90	7,85		7,85	8,02		8,02		70,25				2,74
05.05.2025	24,00		88,40	82,68	5,72	70,68	43,42	27,26	6,80	4,90	5,88		5,88	5,99		5,99		70,41				2,66
06.05.2025	24,00	*	92,38	86,26	6,12	70,70	44,49	26,21	6,80	4,90	6,20		6,20	6,35		6,35		70,16				2,70
07.05.2025	24,00		87,37	81,29	6,08	70,07	43,12	26,95	6,80	4,90	6,14		6,14	6,28		6,28		69,66				2,62
08.05.2025	24,00		87,67	82,00	5,67	70,91	43,45	27,46	6,80	4,90	5,75		5,75	5,87		5,87		70,48				2,66
09.05.2025	24,00	*	88,51	82,98	5,53	70,00	43,69	26,31	6,80	4,90	5,63		5,63	5,74		5,74		69,58				2,57
10.05.2025	24,00	*	88,92	82,44	6,48	69,88	43,56	26,32	6,80	4,90	6,51		6,51	6,66		6,66		69,46				2,62
11.05.2025	24,00	*	89,10	82,14	6,96	70,52	43,44	27,08	6,80	4,90	7,02		7,02	7,20		7,20		70,01				2,72
12.05.2025	24,00		91,27	84,31	6,96	70,40	44,46	25,94	6,80	4,90	7,09		7,09	7,26		7,26		70,22				2,68
13.05.2025	24,00	*	90,08	84,12	5,96	70,34	44,98	25,36	6,80	4,90	6,14		6,14	6,27		6,27		70,04				2,55
14.05.2025	24,00	*	82,97	76,93	6,04	69,68	43,50	26,18	6,80	4,90	6,14		6,14	6,26		6,26		69,36				2,44
15.05.2025	24,00		79,12	73,03	6,09	69,63	43,08	26,55	6,80	4,90	6,11		6,11	6,24		6,24		69,33				2,36
16.05.2025	24,00		79,52	73,67	5,85	69,92	43,68	26,24	6,80	4,90	5,84		5,84	6,00		6,00		69,63				2,34
17.05.2025	24,00	*	49,34	49,59	-0,25	69,21	42,24	26,97	6,80	4,90	6,41		6,41	6,49		6,49		55,72				1,33
18.05.2025	24,00	*	80,30	72,83	7,47	69,01	43,00	26,01	6,80	4,90	7,77		7,77	7,94		7,94		69,06				2,41
19.05.2025	24,00		84,43	78,24	6,19	70,07	44,46	25,61	6,80	4,90	6,56		6,56	6,70		6,70		69,74				2,44
Среднее	24,00		86,49	80,30	6,18	70,31	43,80	26,51	6,80	4,90	6,58		6,58	6,73		6,73		69,47				2,57
Итого	648,00		2335,14	2168,23	166,91						177,74		177,74	181,68		181,68						69,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	82104,1	75489,70	8115,22		8426,76			3307,15	27292,00
23.05.2025	84791,6	77985,40	8319,64		8635,76			3395,66	28036,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	1,2 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	68,07 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	181,68 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 104, лит. Р

Адрес: Седова ул, д. 104, лит. Р

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознегро"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховознегро"

Договор: 32822.046.6

Строит.адрес: Строит.адрес:

Телефон: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Узел учета:

Код УУТЭ: 105281

Общий: 105281

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 29.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 208342	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н		
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-h_{хв})-M2*(h2-h_{хв})$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-h_{хв})$				
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. = 0,184	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гв = 0	Qгвс. = 0,099	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:					Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср = 0,045	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. = 55,2	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гв = 0	Gгвс. = 18	Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																							
		НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал	
Дата	Ти		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
20.05.2025	24,00		88,02	82,46	5,56	70,02	60,35	9,67	6,80	4,90	6,05		6,05	6,18		6,18		69,86				0,42	
21.05.2025	24,00		88,09	81,02	7,07	69,92	68,29	1,63	6,80	4,90	7,64		7,64	7,85		7,85		69,75				0,53	
22.05.2025	24,00		86,18	79,99	6,19	70,05	68,54	1,51	6,80	4,90	6,73		6,73	6,89		6,89		69,96				0,47	
Среднее	24,00		87,43	81,16	6,27	70,00	65,73	4,27	6,80	4,90	6,81		6,81	6,97		6,97		69,86				0,47	
Итого	72,00		262,29	243,47	18,82						20,42		20,42	20,92		20,92						1,42	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	82104,1	75489,70	8115,22		8426,76			3307,15	27292,00
23.05.2025	84791,6	77985,40	8319,64		8635,76			3395,66	28036,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,15 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,15 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 1,27 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 20,92 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D