

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 114, лит. У			Договор:	37691.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 114, лит. У			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	130738		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				30.06.2026			
Вычислитель: БКТ-7.04 № 246410				расходомер:				Термопреобр.:				Режим (схема):			
Подводящий трубопровод (М1)				Gmin= 0,067				Gmax= 30				Преобр.давления:			
Обратный трубопровод (М2)				0,067				30				КТСП-Н			
Подводящий ГВС (М3)				0,027				12				КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,184				Qвент.= 0				Qтех.= 0			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.= 0				Qгвс.= 0,0902			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 55,2				Gвент.= 0				Qтех.гвс.ср.= 0			
								Gтех.= 0				Qгвс.ср.= 0,041			
												Gгвс.= 16,4			
												Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00		93,07	86,14	6,93	70,98	48,27	22,71	6,80	4,90	5,45		5,45	5,55		5,55		70,41				2,45
24.04.2025	24,00	*	93,47	84,73	8,74	70,20	47,65	22,55	6,80	4,90	7,16		7,16	7,33		7,33		69,41				2,53
25.04.2025	24,00	*	91,05	82,95	8,10	70,16	46,97	23,19	6,80	4,90	6,54		6,54	6,69		6,69		69,77				2,50
26.04.2025	24,00	*	87,38	79,58	7,80	69,62	45,85	23,77	6,80	4,90	6,36		6,36	6,49		6,49		69,07				2,43
27.04.2025	24,00	*	89,61	81,84	7,77	70,16	46,21	23,95	6,80	4,90	6,32		6,32	6,46		6,46		69,60				2,51
28.04.2025	24,00		92,42	84,90	7,52	69,57	46,61	22,96	6,80	4,90	5,96		5,96	6,11		6,11		69,20				2,47
29.04.2025	24,00	*	93,57	85,32	8,25	69,30	46,95	22,35	6,80	4,90	6,64		6,64	6,81		6,81		68,85				2,48
30.04.2025	24,00		92,34	83,98	8,36	69,76	46,63	23,13	6,80	4,90	6,85		6,85	7,02		7,02		69,35				2,53
01.05.2025	24,00	*	91,21	83,50	7,71	69,52	46,21	23,31	6,80	4,90	6,25		6,25	6,40		6,40		69,09				2,49
02.05.2025	24,00	*	93,85	86,22	7,63	69,67	47,09	22,58	6,80	4,90	6,08		6,08	6,23		6,23		69,36				2,48
03.05.2025	24,00	*	94,51	87,68	6,83	70,27	48,05	22,22	6,80	4,90	5,25		5,25	5,37		5,37		69,70				2,43
04.05.2025	24,00	*	95,02	86,40	8,62	69,86	47,74	22,12	6,80	4,90	6,98		6,98	7,14		7,14		69,52				2,52
05.05.2025	24,00	*	91,64	84,11	7,53	69,96	46,64	23,32	6,80	4,90	5,85		5,85	5,99		5,99		69,60				2,49
06.05.2025	24,00	*	95,76	88,20	7,56	70,05	47,53	22,52	6,80	4,90	5,91		5,91	6,05		6,05		69,48				2,52
07.05.2025	24,00	*	90,26	82,22	8,04	69,37	45,91	23,46	6,80	4,90	6,49		6,49	6,63		6,63		68,90				2,49
08.05.2025	24,00		90,96	83,20	7,76	70,19	46,41	23,78	6,80	4,90	6,22		6,22	6,35		6,35		69,76				2,52
09.05.2025	24,00		92,41	84,83	7,58	69,31	46,62	22,69	6,80	4,90	6,00		6,00	6,10		6,10		68,75				2,45
10.05.2025	24,00		90,98	84,19	6,79	69,18	46,59	22,59	6,80	4,90	5,09		5,09	5,21		5,21		68,53				2,37
11.05.2025	24,00	*	93,33	83,27	10,06	69,86	46,54	23,32	6,80	4,90	8,48		8,48	8,65		8,65		69,51				2,64
12.05.2025	24,00		95,16	86,55	8,61	69,71	47,42	22,29	6,80	4,90	7,00		7,00	7,17		7,17		69,53				2,53
13.05.2025	24,00	*	94,37	86,68	7,69	69,63	47,68	21,95	6,80	4,90	6,05		6,05	6,19		6,19		69,20				2,44
14.05.2025	24,00		86,90	78,84	8,06	68,93	46,15	22,78	6,80	4,90	6,56		6,56	6,72		6,72		68,53				2,35
15.05.2025	24,00	*	83,15	75,18	7,97	68,82	45,68	23,14	6,80	4,90	6,55		6,55	6,70		6,70		68,40				2,29
16.05.2025	24,00	*	83,92	76,09	7,83	69,12	46,37	22,75	6,80	4,90	6,36		6,36	6,50		6,50		68,74				2,27
17.05.2025	24,00	*	55,11	53,07	2,04	67,22	44,34	22,88	6,80	4,90	7,58		7,58	7,69		7,69		53,56				1,36
18.05.2025	24,00	*	85,33	76,99	8,34	68,22	46,02	22,20	6,80	4,90	7,03		7,03	7,17		7,17		68,23				2,28
19.05.2025	24,00	*	52,71	45,22	7,49	68,71	46,77	21,94	6,80	4,90	6,60		6,60	6,75		6,75		68,09				1,51
Среднее	24,00		88,50	80,81	7,69	69,53	46,70	22,83	6,80	4,90	6,43		6,43	6,57		6,57		68,60				2,38
Итого	648,00		2389,49	2181,88	207,61						173,61		173,61	177,47		177,47						64,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	71161,9	65148,30	6416,38		6571,11			2405,86	23005,00
23.05.2025	73665,5	67416,00	6616,06		6775,23			2487,73	23749,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	1,48 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	62,85 Гкал		
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	177,47 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 114, лит. У

Адрес: Седова ул, д. 114, лит. У

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховознегро"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховознегро"

Договор: 37691.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета:

Общий 130738

Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		30.06.2026		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 246410		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1		0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1		0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1		0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,184	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	55,2	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	16,4
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	7,03	0,00	7,03	68,30	28,79	39,51	6,80	4,90	6,71		6,71	6,86		6,86		67,32				0,45
21.05.2025	24,00	*	6,92	0,00	6,92	68,23	26,46	41,77	6,80	4,90	6,75		6,75	6,90		6,90		67,26				0,46
22.05.2025	24,00	*	6,74	0,00	6,74	68,26	26,14	42,12	6,80	4,90	6,53		6,53	6,66		6,66		67,24				0,44
Среднее	24,00		6,90	0,00	6,90	68,26	27,13	41,13	6,80	4,90	6,66		6,66			6,81		67,27				0,45
	72,00		20,69	0,00	20,69						19,99		19,99	20,42		20,42						1,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	71161,9	65148,30	6416,38		6571,11			2405,86	23005,00
23.05.2025	73665,5	67416,00	6616,06		6775,23			2487,73	23749,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

7,15 °C

0,14 Гкал

1,21 Гкал

20,42 м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D