

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 116, лит. Т			Договор:	37693.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 116, лит. Т			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	130739		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	13.08.2025			Режим (схема):							
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 205585			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-B1	0,067 30			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-B1	0,067 30			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ-20-B1	0,027 12			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,099						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,2			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.04.2025	24,00	*	76,07	68,07	8,00	71,34	45,83	25,51	6,80	4,90	7,58		7,58	7,76		7,76		70,99				2,31
24.04.2025	24,00		75,37	67,08	8,29	70,55	45,06	25,49	6,80	4,90	7,95		7,95	8,13		8,13		69,91				2,30
25.04.2025	24,00		74,51	65,68	8,83	70,50	44,18	26,32	6,80	4,90	8,53		8,53	8,73		8,73		70,27				2,35
26.04.2025	24,00		71,56	63,11	8,45	69,95	43,18	26,77	6,80	4,90	8,37		8,37	8,56		8,56		69,55				2,28
27.04.2025	24,00	*	73,83	64,86	8,97	70,49	43,69	26,80	6,80	4,90	8,82		8,82	9,03		9,03		69,99				2,37
28.04.2025	24,00		75,76	67,21	8,55	69,90	44,23	25,67	6,80	4,90	8,40		8,40	8,59		8,59		69,66				2,32
29.04.2025	24,00	*	75,00	67,56	7,44	69,63	44,68	24,95	6,80	4,90	7,31		7,31	7,43		7,43		69,19				2,21
30.04.2025	24,00	*	74,92	66,50	8,42	70,10	44,17	25,93	6,80	4,90	8,30		8,30	8,49		8,49		69,78				2,32
01.05.2025	24,00		73,44	66,15	7,29	69,86	43,82	26,04	6,80	4,90	7,26		7,26	7,43		7,43		69,52				2,23
02.05.2025	24,00		76,35	68,21	8,14	70,01	44,86	25,15	6,80	4,90	8,06		8,06	8,24		8,24		69,80				2,29
03.05.2025	24,00		76,47	69,37	7,10	70,62	45,94	24,68	6,80	4,90	6,96		6,96	7,12		7,12		70,26				2,22
04.05.2025	24,00		76,37	68,42	7,95	70,20	45,55	24,65	6,80	4,90	7,80		7,80	7,98		7,98		69,82				2,25
05.05.2025	24,00		74,41	66,62	7,79	70,30	44,53	25,77	6,80	4,90	7,63		7,63	7,82		7,82		70,05				2,27
06.05.2025	24,00	*	77,37	69,84	7,53	70,38	45,39	24,99	6,80	4,90	7,42		7,42	7,59		7,59		69,86				2,27
07.05.2025	24,00		73,03	65,20	7,83	69,71	43,87	25,84	6,80	4,90	7,82		7,82	7,99		7,99		69,37				2,23
08.05.2025	24,00		73,69	65,99	7,70	70,53	44,13	26,40	6,80	4,90	7,72		7,72	7,89		7,89		70,16				2,28
09.05.2025	24,00	*	73,87	67,22	6,65	69,65	44,27	25,38	6,80	4,90	6,54		6,54	6,69		6,69		69,27				2,17
10.05.2025	24,00		74,37	66,70	7,67	69,51	44,22	25,29	6,80	4,90	7,56		7,56	7,75		7,75		69,14				2,22
11.05.2025	24,00		74,43	66,13	8,30	70,15	44,05	26,10	6,80	4,90	8,24		8,24	8,42		8,42		69,64				2,31
12.05.2025	24,00	*	75,98	68,59	7,39	70,03	45,06	24,97	6,80	4,90	7,27		7,27	7,44		7,44		69,82				2,23
13.05.2025	24,00		76,14	68,67	7,47	69,96	45,78	24,18	6,80	4,90	7,41		7,41	7,57		7,57		69,67				2,18
14.05.2025	24,00		70,51	62,63	7,88	69,28	44,27	25,01	6,80	4,90	7,84		7,84	8,01		8,01		69,03				2,11
15.05.2025	24,00		66,02	59,80	6,22	69,21	43,73	25,48	6,80	4,90	6,27		6,27	6,41		6,41		68,85				1,96
16.05.2025	24,00		67,61	60,53	7,08	69,52	44,40	25,12	6,80	4,90	7,12		7,12	7,27		7,27		69,24				2,01
17.05.2025	24,00	*	44,80	41,79	3,01	67,62	42,88	24,74	6,80	4,90	8,52		8,52	8,65		8,65		56,27				1,25
18.05.2025	24,00		67,38	60,32	7,06	68,61	43,87	24,74	6,80	4,90	7,06		7,06	7,21		7,21		68,55				1,98
19.05.2025	24,00	*	42,05	35,33	6,72	69,09	44,39	24,70	6,80	4,90	6,59		6,59	6,74		6,74		68,40				1,34
Среднее	24,00		71,53	63,98	7,55	69,88	44,45	25,43	6,80	4,90	7,64		7,64	7,81		7,81		69,11				2,16
Итого	648,00		1931,31	1727,58	203,73						206,35		206,35	210,94		210,94						58,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	75335,9	65225,90	9105,93		9498,22			3160,40	29417,00
23.05.2025	77368,4	67021,30	9345,64		9743,26			3239,24	30161,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °С	1,46 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	56,8 Гкал		
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	210,94 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 116, лит. Т

Адрес: Седова ул, д. 116, лит. Т

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 37693.046.6

Строит.адрес: Строит.адрес:

Телефон: Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Узел учета: Узел учета:

Общий 130739

Код УУТЭ: Код УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		13.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель:		БКТ-7.04 № 205585		расходомер:		Gmin=		Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1		0,067		30		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1		0,067		30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1		0,027		12		ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,184		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гв.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qгвс.ср= 0,099	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 55,2		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс.ср= 0	
								Gгвс.= 0,045	
								Gгвс.м= 18	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Контроль ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
20.05.2025	24,00	*	7,18	0,00	7,18	68,68	30,28	38,40	6,80	4,90	7,28		7,28	7,42		7,42		67,54				0,49
21.05.2025	24,00	*	7,97	0,00	7,97	68,66	32,50	36,16	6,80	4,90	8,09		8,09	8,28		8,28		67,57				0,55
22.05.2025	24,00	*	8,40	0,00	8,40	68,76	32,48	36,28	6,80	4,90	8,54		8,54	8,73		8,73		67,65				0,58
Среднее	24,00		7,85	0,00	7,85	68,70	31,75	36,95	6,80	4,90	7,97		7,97	8,14		8,14		67,59				0,54
	72,00		23,55	0,00	23,55						23,91		23,91	24,43		24,43						1,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	75335,9	65225,90	9105,93		9498,22			3160,40	29417,00
23.05.2025	77368,4	67021,30	9345,64		9743,26			3239,24	30161,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

7,15 °C

0,17 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

1,45 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

24,43 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D