

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Май 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 118, лит. С			Договор:	32798.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий						
Адрес:	Седова ул, д. 118, лит. С			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	105298						
Обслуживающая организация:				Телефон:															
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	150/70						
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:				Режим (схема):							
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208195				расходомер:				Термопреобр.:				Преобр.давления:							
Подающий трубопровод (М1)				Gmin= 0,067				30				КТСП-Н							
Обратный трубопровод (М2)				0,067				30				КТСП-Н							
Подающий ГВС (М3)				0,027				12				ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (М4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,184				Qтех.= 0				Qтех.гвс= 0				Qгвс.= 0,099			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:												Qтех.гвс.ср 0				Qгвс.ср= 0,045			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 55,2				Gвент.= 0				Gтех.гвс= 0				Gгвс.= 18 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2025 по 19.05.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2025	24,00	*	88,20	80,50	7,70	71,39	47,64	23,75	6,80	4,90	8,24		8,24	8,43		8,43		71,12				2,46
24.04.2025	24,00	*	87,64	79,80	7,84	70,59	46,84	23,75	6,80	4,90	8,43		8,43	8,60		8,60		69,79				2,45
25.04.2025	24,00	*	86,03	78,11	7,92	70,51	46,24	24,27	6,80	4,90	8,49		8,49	8,69		8,69		70,34				2,46
26.04.2025	24,00	*	81,13	74,93	6,20	69,98	45,18	24,80	6,80	4,90	6,70		6,70	6,84		6,84		69,46				2,29
27.04.2025	24,00	*	85,01	77,01	8,00	70,58	45,65	24,93	6,80	4,90	8,90		8,90	9,08		9,08		70,12				2,48
28.04.2025	24,00	*	86,59	79,69	6,90	69,93	46,09	23,84	6,80	4,90	7,40		7,40	7,54		7,54		69,77				2,38
29.04.2025	24,00	*	88,04	80,32	7,72	69,70	46,46	23,24	6,80	4,90	8,39		8,39	8,57		8,57		69,33				2,41
30.04.2025	24,00	*	85,57	79,07	6,50	70,13	46,01	24,12	6,80	4,90	6,92		6,92	7,08		7,08		69,82				2,36
01.05.2025	24,00	*	85,34	78,57	6,77	69,89	45,85	24,04	6,80	4,90	7,39		7,39	7,55		7,55		69,59				2,36
02.05.2025	24,00	*	86,50	80,96	5,54	70,03	46,88	23,15	6,80	4,90	6,15		6,15	6,31		6,31		69,80				2,26
03.05.2025	24,00	*	88,23	82,25	5,98	70,70	47,94	22,76	6,80	4,90	6,79		6,79	6,92		6,92		70,38				2,30
04.05.2025	24,00	*	87,66	81,14	6,52	70,26	47,42	22,84	6,80	4,90	7,03		7,03	7,21		7,21		69,99				2,31
05.05.2025	24,00	*	85,52	79,25	6,27	70,34	46,34	24,00	6,80	4,90	7,43		7,43	7,57		7,57		70,20				2,34
06.05.2025	24,00	*	88,83	82,77	6,06	70,44	47,07	23,37	6,80	4,90	6,71		6,71	6,86		6,86		69,89				2,36
07.05.2025	24,00	*	83,92	77,23	6,69	69,75	45,46	24,29	6,80	4,90	7,10		7,10	7,29		7,29		69,35				2,35
08.05.2025	24,00	*	83,72	78,07	5,65	70,58	45,88	24,70	6,80	4,90	6,23		6,23	6,36		6,36		70,17				2,33
09.05.2025	24,00	*	86,41	79,83	6,58	69,68	46,19	23,49	6,80	4,90	7,13		7,13	7,30		7,30		69,32				2,34
10.05.2025	24,00	*	85,25	79,31	5,94	69,55	46,15	23,40	6,80	4,90	6,64		6,64	6,78		6,78		69,12				2,27
11.05.2025	24,00	*	85,51	78,40	7,11	70,25	46,21	24,04	6,80	4,90	7,85		7,85	8,02		8,02		69,79				2,39
12.05.2025	24,00	*	87,84	81,35	6,49	70,07	47,15	22,92	6,80	4,90	7,19		7,19	7,36		7,36		69,75				2,32
13.05.2025	24,00	*	88,40	81,32	7,08	70,01	47,53	22,48	6,80	4,90	7,66		7,66	7,81		7,81		69,66				2,33
14.05.2025	24,00	*	81,52	74,21	7,31	69,36	46,07	23,29	6,80	4,90	7,81		7,81	7,98		7,98		69,10				2,24
15.05.2025	24,00	*	77,28	70,60	6,68	69,26	45,35	23,91	6,80	4,90	7,10		7,10	7,25		7,25		69,05				2,15
16.05.2025	24,00	*	77,40	71,60	5,80	69,54	45,97	23,57	6,80	4,90	6,39		6,39	6,54		6,54		69,21				2,09
17.05.2025	24,00	*	50,06	50,15	-0,09	67,71	44,43	23,28	6,80	4,90	6,84		6,84	6,91		6,91		55,45				1,28
18.05.2025	24,00	*	77,56	70,46	7,10	68,60	45,22	23,38	6,80	4,90	7,89		7,89	8,06		8,06		68,55				2,13
19.05.2025	24,00	*	46,92	40,21	6,71	69,04	45,97	23,07	6,80	4,90	7,21		7,21	7,36		7,36		68,62				1,39
Среднее	24,00		82,30	75,82	6,48	69,92	46,27	23,65	6,80	4,90	7,33		7,33	7,49		7,49		69,14				2,25
Итого	648,00		2222,08	2047,11	174,97						198,01		198,01	202,27		202,27						60,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:									
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	93497,2	85744,70	8408,34		8621,89			3194,17	31140,00
23.05.2025	95828,9	87872,50	8636,27		8854,77			3274,69	31884,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м	
Период расчета по договору:	час		_____ / _____ /
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	7,15 °C	1,25 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.	59,58 Гкал		Представитель теплоснабжающей организации
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	202,27 м.куб.		_____ / _____ /

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Май 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 118, лит. С

Адрес: Седова ул, д. 118, лит. С

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховознегро"

Договор: 32798.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: 105298

Общий Код УУТЭ: 105298

график: 150/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		05.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: БКТ-7.04 № 208195		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-B1		0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-B1		0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ-20-B1		0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:		зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Г кал/час:		Qот. =	0,184	Qвент. =	0	Qтех. =	0	Qгвс. =	0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Г кал/час:						Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	55,2	Gвент. =	0	Gтех. =	0	Gгвс. =	18
								Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 20.05.2025 по 22.05.2025																						
Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3		P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2		кгс/см2
20.05.2025	24,00	*	6,81	0,00	6,81	68,68	20,37	48,31	6,80	4,90	6,81		6,81	6,98		6,98		67,95			0,46	
21.05.2025	24,00	*	7,49	0,00	7,49	68,83	20,43	48,40	6,80	4,90	7,58		7,58	7,75		7,75		68,06			0,51	
22.05.2025	24,00	*	8,13	0,00	8,13	68,91	18,51	50,40	6,80	4,90	8,26		8,26	8,45		8,45		68,01			0,56	
Среднее	24,00		7,48	0,00	7,48	68,81	19,77	49,04	6,80	4,90	7,55		7,55	7,73		7,73		68,01			0,51	
Итого	72,00		22,43	0,00	22,43						22,65		22,65	23,18		23,18					1,53	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.04.2025	93497,2	85744,70	8408,34		8621,89			3194,17	31140,00
23.05.2025	95828,9	87872,50	8636,27		8854,77			3274,69	31884,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

0 час

0 час

час

7,15 °С

1,37 Гкал

23,18 м.куб.

0,16 Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 7db7e80e-f85b-4bb5-a052-bce03bfaa72a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.05.25 15:33 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.05.25 09:25 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D